

현 지 조 치

제 목 특정가스사용시설 업소정보 전산관리 미흡

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제17조, 같은 법 시행 규칙 제25조에 따라 특정가스 사용시설에 대한 정기검사를 실시하고 있으며, ○○본부 관할구역(○○○, ○○, ○○, ○○, ○○) 내 정기검사 대상인 도시가스 특정 가스사용시설 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○본부 특정가스사용시설 현황

(단위: 개소)

구분		○○○	○○	○○	○○	○○	소계
단독 정압기	설치	61	18	51	74	128	332
	미설치	488	375	464	311	764	2402
소계		549	393	515	385	892	2,734

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공통 - 고객정보조회 - 업소명단 출력 내역 재구성

2. 단독정압기 설치 시설 전산입력 누락

가. 관련규정 및 판단기준

도법 제14조제2항 및 시행규칙 제20조의2제1항에서 정하는 가스사용시설을 “특정가스사용시설”이라고 하며 도법 17조제1항 및 시행규칙 제25조에 따라 “특정

가스사용시설”의 사용자는 최초 완성검사증명서를 받은 날로부터 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 정기검사를 받아야 하고, 정기검사 시 가스시설이 도법 시행규칙 [별표 7] 및 관련 상세기준(KGS FU551)에 적합한지 확인하여야 한다.

특히, 도법 시행규칙 별표7 제2호 나목에서는 “특정가스사용시설”의 정압기를 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검을 실시하였는지 확인하도록 하고 있으며 이에 따라 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 제5조에서는 “특정가스사용시설”에 대한 정기검사 시 정압기에 대한 분해점검 내역을 관련 서류 등을 제출받아 확인하고, 정기검사 후에는 시설검사 결과 등록과 병행하여 정압기의 분해 점검일자 등을 전산시스템(가스피아)에 입력하도록 명시하고 있다.

도시가스시설 검사업무 처리지침
제5-7조 [정압기 분해점검 확인방법] 정기검사 시 일반도시가스 사업자의 정압기에 대한 분해점검 확인방법은 다음과 같다. 1.정압기 분해점검을 실시했음을 입증하는 관련서류(도시가스사 자체 보고서, 관리대장 등)를 확인 2.입증 관련서류 사본 1부를 징구하여 검사파일에 편철<이하 생략>
제5-19조 [단독사용자용 정압기의 검사] ① <내용생략> ② 분해점검 실시여부는 관련서류(분해점검 업체 보고서 등)를 현장에서 제출받아 확인한다. (첨부는 생략) ③ <내용생략> ④ 특정가스사용시설 정기검사 후에는 시설검사 결과 등록과 병행하여 단독사용자용 정압기의 분해점검 일자·제원 및 용량 등을 입력한다. ※ 정압기 분해점검 일자 사전안내 목적 ⑤ 제4항에 따른 정압기의 분해점검 현황 입력방법은 [별표 23]과 같다.<이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○본부에서 감사대상 기간(2023. 07. 01. ~ 2026. 04. 30.) 동안 도시가스 특정가스사용시설에 대하여 실시한 정기검사 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 총 23개소의 단독 정압기에 대한 정기검사 처리 후 정압기의 분해 점검일을 전산에 업데이트하지 않은 것으로 확인되었고 감사실시 기간 내에 조치를 완료하였다.

[표 2] 도시가스 특정가스사용시설 단독정압기 전산관리 미비 현황

연번	행정구역	업소번호	시설번호	업소명	조치사항
1	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공통 - 업소관리 - 업소/시설관리 조회내역 재구성

3. 휴·폐업시설 증빙자료 관리 소홀

가. 관련규정 및 판단기준

○○○○처에서는 폐업·폐지·휴업·휴지(이하 “휴·폐업”이라 한다.) 처리된 시설에서 가스사고¹⁴⁾가 발생함에 따라, 향후 시설 정기검사 미 실시 및 휴·폐업 적합성 등에 대한 논란을 없애기 위하여 2018. 12. 27. 지역본부·지사에 “휴·폐업 가스시설 정기검사 처리 착안사항(○○○○처-7361호)”을 시달하였다.

상기 착안사항에 따르면 고·액·도법에 따른 정기검사 및 정기 점검시 휴·폐업 처리된 시설에 대하여 행정관청 공문, 가스공급자, 국세청 등에서 휴·폐업을 확인할 수 있는 증빙자료¹⁵⁾를 징구하여 아래 [그림]과 같이 전산(가스피아)에 업로드 하도록 되어있다.

[그림] 휴·폐업 증빙자료 전산 업로드 방법

가스피아 캡처 생략
(경로) 안전공통 → 고객정보관리 → 업소관리 → 업소/시설 관리 - 해당시설 조회 후 오른쪽 하단 메뉴에 “첨부” 클릭 → “파일업로드” 클릭하여 증빙서류 첨부

14) 2018.11.11., ○○시 탱크 가스 누출 화재사고

15) 공 통 : ① 행정관청 공문, ② 국세청 홈페이지 휴·폐업여부 캡처, ③ 휴지업소(시설) 확인서

LPG사용 : ① 안전관리 실시대장, ② 소비설비 안전점검표

특정사용 : ① 안전관리규정에 따른 점검결과 ② 도시가스사 자체규정에 따른 양식 등(밸브 봉인실시확인서, 가스 요금이력 등)

나. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 도시가스 특정가스 사용시설에 대한 정기검사(점검) 결과 처리대상 중, 휴·폐업으로 처리된 시설 총 2건에 대하여 아래 [표 3]과 같이 증빙이 누락된 것으로 확인되었으나, 감사 실시 기간 내에 조치(증빙 첨부)를 완료하였다.

[표 3] 도시가스 특정가스사용시설 휴·폐업 증빙 누락 현황

연번	업소번호	업소명	업소상태	휴·폐업 일자	조치사항
1	생략(개인정보 포함)				
2					

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공동 - 업소관리 - 업소/시설관리 조회내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

위 [표 2] 및 [표 3]과 관련, 단독 정압기에 대한 정기검사 처리 후 정압기의 분해 점검일을 전산에 업데이트하지 않거나 휴·폐업으로 처리된 시설에 대하여 증빙 자료를 첨부하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)