

시 정 요 구

제 목 단독사용자용 정압기 분해점검 확인 미흡

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ○○시, ○○시 등 2개 시 3개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사 대상 기간인 2023. 5. 1.부터 2026. 3. 31.까지 특정가스사용시설 정기검사 2,269건을 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준(이하 “KGS FU551”이라 한다)」 3.3.6에 따르면 가스사용시설에 설치된 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검을 실시하여야 하며, 가스사용시설의 정기검사 시 4.1.3.15에 따라 정압기와 필터의 분해점검이 잘 이루어졌는지 확인하여야 한다.

또한 사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」(이하 “지침”이라고 한다) 제5-19조 제3항에 따라 단독사용자용 정압기가 설치된 특정가스사용시설 정기검사 후에는 사용자에게 분해점검 일자를 사전안내하기 위한 목적으로 시설검사 결과

등록과 병행하여 단독사용자용 정압기의 분해점검 일자·제원 및 용량 등을 지침 별표23의 절차대로 입력하도록 정하고 있다.

따라서 ○○○○지사에서는 단독사용자용 정압기가 설치된 특정가스사용시설의 정기검사를 실시할 때 정압기와 필터의 분해점검이 기준에 정해진 시기에 맞춰 잘 이루어지고 있는지 확인해야 했으며, 지침에 따라 정압기 분해점검 이력을 시설 검사 결과등록과 별도로 등록하여 관리했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사에서는 감사대상기간 동안 특정가스사용시설의 정기
검사 시 아래 [표]와 같이 차기 분해점검 시기가 도래한 단독사용자용정압기 5대
에 대한 정기검사 8건을 실시하면서 분해점검 실시 여부를 확인하지 않았으며,
분해점검 실시 여부를 확인한 단독사용자용정압기 4대에 대해서는 그 이력을
별도로 등록하여 관리하지 않았다.

[표] 단독사용자용 정압기 분해점검 관리 미흡 명세

연 번	시설명 (시설번호)	정압기 등록일	분해점검 주기	최종(미등록) 분해점검일	정기검사일 (접수번호)	검사원	확인내용
1	생략(개인정보 포함)						
2							
3							
4							

연 번	시설명 (시설번호)	정압기 등록일	분해점검 주기	최종(미등록) 분해점검일	정기검사일 (접수번호)	검사원	확인내용
5	생략(개인정보 포함)						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

※ 자료출처 : 가스피아-공급시설 관리 및 시설검사결과등록 검사 처리 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표]와 관련, 단독사용자용 정압기 분해점검 실시 여부 확인 및 분해점검 실시 이력을 입력하지 않은 시설에 대하여 분해점검 실시 여부 확인 및 이력을 등록하여 주시고 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)