

주의(경고) 요구

제 목 가스용품 샘플검사 시료채취수 산정 미흡

관 련 부 서 경기서부지사

관 련 자 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

경기서부지사 관련자(4급 ○○○)는 감사대상 기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]의 가스용품(11건, 3,611개)에 대한 생산단계검사(제품확인검사 중 상시 샘플검사)를 실시하고 최종 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] 가스용품 생산단계검사 실시 내역

(단위 : 개)

연 번	업소명 (업소번호)	검사번호	검사일자	품목	검사 수량	검사원	검사 결과		
1	A(*****)	2024-0015544	2024.02.28.	강제 혼 합 식 가 스 버너	10	4급 ○○○	적합		
2	B(*****)	2024-0031358	2024.04.24.	강제 혼 합 식 가 스 버너	3				
3	C(*****)	2024-0040828	2024.05.27.	부탄 가 스 용 연 소 기	200				
4	D(*****)	2024-0038725	2024.05.20.	업 무 용 대 형 연 소 기	10				
5	E(*****)	2024-0025778	2024.04.04.	업 무 용 대 형 연 소 기	17				
6		2024-0048509	2024.06.20.	업 무 용 대 형 연 소 기	27				
7		2024-0066516	2024.08.23.	업 무 용 대 형 연 소 기	26				
8		2024-0095077	2024.11.25.	업 무 용 대 형 연 소 기	2				
9		2025-0023643	2025.04.01.	업 무 용 대 형 연 소 기	52				
10	F(*****)	2025-0094306	2025.12.10.	배관용밸브 - 황동볼밸브	1,536				
11		2025-0094309	2025.12.11.	배관용밸브 - 황동볼밸브	1,728				
합 계					3,611	-	-		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

가스용품 검사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제39조 및 같은 법 시행규칙 별표7의 제3호 본문·제5호다목에 따른 상세기준을 적용하고 있으며 관련 상세기준⁸⁾을 살펴보면, 상시샘플검사⁹⁾는 같은 생산단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하여 검사수량에 따라 정해진 수의 시료를 채취하여 실시하는 Lot 검사로써, 시료검사에 합격한 조는 그 조에 속하는 전제품이 합격한 것으로 하고, 불합격한 조는 그 조에 속하는 전제품이 불합격한 것으로 한다.

따라서, 가스용품 검사원들은 상시샘플검사 시 규정된 시료수로 정확하게 시료를 채취하여 검사를 진행하여야 한다.

KGS Code AB338 4.4.2.2.1 및 AB931 4.4.2.2.1

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-2) 상시샘플검사를 하기 위한 시료의 채취 기준은 다음과 같다.

(1-2-1) 같은 생산단위로 제조된 동일 제품을 1조로 한다.

(1-2-2) (1-2-1)에 따라 형성된 조에서 채취하는 시료 수는 표 4.4.2.2.1(1)과 같이한다.

표 4.4.2.2.1(1) 상시샘플검사 시료 수 <개정 23. 10. 5.>

1조를 형성하는 수	2개 이상 8개 이하	9개 이상 15개 이하	16개 이상 25개 이하	26개 이상 50개 이하	51개 이상 90개 이하	91개 이상 150개 이하	<내용 생략>
시료수	2개	3개	5개	8개	13개	20개	

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-2) ~ (1-2-2) <상동>

표 4.4.2.2.1(1) 상시샘플검사 시료 수*

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상 3000개 이하	3001개 이상
시료 수	전수	10개 이상	15개 이상	20개 이상	25개 이상	검사신청 수량의 1/100

* 업무용대형연소기 이외 품목은 KGS AB931의 상시샘플검사 시료 수와 동일하게 적용함

8) KGS AB338(가스사용 업무용 대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준), KGS AB931(강제혼합식 가스버너 제조의 시설·기술·검사 기준)

9) 생산단계검사 중 제품확인검사의 한가지 방법으로 신청시마다 실시하는 검사

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사 관련자(4급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 상시 샘플검사의 시료 채취 수의 적정성을 점검한 결과, 상세기준에 따른 시료 채취 수를 준수하지 않고 아래 [표 2]와 같이 총 11건의 검사를 ‘적합’ 처리하여 검사 신뢰성이 확보되지 않은 상태에서 가스용품이 공급되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 검사번호별 검사수량 및 시료채취 수량(전산시스템 상 입력된 수치)

연번	검사번호	검사일자	품목	검사 수량	기준 수량	채취 수량	부족 수량	검사원
1	2024-0015544	2024.2.28.	강제혼합식가스버너	10	10	3	7	4급 ○○○
2	2024-0031358	2024.4.24.	강제혼합식가스버너	3	3	2	1	
3	2024-0040828	2024.5.27.	부탄가스용연소기	200	15	10	5	
4	2025-0094306	2025.12.10.	배관용밸브 - 황동볼밸브	1536	25	20	5	
5	2025-0094309	2025.12.11.	배관용밸브 - 황동볼밸브	1728	25	20	5	
6	2024-0025778	2024.4.4.	업무용대형연소기	17	5	3	2	
7	2024-0038725	2024.5.20.	업무용대형연소기	10	3	2	1	
8	2024-0048509	2024.6.20.	업무용대형연소기	27	8	6	2	
9	2024-0066516	2024.8.23.	업무용대형연소기	26	8	7	1	
10	2024-0095077	2024.11.25.	업무용대형연소기	2	2	0	2	
11	2025-0023643	2025.4.1.	업무용대형연소기	52	13	11	2	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

위 [표 2]와 관련, 업무용대형연소기 등 가스용품 검사 시 상세기준에 따른 시료 채취 수를 준수하지 않고 적게 채취하였음에도 검사 결과를 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 경기서부지사 4급 ○○○