

현 지 시 정

제 목 허가시설 중간검사 수수료 정산 필요

관 련 부 서 충남본부

내 용

1. 업무 개요

충남본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라, 관할 지역(4개시, 3개군)의 고압가스·액화석유가스·도시가스 시설에 대한 검사 등의 업무를 담당하고 있으며, 업무 수행 시 산업통상자원부 고시에서 정한 「검사수수료 및 교육비 등의 기준(이하 ‘기준’이라 한다)」에 따라 수수료를 징수하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스시설에 대한 검사업무의 수수료는 기준에서 규정된 제2023-127호(고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준(이하 ‘고법수수료’라 한다))에 따라 완성·중간·정기검사 등을 구분하여 납부하도록 하고 있다.

이때 고압가스시설의 수수료 산정방법은 고법수수료 기준 8호에 따르며 그 중 중간검사 수수료는 기존의 경우 최초 1회에 한하여 납부하였으나 2023년 6월 20일 개정²⁾(시행 ‘23.6.21.) 이후에는 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 개정되었다.

2) 기획처-1902호(2023.06.20., “23년 「고·액·도·수소가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」 개정 안내”)

1. 고압가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준

8. 검사수수료의 산정방법은 다음에 의한다.

가.~나.<생략>

다. [별표] 제2호의 중간검사수수료는 최초 1회에 한하여 납부한다. 다만, 검사 신청자가 2회를 초과하여 중간검사를 희망할 경우 초과 1회당 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부한다.

라.~자.<이하 생략>

따라서 고압가스 시설에 대한 중간검사를 수행하는 검사원은 중간검사가 2회차를 초과할 경우 3회차부터 중간검사 수수료의 20%를 추가 납부하도록 사업자에게 안내 및 징구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충남본부에서는 감사대상 기간(2023. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 고압가스 허가시설에 대한 중간검사를 진행하면서 2회차를 초과했음에도 수수료를 미징구한 사례가 아래 [표]와 같이 총 6건(293,400원)이 확인되었으며 감사기간 동안 추징하여 현지시정을 완료하였다.

[표] 고압가스 허가시설 중간검사 수수료 미추징 내역

연번	업소명(업소번호)	검사구분 (접수번호)	추징금액(원)	추징(환불)사유
1	◇◇◇◇◇ (*****-****)	중간검사 (2023-1803994)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
2	◇◇◇◇◇ (*****-****)	중간검사 (2024-0663975)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
3	◇◇◇◇◇ (*****-****)	중간검사 (2025-0180182)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
4	◇◇◇◇◇ (*****-****)	중간검사 (2025-0180182)	**,***	• 중간검사 4회차 수수료 미추징
5	◇◇◇◇◇ (*****-****)	중간검사 (2025-0180183)	**,***	• 중간검사 3회차 수수료 미추징
6	◇◇◇◇◇ (*****-****)	중간검사 (2025-0180183)	**,***	• 중간검사 4회차 수수료 미추징
합 계			***,***	

※ 자료출처 : 가스피아-신청_검사조회 출력 자료 및 충남본부 제출자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

위 [표]와 관련, 고압가스 허가시설 중간검사 시 2회차를 초과할 경우 3회차부터 중간검사 수수료의 20%를 추징하여야 함에도 미징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지시정_회보 불요)