

현 지 조 치

제 목 냉동기·특정설비 제조시설 외주업체정보 관리 미흡

관 련 부 서 충남본부

내 용

1. 업무 개요

충남본부는 감사대상 기간(2023. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 고압가스 냉동기, 특정설비 제조시설 완성검사 업무를 7명의 검사원이 총 21건 실시하였다.

[표 1] 냉동기제조, 특정설비제조시설 완성검사 처리 현황

연번	허가구분	업소명	처리건수	검사원
1	냉동기 제조	□□□□, △△△△ 등	3건	5급 우성화 외 2명
2	특정설비 제조	○○○○, ■■■■, ◎◎◎ 등	18건	4급 김윤희 외 6명

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

냉동기, 특정설비 제조시설의 설치공사 또는 변경공사를 완공한 때에는 「고압가스 안전관리법」 제16조 제3항에 따라 그 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받고 합격한 후에 이를 사용하여야 한다.

제조시설의 완성검사 기준은 고법 제16조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제28조 제4항에 따른 [별표 11]과 [별표 12]에 명시하고 있으며, 이때 관련 규정에 의해 해당 제품제조의 안전관리에 지장을 줄 우려가 없다고 인정되는 범위에서 전문

업체의 설비나 부품을 사용할 경우, 그 설비를 갖추지 않을 수 있도록 하고 있다.

고압가스안전관리법 시행규칙 [별표12]

특정설비 제조의 시설·기술·검사기준과 특정설비의 재검사기준

1. 시설기준

가. 특정설비를 제조하려는 자는 이 별표에 따른 기술기준에 따라 특정설비를 제조하기 위하여 필요한 제조설비를 갖추 것. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토 결과 해당 특정설비의 안전 관리에 지장을 줄 우려가 없다고 인정하는 범위에서 해당 특정설비와 관련한 열처리 또는 도장을 전문으로 하는 전문업체의 설비를 이용하거나, 부품의 전문생산업체로부터 해당 특정설비의 부품 등을 공급받아 사용하는 경우에는 그 설비를 갖추지 않을 수 있다. <이하생략>

따라서, 공사 검사원은 특정설비 제조사의 외주업체가 안전관리에 지장을 줄 우려가 없는지를 「용기등 검사업무 처리지침」에 따라 완성검사 시 반드시 확인하도록 하고 있으며, 확인 후에는 착안사항에 따라 외주품질등록업체에 대한 정보를 공사 전산시스템(가스피아)에 입력하여 관리하여야 한다.⁵⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충남본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 냉동기, 특정설비 제조시설의 완성검사 업무처리 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 완성검사 후 외주품질등록업체 전산 미입력 사례가 14건 확인되었으며, 이에 외주품질등록업체 전산등록을 요구하였고 감사기간 중에 해당 시설에 대한 가스피아 전산등록을 완료하였다.

[표 2] 외주품질등록업체 전산 미입력 사례

연번	접수번호	업소명	검사원	허가구분	부적정내역
1	2025-0249061	□□□□□	4급 ○○○	특정설비제조	• 외주품질등록업체 전산등록 미 실시 (감사기간 중 조치완료)
2	2024-1806944	○○○○○	5급 ◎◎◎		
3	2023-1313309	◇◇◇◇◇			
4	2023-1218654	◎◎◎◎			

5) 검사지원처-1561호(2015.5.11.) 특정설비 외주품질등록업체 전산관리 계획

연번	접수번호	업소명	검사원	허가구분	부적정내역
5	2025-0846416	△△△△△	5급 ◇◇◇	특정설비제조	• 외주품질등록업체 전산등록 미 실시 (감사기간 중 조치완료)
6	2025-0694942	●●●●●●●			
7	2025-0376006	@@@	5급 ◆◆◆		
8	2025-0299647	♠♠♠♠♠♠♠			
9	2024-1976781	▲▲▲▲▲			
10	2024-1722515	■ ■ ■ ■ ■			
11	2024-1722288	★ ★ ★			
12	2023-1235813	☆ ☆ ☆ ☆			
13	2023-0824765	▽▽▽▽			
14	2023-0700156	♠♠♠♠	4급 □□□		

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 총남본부장은

위 [표 2]와 관련, 제조등록시설 완성검사 후 관련 외주업체 정보를 전산시스템 (가스피아)에 입력하고 관리하여야 하나 이를 누락하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)