

통보 및 시정요구

제 목 단독사용자용 정압기 분해점검 관리 미흡

관 련 부 서 충남본부

내 용

1. 업무 개요

충남본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ◎◎◎도 ◇◇시, □□시 등 4개시 3개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사대상 기간(2023. 3. 1.~ 2026. 2. 28) 까지 특정가스사용시설 정기검사 9,454건을 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준(이하 “KGS FU551”이라 한다)」 3.3.6에 따르면 가스사용시설에 설치된 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 2회 이상 분해점검을 실시하여야 하며, 가스사용시설의 정기검사 시 4.1.3.15에 따라 정압기와 필터의 분해점검이 잘 이루어졌는지 확인하여야 한다.

또한 사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)(이하 “지침”이라고 한다)」 제5-19조 제3항에 따라 단독사용자용 정압기가 설치된 특정가스사용시설 정기검사 후에는 사용자에게 분해점검 일자를 사전 안내하기 위한 목적으로 시설검사 결과

등록과 병행하여 단독사용자용 정압기의 분해점검 일자·제원 및 용량 등을 지침 별표23의 절차대로 입력하도록 정하고 있다.

따라서 충남본부는 단독사용자용 정압기가 설치된 특정가스사용시설의 정기 검사를 실시할 때 정압기와 필터의 분해점검이 기준에 정해진 시기에 맞춰 잘 이루어지고 있는지 확인해야 했으며, 지침에 따라 정압기 분해점검 이력을 시설 검사 결과등록과 별도로 등록하여 관리했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충남본부는 감사대상 기간 동안 특정가스사용시설의 정기검사를 처리 하면서 [첨부]와 같이 차기 분해점검 시기가 도래한 단독사용자용정압기 6대에 대한 분해점검일을 정기검사표에 기록하지 않는 등 분해점검 여부를 확인하지 않았으며(다만, 감사기간 동안 도시가스사를 통해 분해점검 실시 여부를 확인하지 않은 6대에 대한 분해점검 이력을 확인한 결과 모두 분해점검을 실시한 것으로 확인되었음), 분해점검 실시 여부를 확인한 단독사용자용정압기 13대에 대해서는 그 이력을 별도로 등록하여 관리하지 않아 총 19대의 단독사용자용정압기 분해점검이력에 대한 전산입력 조치가 필요하다.

[첨 부] 단독사용자용 정압기 분해점검 관리 미흡 명세 1부.(첨부생략) 끝.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

- ① 특정가스사용시설 정기검사 시 차기 분해점검 시기가 도래한 단독사용자용 정압기의 분해점검 실시 여부를 확인하지 않거나, 분해점검 실시 여부를 확인하였으나 그 이력을 전산시스템(가스피아)에 등록하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② [첨 부]와 관련, 단독사용자용 정압기 분해점검 실시여부를 확인하였으나 전산시스템에 등록하지 않은 건에 대하여 전산등록을 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)