



2025년도 ○○공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 국제선 주요 안내표지판 외국어표기에 관한 사항 ○ 국제선 일반대합실(출발장 앞)에 상업시설 중단 등 중요한 사항에 대한 안내가 비치되어 있으나 외국어 표기가 되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 국제선 여객(외국인) 불편이 발생하지 않도록 주요 안내판 등에 외국어를 병기하여 관리하시기 바랍니다.	운영
2	□ 여객 편의시설 안내에 관한 사항 ○ ○○공항 일반대합실 1층에 위치한 시설 안내 DID가 운영되고 있지 않고, 여객터미널 내 여객 편의시설에 대한 안내판 등이 비치되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 공항이용객 편의 제고를 위해 주요 편의시설에 대한 안내를 강화하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
3	□ 임대재산 관리에 관한 사항 ○ 국내선 격리대합실 내 임대차계약이 종료된 임대시설의 안내판이 그대로 부착되어 있음 ○ 조치할 사항 : 계약종료 시설의 안내표지 등을 제거하고 임대재산에 대한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.	임대
4	□ 위탁수하물 검색장 내 상시출입자 명단 현행화 ○ 보안업무규정에 따르면 위탁수하물 검색장 등 제한구역 내 상시출입자 명단을 비치하도록 하고 있으나, ○ ◎◎공항 국내선 및 국제선 위탁수하물 검색장 내 상시출입자 명단을 확인한 결과, 2025년 ◎◎공항에서 타 근무지로 소속이 변경된 직원이 포함되어 있어 현행화가 필요함 ○ 조치할 사항 : 위탁수하물 검색장 상시출입자 명단을 현행화하는 등 보호구역 출입통제에 만전을 기하시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
5	□ ○○실 비상상황 대응 매뉴얼 현행화 ○ ○○실 내 비치된 비상상황 대응 행동매뉴얼을 확인한 결과, 건축물 붕괴 행동조치 매뉴얼상 SMS 보고체계 연락망(본사 간부)이 현재 기준으로 미반영되어 있으며, ○ 항공운송마비 위기대응 행동매뉴얼상 ◎◎공항 소속직원 명단을 확인한 결과 타 근무지로 소속 변경된 직원이 포함되어 있음 ○ 조치할 사항 : 비상상황 대응 매뉴얼을 현행화하여 비상 시 효과적인 대응이 가능하도록 만전을 기하시기 바랍니다.	안전
6	□ 주차장 시설물 환경개선에 관한 사항 ○ ◎◎공항 직원주차장에 비치된 ‘장애인 전용 주차구역’ 표지판이 노후되어 미관을 저해하고 있으며, ○ 골재포장되어 운영 중인 P3 주차장에 잡초가 방치되어 주차구역 식별이 곤란한 상황임  ○ 조치할 사항 : 직원 주차장 내 장애인 전용 주차구역 표지판을 교체하고 P3 주차장 제초작업을 추진하는 등 주차장 환경을 개선하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
7	□ 계류장 접지포인트 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 계류장에는 항공기 및 급유차량을 위한 접지포인트가 설치되어 있음 ○ 그런데 접지저항 마킹이 퇴색되어 식별이 어려운 상황임  ○ 조치할 사항 : 계류장 접지포인트 접지저항 마킹을 재정비 하시기 바랍니다.	시설
8	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」에 따르면 ‘부외예비품’이란 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖는 물품으로 제16조(부외예비품) 제2항에 따라 부외예비품 취득 시 물품운용장 및 구매요구부서의 장은 부외예비품을 전산에 등재하여 관리하도록 되어 있음 ○ 그런데 ○○공항에서는 ‘○○공항 운항정보안내시스템 디스플레이 구매설치’ 시 취득한 예비품 LED Module 등 7종을 전산에 등재하지 않고 보관하고 있음 ○ 조치할 사항 : 장비 취득 시 함께 취득한 저장품 성격의 물품(부외예비품)을 전산에 등재하여 물품관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	물품

연번	내 용	비 고
9	□ 비정상상황 발생 보고체계 최신화에 관한 사항 ○ 여객청사 운송감시반에 비치된 ‘탑승교 및 수하물처리시설 예비운 영절차서’의 비정상 상황 발생 시 보고체계에 담당자 및 연락처가 최신화 되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 담당자와 연락처를 최신화 하여 주시기 바랍니다.	시설
10	□ 관리동 바닥타일 파손 ○ 관리동 1층 주출입구 바닥타일이 일부 파손되어 보행자 안전사고가 우려되고 미관이 저해됨  ○ 조치할 사항 : 해당 타일을 교체하여 주시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
11	□ 방치 철거품 처리에 관한 사항 ○ 동력동 부지 내 녹지에 전기온수기, 실외기 등 철거품이 존치되어 있음  ○ 조치할 사항 : 동력동 부지 내 녹지에 존치된 철거품을 처리하시기 바랍니다.	시설