
2026년도 성과감사 결과

2026. 5.

한국남동발전
감 사 실

차 례

- 1. 감사목적**
- 2. 감사 중점사항**
- 3. 감사기간 및 인원**
- 4. 감사대상**

[붙임] 감사결과조치요구서 1부

1. 감사목적

- ☐ 자체 신재생사업 전반의 경제성·능률성·효과성을 검증하고 도출된 문제점에 대한 개선사항을 후속 사업에 반영하여 원활한 개발 프로세스 구축

2. 감사 중점사항

- ☐ 내부통제체계에 따른 업무분류별 리스크 사항(340개 리스크) 확인
- ☐ 고위험리스크에 대한 예비감사를 통해 감사 중점사항 도출
 - 6개 분야 리스크평가 결과 고위험 이상을 감사중점으로 선정
 - 사업, 발전운영, 안전/보건, 환경관리, 예산/자금, 인사노무

3. 감사기간 및 인원

- ☐ 감사기간 : 2026. 3. 9.(월) ~ 2026. 3. 20.(금)[10일간]
- ☐ 감사인원 : 성과감사부장 등 6명

4. 감사대상 : ○○본부 및 ◎◎실

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의·개선요구 및 통보

【1】

제 목 자체 신재생 발전설비 운영 관리체계 개선 필요

관 련 부 서 A본부 B실 C부, D부

조 치 부 서 A본부 B실 C부, D부

내 용

1. 업무개요

A본부 B실(이하 “B실”이라 한다)은 자체 신재생 발전설비 인근에 현장사무소를 설치하여 B실 직원이 통상근무 중에 있으며, ○○·태양광 설비의 운전 및 보수업무를 위해 유지·정비 용역 및 경상정비공사 계약을 체결하여 운영 중이다.

또한, 전력거래소 「전력시장운영규칙」 ***에 따라 ○○도에서는 J 확대에 따른 전력수급 변동성 대응을 위한 시범사업(이하 “시범사업”이라 한다)이 시행 중이다.

2. E 실시간 전력거래 입찰 관리 개선 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

J 실시간시장 시범사업은 변동성·예측오차·비제어성이 큰 ○○에너지에 대해 기존 전력시장 규칙을 그대로 적용할 경우 전력수급 안정성·공정성·유연성 확보가 불가능함에 따라 기존 하루 전 시장 외 실시간시장을 도입하여 수요·공급 변동을 반영한

추가 입찰과 정산을 운영하도록 되어 있다.

따라서 B실 D부(이하 “D부”라 한다)는 발전기 정지현황의 신속한 입찰시스템 반응을 통해 ○○발전 실시간 전력거래 입찰 시 최적 예측 발전량 및 입찰가격을 제출하여 전력판매 정산수익을 극대화하고, 급전지시량 대비 실제 계량값이 허용오차를 벗어나 임밸런스페널티가 부과되지 않도록 철저히 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 E 전력거래 입찰현황을 점검한 결과 우리 회사는 전력판매 정산수익 극대화를 위해 E 발전량 예측 및 입찰시스템(이하 “입찰시스템”이라 한다)을 개발 후 위탁 운영하고 있다.

해당 시스템은 인공지능기반으로 기상정보와 E 발전실적을 분석하여 발전량 및 최적 입찰가격을 예측한 후 자동으로 전력거래 입찰을 수행하고 있다.

그러나, ○○발전기 점검·정비·고장 시에는 호기별 정지 현황·계획을 D부 E 발전소(이하 “E발전소”라 한다) 근무자가 입찰시스템에 수기로 입력하고 이를 토대로 입찰시스템이 전력거래 입찰에 반영하고 있다.

3. F 통상근무시간 외 설비이상 시 대응체계 구축 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

F ***에 따르면 관리운영회사는 장애발생으로 발전소의 가동이 중단될 경우 즉시 장애지점을 분리하여 정상 가동시키고, 장애지점은 신속히 복구될 수 있도록 조치를 강구하여야 하며, 관리운영업무의 이행 과정에서 사업시설의 고

장 또는 하자 발생 시 신속하게 위탁자에게 통지하도록 되어 있다.

역무범위는 ○○발전기, △△ 및 송전설비의 운전, 감시(원격감시 포함), 진단, 유지보수 수행이며, 비정기점검은 정기점검 적용대상과 대수선 적용대상을 제외한 ○○발전설비(본체설비)를 대상으로 수시로 시행하고 설비고장 시 돌발복구 작업을 하도록 되어 있다.

따라서 관리운영회사는 발전소 가동 중 ○○발전기, △△ 및 송전설비의 운전 및 감시(원격감시 포함)를 성실히 수행하여야 하며 통상근무시간 외에도 설비의 이상 및 고장이 발생할 경우 신속히 위탁자에게 통지하여 위탁자가 현황을 파악하고 고장정지시간 관리 및 돌발복구 작업지시 등 적절한 대책을 수립·시행할 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 통상근무시간 외 설비관리 현황을 점검한 결과 현재 통상근무시간 외 설비의 이상이 있을 경우 △△ 시스템을 통해 자동으로 위탁자(D부)와 관리운영회사 직원에게 알람이 문자로 전송되고 있다.

그러나 세부 정보가 부족하여 구체적인 상황 파악 및 대처방안 수립을 위해서는 원격감시 중인 관리운영회사 직원은 외부에서 △△ 시스템 접속 후 설비이상 세부 내역을 확인하고 D부 직원에게 통지하여야 하나 시행하지 않고 있다.

이로 인해, D부가 설비의 고장 또는 하자 발생 현황을 제대로 인지하지 못

하여 현장 상황에 따른 적절한 대처가 지연될 우려가 있다.

4. F 발전시설 고장정지시간 관리 철저 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

F ***에 따르면 ○○발전시설의 보증 가동률은 연간 평균 xx%이며 가동률을 산정하기 위해 고장정지시간을 산출하되 운전범위를 초과하는 불가항력적인 상황 발생의 경우와 설비가 가동되지 못한 사유 또는 정지의 원인이 관리운영회사의 귀책이 아닌 경우 등은 고장정지시간에 포함하지 않도록 되어 있다.

따라서 D부는 ○○발전설비의 가동률이 정확히 산출될 수 있도록 고장 시 원인을 확인하고 고장정지시간 포함 여부를 면밀히 검토·관리하여야 하며, 보증 가동률이 미달될 경우 배상금을 요구하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 ○○발전설비 가동률 관리 현황을 점검한 결과 가동률은 일일 운영일지, 월간·분기 보고서로 보고되고 있으나 고장정지시간 세부 산출내역이 없고 연 x회 성과평가 시에만 모든 기기의 정지 세부명세를 제출받고 있어 고장 건별 원인에 대한 사실관계 확인이 사실상 불가능하였다.

5. ○○설비 예방점검 및 운전조작 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 ***에 따르면 운전 근무자는 설비의 특성을 충분히 이해하고 기

기의 운전 및 부하상태를 정확히 파악하여 효율적인 운전과 고장 미연방지의 책임을 성실히 수행하여야 하며, 기기의 기동 및 정지는 운전 관련 절차서에 따라야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 D부의 일일운영일지 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

D부 E발전소는 당초 운전이 불가능한 풍속 시기인 20xx. x. xx. 계획된 x, x 호기의 예방점검 일정을 타 업무 수행 등의 사유로 지연하였다. 이후 정비 여건을 고려하지 않은 채 운전이 가능한 풍속 시기인 20xx. x. xx. 및 20xx. x. xx.에 설비를 정지하고 예방점검을 수행하였다.

또한, F발전소는 기상 예보를 활용한 예방점검 계획 수립 절차 부재로 매일 계획이 상시 공란으로 운영되어 풍속을 고려한 예방점검이 시행되지 않았다.

6. 자체 신재생 발전설비 경상정비공사 예방정비 관리 철저 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

***에 따르면 계약상대자의 공사 역무수행과 관련하여 보고서를 지정된 기일 내에 제출하도록 되어 있다.

또한 계약상대자는 발주자의 연간 예방정비계획에 따라 자체 시행계획을 수립하여 시행하고 점검·정비 내용, 경향분석, 향후대책, 조치계획, 예방점검·정비 계획의 변경 등 시행결과에 대해 분석하여 발주자와 계약상대자가 검토, 종합회의를 통하여 심의를 분기 x회 이상 시행한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 신재생 발전설비 예방정비 업무 처리 실태를 점검한 결과 계약상대자가 공사수행 일보, 월간진도보고서 등은 제출하고 있으나 계약상대자와 정비 시행결과에 대한 분기 x회 이상 시행해야 하는 검토 및 종합회의를 시행하지 않아 계약상대자의 정비 시행결과에 대한 검토 및 심의가 이루어지지 않았다.

그 결과 차기 정비에 예방점검 결과를 활용하지 못하는 등 안정적인 신재생 설비 운영에 지장을 초래할 우려가 있어 B실은 계약상대자로부터 연간보고서와 연간예방정비 시행결과를 제출받아 점검·정비 내용, 경향 분석 등을 통해 차기년도 예방점검·정비 계획에 반영하여 체계적인 설비관리가 필요하다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 ○○발전기 실시간 전력거래 입찰 관리 방안 마련과 설비이상 시 현장 대응체계 구축 및 신재생 발전설비 예방정비의 철저한 관리 등을 통해 신재생 발전설비 운영 체계를 개선하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 정비 작업 완료 후 모드 복원을 누락하는 등 운전 조작 절차를 미준수하는 사례가 재발하지 않도록 경상정비 작업자에 대한 조작 절차 교육을 실시하는 등 설비 운영 관리를 철저히 하시고, (주의)

② 예방점검·정비 시행 절차에 따라 예방점검 계획 수립과 분기 x회 이상 결과분석을 통해 그 내용을 차기 예방점검계획에 반영하는 예방점검·정비관리 업

무를 철저히 하시고, (주의)

③ E 발전기별 정지 현황 및 계획내역이 입찰시스템에 차질 없이 입력될 수 있도록 매뉴얼을 제정하시고, (개선)

④ E 운영 중 통상근무시간 외 ○○발전기 가동현황을 입찰시스템에 정확히 반영할 수 있도록 자동화 시스템을 구축하는 등 관리 방안을 마련하시고, (통보)

⑤ F 발전설비 고장정지시간 예외 항목에 대한 세부기준을 마련하여 고장정지 시간 산출 내역을 철저히 검증하는 등 가동률이 정확히 산출될 수 있도록 관리 하시고, (통보)

⑥ F 설비이상 발생 시 고장정지시간 포함 누락 및 설비이용률이 감소되지 않도록 현장대응체계를 구축하시고, (통보)

⑦ 향후 기상 예보를 활용하여 예방점검 일정을 수립·시행하는 등 발전 정지 일수를 최소화할 수 있는 방안을 마련하시고, (통보)

⑧ 계약상대자로부터 계약조건에 따라 점검·정비내용, 경향분석 등을 포함한 연간보고서를 제출받아 그 결과를 차년도 연간 예방정비계획에 반영하여 자체 정비계획을 수립할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

【2】

제 목 정보시스템을 활용한 신재생 발전설비의 통합 관리 필요

관 련 부 서 A본부 J실 C부, D부

조 치 부 서 A본부 J실 C부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 20xx년 x월 발전운영, 운전, 정비 등 발전설비를 체계적으로 관리하기 위해 발전설비관리시스템(GENi)을 구축하여 운영하고 있다.

그리고 A본부 B실(이하 “B실”이라 한다)은 자체 및 출자회사(SPC)의 사외 신재생설비의 운전 및 유지보수(O&M) 수행 총괄 업무를 담당하며 신재생 발전설비의 운영관리 업무를 수행하고 있다.

2. 발전설비관리시스템을 활용한 신재생 발전설비 정비관리 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단기준

우리 회사 ***에 따르면 설비 및 기기의 변경교환 등의 이력 변동사항은 대장에 기록하여 영구 보존하여야 한다고 되어 있다.

우리 회사***에 따르면 기록관장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록

필요한 조치를 마련하여야 하며 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다고 되어 있다.

20xx. x. xx. G에서 수립한 ***에 따르면 사내 신재생 발전설비의 경우 주요 부품 등 정비이력은 발전설비관리시스템을 통해 관리하고 있으나 사외 신재생 발전설비의 경우 정보보안 문제로 발전설비관리시스템을 적용할 수 없어 정보보안 문제 해소 후 시스템으로 관리할 예정이라고 되어 있다.

따라서 정보보안 문제 등으로 시스템 사용이 불가할 경우가 아니면 향후 실시간 전력시장 확대 및 해상○○ 중심의 대규모 신재생 자산 운영환경 변화에 대응하기 위하여 회사에서 마련한 발전설비관리시스템 등의 정보시스템으로 관리되도록 노력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 발전설비관리시스템 운영실태를 점검한 결과 사업소에서 관리하는 신재생 발전설비에 대하여 설비마스터를 등록하여 해당 설비에 설비규격, 자재명세서 등의 자료를 입력·수정·삭제가 가능하도록 하여야 하나 H과 E의 경우 발전설비관리시스템에 설비마스터를 등록하여 관리하고 있지 않았다.

또한 B실은 발전설비관리시스템의 정보보안 문제가 없음에도 정보시스템을 이용하지 않고 H, F, E 등 자체 신재생 발전설비를 수기 서류로 운영관리하고 있다.

그 결과 발전설비관리시스템이 구축되어 있음에도 현재 정비 이력을 수기로 기록하여 설비이력 및 정비 데이터의 자산화가 이루어지지 못하고 있을 뿐만 아니라 자료의 분실도 우려된다.

따라서 향후 실시간 전력시장 확대 및 신재생 자산 운영환경 변화에 대응하기 위해 회사에서 마련한 발전설비관리시스템 등의 정보시스템으로 관리하여 신재생설비의 기술력을 축적할 필요가 있다.

3. 정보시스템을 활용한 안전관리 서류의 체계적 관리 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단기준

우리 회사***에 따르면 계약상대자는 화기작업, 밀폐공간작업, 정전작업, 중장비작업, 방사선사용작업, 고소작업, 잠수작업의 8가지 안전허가대상 작업 및 기타 일반위험작업을 시행할 경우에는 한국남동발전(주)의 안전작업허가 절차에 따라 작업을 수행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 E 등 안전관리 서류 관리 실태를 점검한 결과 운전·정비 용역 계약상대자는 안전관리계획서 및 안전작업허가서 등 안전관리 서류를 규정에 따라 작성하여 제출 및 승인을 받고 있으나 ***시스템을 활용하지 않고 수기문서로 관리하고 있어 ○○○를 준수하지 않고 있다.

그 결과 계약상대자가 제출한 안전관리계획서 및 안전작업허가서 등 신재생 발전설비 운전 및 유지·보수 업무에 필요한 안전관리 서류에 대한 이력 관리가 미흡하여 서류의 분실·누락 가능성이 있고 향후 신재생설비 확대 시 활용도가

저하되는 등 안전관리 실효성을 떨어뜨릴 우려가 있다.

4. 건설예비품 관리 개선 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 ***에 따르면 물자관리업무는 정보시스템에 의하여 처리한다. 다만, 정보시스템에 의하여 처리할 수 없는 업무는 문서규정에서 정한 문서에 의하여 처리하고, 그 결과를 정보시스템에 입력하여야 한다고 되어 있다.

따라서 계약 내용에 따라 건설예비품으로 납품된 물자는 저장품으로 환입하여 정보시스템에 등록하여 예비품 관리체계를 정보시스템 기반으로 통합 관리할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 예비품 관리실태를 점검한 결과 H **의 경우 “H *** 현황”과 같이 준공 후 인수인계된 xx종 약 xx원의 자재를 환입하지 않고 현장(변전소 등)에 보관하고 있었다.

그리고 ○○위원의 자문의견에 따르면 건설예비품이 정보시스템 등록 없이 현장 보관 중심으로 관리될 경우, 예비품 현황 파악 및 사용이력 추적에 한계가 발생할 수 있어 다음과 같은 문제를 초래할 우려가 있다고 되어 있다.

따라서 향후 해상○○ 등 대규모 ○○자산 확대 시 주요 부품의 조달기간이 장기화될 가능성이 높으므로, 예비품 관리체계를 정보시스템 기반으로 통합 관리할 필요가 있다고 되어 있다.

5. 공구 및 휴대용 계측기 관리 미흡

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

***에 따르면 사용부서(파트)는 모든 공구 및 휴대용 계측기에 대해 발전설비관리시스템을 이용하여 계측기별로 등록, 관리하여야 한다고 되어 있다.

같은 지침서 ***에 따르면 사용부서(파트)는 배분받은 공구 및 휴대용 계측기에 대해 ERP 자산등록 후 관리대장 및 발전설비관리시스템에 정보를 입력, 관리한다고 되어 있다.

따라서 B실은 보유 및 사용 중인 공구 및 휴대용 계측기의 교정검사 등 유지·보수 이력을 발전설비관리시스템에 기록하여 체계적으로 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 B실에서 사용하고 있는 공구 및 휴대용 계측기 관리실태를 점검한 결과 ***에 따른 법정 보유 장비 등을 보유하고 매년 검교정을 시행하고 있다.

그 결과 공구 및 휴대용 계측기를 전산관리하지 않아 검교정 주기 누락, 자산 손·망실 우려가 있으며, 계측데이터의 정확성과 신뢰성 저하로 신재생 발전설비의 체계적인 점검과 효율적인 관리에 지장을 초래할 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 앞으로 신재생 발전설비 운영

관리를 발전설비관리시스템을 활용하여 신재생 발전설비를 체계적으로 관리하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 공구 및 휴대용 계측기를 발전설비관리시스템에 등록하여 관리하시고, (시정)

② 정비·안전·예비품 등 신재생 발전설비의 관리업무를 발전설비관리시스템 등의 정보시스템을 통해 체계적으로 관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【3】

제 목 설치조건부 제작구매 □□ 회수 필요

관 련 부 서 A본부 B실 C부

조 치 부 서 A본부 B실 C부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 H ***계약을 R 등과 202x. x. xx. 계약을 체결하고 A본부 B실(이하 “B실”이라 한다)은 성능시험 등 계약관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

H ***에 따르면 계약상대자는 기술규격서에 명시된 성능보증 항목에 대하여 보증해야 한다고 되어 있다.

그리고 x차 성능시험결과 기술규격서에 명시된 준공을 위한 성능보증치에 미달하는 경우, 계약상대자는 최초 시험 후 x개월 이내 또는 양당사자가 합의한 기간내에 자신의 비용으로 성능보증치에 도달하도록 설비를 교정하여야 하며, 계약상대자가 교정에 실패하거나 2차 성능시험결과가 성능보증치에 미달하는 경우, 한국남동발전(주)(이하 “남동발전”이라 한다)는 인수를 거부하거나 계약상대자의 적정 금액의 배상 또는 계약금액의 감액조건으로 인수할 수 있다고 되어 있다.

따라서 H ** 준공 후 성능시험을 시행하고 성능 미달 시 설비교정과 함께 x, 2차 성능시험결과에 따라 배상금액을 산출하여 보증성능출력 미달량에 해당하는 손해배상액을 청구하여 계약상대자의 성능보증의무가 이행될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 H ** 제작구매 준공 업무처리 실태를 점검한 결과 H *** 성능시험을 시행하였으나 x 모두 불합격하였다.

또한 20xx. xx. xx. H ***을 통해 계약상대자에게 인수성능시험 최종결과를 통보하였다.

그러나, xx일 이내에 배상금 납부 의무가 있는 계약상대자는 x개월이 지난 감사일 현재까지 □□을 지급하지 않고 있음에도 B실은 계약상대자에게 □□ 독촉 공문을 발송하는 등 배상금을 회수하기 위한 노력을 기울이지 않았다.

그 결과 미납부된 □□ xxx원 만큼 회사의 현금흐름이 악화되었으며 이자 등의 금융수익을 창출할 수 있는 기회가 상실되었다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 조속히 계약상대자에게 □□을 회수하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 H ** 전기설비 설치조건부 제작구매 인수성능시험 결과에 따라 산출된 □□ xxx원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

한국남동발전(주) 상임감사위원

통 보

【4】

제 목 ○○발전 유휴 사업부지 효율적 관리 필요

관 련 부 서 J처 ○○개발부, ○○사업부

조 치 부 서 J처 ○○개발부, ○○사업부

내 용

1. 업무개요

E은 ◇◇가 ○○에 추진 중이던 ○○ 사업에 대하여 20xx년 x월 사업권이 전 협약 체결 후 사업권을 양수한 사업으로 원사업자인 ◇◇의 신청으로 20xx. x. xx. ○○ 고시 제xx-xx호에 따라 xx의 부지가 ○○발전지구로 지정 고시되었고 ◇◇와 ○○발전부지 ***에 대해 임대차 계약이 사전에 체결되어 있었다.

그리고 우리 회사는 해당 부지에 사업을 추진하여 ○○위원회로부터 20xx년 x월 사업권 양수승인 획득 후 기존 임대차 계약을 감안하여 동일 면적에 대해 토지소유주와 20xx년 x월 임대차 계약을 신규로 체결하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 ***에 따르면 비유동자산은 최소의 보유로 최대의 생산성을 제고할 수 있도록 적정하게 보유하여야 하며, 정당한 사유 없이 과도한 자산 또는 불용자산을 보유하여서는 안된다고 되어 있다.

그리고 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제xxx에 따르면 장기임차권(리스기간이 x개월 초과)은 회계상으로 사용권자산으로 인식하며 비유동자산으로 분류하고 있다.

따라서 ○○사업 개발 시 사업부지 확보를 위해 임차기간이 x2개월을 초과하여 장기로 토지를 임차할 경우 비유동자산으로 보아 최소의 보유로 최대의 생산성을 제고 할 수 있도록 적정하게 보유하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 E 사업부지 임차 현황을 점검한 결과 ○○발전설비 상세설계 중 이용률 향상과 경관심의 등의 사유로 최초 배치 대비 ○○발전기 수량이 감소되고 배치가 x열에서 x열로 변경되어 사업부지 내 발전설비와 인접하지 않는 유휴부지가 증가하였다.

실제 ○○설비 배치 및 내부도로 등의 설치를 위해 20xx. x. xx. 개발사업 시행 승인을 받은 면적은 사업부지 xxm² 중 xxm²로 임차면적의 x%에 불과함에도 전체 사업부지 이상의 면적을 임차하여 운영기간 동안 매년 xx원의 임차료를 납부 중으로 실제 사용면적에 비해 과도한 임차료를 납부하고 있고 임차한 부지의 x%인 xxm²의 면적이 유휴부지로 남아 있는 등 사업부지가 비효율적으로 관리되는 결과를 초래하였다.

따라서 J처 ○○개발부 및 ○○사업부는 현재 진행 중인 ○○개발사업 또는 향후 사업개발 시 사업부지 면적을 최적화하여 부지확보 비용을 최소화 할

필요가 있으며, 초기계획 대비 설계가 변경될 경우 관련 인허가 및 토지 임대 계약에 최대한 반영할 수 있도록 하고 부득이한 경우 유희부지에 대한 활용 계획을 수립하여 사업부지를 효율적으로 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대하여 관련 부서는 ○○부지 임대차에 대한 면적 및 조건은 사업권 양수 전 원사업자와 토지소유자 간 계약이 체결되었으며, 우리 회사는 임대차 계약을 수용하는 조건으로 사업권을 양수 받았기에 임대차 조건 변동을 요청할 경우 지역수용성 등이 악화될 우려가 있었다는 상황을 설명하였다.

또한 ○○ 고시 제xx-xx호에 따라 ○○발전지구로 지정 받은 고시면적 이하로 사업부지를 조정할 경우 ○○심의위원회의 재승인을 받아야 함에 따라, 본 사업의 적기 준공 등 원활한 사업추진을 위해 불가피하게 임대차 조건 변동 없이 진행하였다는 의견을 제시하였다.

E 사업의 경우 우리 회사가 사업권을 양수하여 추진함에 따라 원활한 사업의 추진을 위해 불가피하게 원사업자와 토지소유주 간 사전에 체결된 토지 임대차 계약을 수용할 수 밖에 없었던 상황은 인정되나, ***에 따라 비유동자산은 최소의 보유로 최대의 생산성을 제고할 수 있도록 관련 부서는 유희부지 활용 방안을 마련하는 등 대안을 마련하여야 한다.

따라서 관련 부서는 현재 진행 중인 ○○개발사업 또는 향후 사업개발 시 초기 단계부터 사업부지 면적을 최적화하여 부지확보 비용을 최소화 하여야

하며, 부득이한 경우 유휴부지에 대한 활용 계획을 수립하여 사업부지를 효율적으로 관리할 필요가 있다.

조치할 사항 J처장은 진행 중인 ○○사업 또는 향후 사업개발 시 사업부지 면적을 최적화하고 부득이한 경우 유휴부지에 대한 활용 계획을 수립하여 ○○개발 사업부지를 효율적으로 관리하는 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【5】

제 목 경상정비공사 사무실 임대차계약 관리 소홀

관 련 부 서 A본부 B실 C부

조 치 부 서 K본부 관리처 M부 등 3개 부서

내 용

1. 업무개요

A본부 B실(이하 “B실”라 한다)은 사외 자체설비 태양광 경상정비공사 계약 상대방과 20xx. x. xx. 임대차 계약을 체결하여 계약상대자에게 경상정비 업무 수행을 위한 사무실을 임대하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 ***에 따르면 부동산의 임대계약기간은 x년을 원칙으로 하며 임대목적의 달성을 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 당해 부동산의 보유목적에 지장이 없는 범위 안에서 계약기간을 정할 수 있으며, 임대료는 연간단위로 전액을 미리 납부하게 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 C부는 임차인이 임대 대상 부동산의 사용을 시작하기 전과 임대기간 만료 xx일 전에 임대인에게 계약갱신을 서면으로 요청받아 임대차계약을 체결하여야 하고, 그 계약으로 약정한 임대 개시일 전에 연간임대료 전액을 받아

야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 임대차계약 관리실태를 점검한 결과 20xx년도 H ** 임대계약을 20xx. x. xx. 체결하였으나 20xx년 x월 감사일 현재까지 임대료를 지급받지 않고 있다.

또한 20xx년 이후 임대인에게 계약갱신을 서면으로 요청받아 임대차계약을 체결해야 하나 임대차계약 체결없이 계약상대자는 경상정비 업무수행을 위한 사무실을 사용하고 있다.

그러나 B실 C부 담당자들은 임대인이 임대료를 미납부하거나 계약갱신을 서면으로 요청하지 않고 사무실을 사용하고 있음에도 임대인에게 임대료를 청구하거나 계약갱신을 요구하지도 않았다.

그 결과 B실은 20xx년부터 사무실 임대료를 받지 못하고 있으며, 차기 경상정비공사 계약체결 시 계약상대자가 변경되는 등의 상황이 발생되면 미납된 임대료를 받지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 업무분장 변경 등으로 인해 업무과실이 미흡하였음을 인정하면서 앞으로 임대차 계약관리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 사무실 임대 계약기간이 만료된 임대차계약을 체

결하고 장기간 납부되지 않은 임대료 및 지연이자 등 xxx원을 회수하시고, (시정)

② 앞으로 임대차계약을 미체결하거나 임대료를 미납하는 사례가 발생하지 않도록 임대차계약 관리업무를 철저히 하시고, (주의)

③ 임대차 계약관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 ***에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【6】

제 목 불용자산 매각업무 처리 소홀
관 련 부 서 A본부 B실 C부
조 치 부 서 K본부 관리처 M부 등 2개 부서
내 용

1. 업무개요

A본부 B실(이하 “B실”이라 한다)은 20xx년 x월 ***발전설비의 전력계통 안정성 강화를 위해 태양광 인버터 교체 후 불용품의 제각처리 후 한국자산관리공사를 통해 불용자산을 매각하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 ***에 따르면 불용자산 및 불용품을 매각 할 경우에 그 대가를 미리 납입하게 하여야 한다. 다만, ***에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다고 되어 있다.

따라서 B실 C부는 계약상대자가 불용자산을 반출하기 x일전까지 매각 잔대금 납입여부를 확인한 후 불용자산을 반출하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 불용자산 관리업무 실태를 점검

한 결과 ◁◁ 불용인버터(이하 “불용자산”이라 한다) 매각 후 대금 xx원 중 xx원이 20xx년 x월 감사일 현재까지 미회수되었다.

그러나 B실 C부 담당자는 *** 및 계약서 특약사항에도 잔대금을 나누어 납부할 수 있는 근거가 없으나 계약상대자로부터 20xx. x. xx. 잔대금 납부계획을 제출받고 20xx. x. xx. 불용자산 반출을 승인하였다.

그 결과 B실 C부 담당자는 불용자산을 매각하면서 그 대가를 받기 전에 근거 없이 불용자산을 반출하여 매각대금 xx원이 미회수 되는 등 불용자산 매각 업무를 소홀히 하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 감사결과를 수용하면서 미회수된 매각대금을 조속히 회수하고, 앞으로 불용자산 및 불용품 매각관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① ◁◁ 불용인버터 매각대금 중 미회수 xx원을 회수하시고, (시정)

② 불용자산 및 불용품을 매각할 경우 그 대가를 미리 내지 않는 경우 불용자산 및 불용품이 반출되는 경우가 없도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

③ 불용자산 매각관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시정·주의요구

【7】

제 목 F 관리운영위탁계약 기성고 정산 부적정

관 련 부 서 A본부 B실 D부

조 치 부 서 A본부 N부, B실 D부

내 용

1. 업무개요

A본부 B실 D부(이하 “D부”라 한다)는 F 자산양수도계약에 따른 송전 및 옥외 전기설비 하자기간이 만료되면서 기 계약된 F 관리운영위탁계약에 송전 및 옥외 전기설비 유지관리 역무를 추가하여 20xx. x. x. 변경 계약을 체결하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 ***에 따르면 설계의 변경으로 공사량의 증감이 수반된 경우 증감된 공사량의 단가는 산출내역서상의 단가(계약단가)를 적용하게 되어 있다.

그리고 F ***의 산정 및 지급방법에 따르면 작업지시서 등 위탁자의 요청에 따른 역무(이하 “추가 역무”라 한다)에 대한 금액 및 산업안전보건관리비는 매년 4분기에 실적에 따라 일괄 정산하여 지급하되 추가 역무의 경우 관리운영회사가 작업지시서에 따른 추가 역무에 관한 대금 정산내역을 위탁자에게

제시하고, 위탁자가 그 적정함을 승인한 경우에 한하도록 되어 있다.

따라서 위탁계약에 따라 정기점검 외 비정기점검(추가 역무)이 필요한 경우 작업지시서 등을 발행하여 위탁자가 관리운영회사에 요청하여야 하고 추가 역무는 계약단가를 적용하여 매년 x분기에 일괄 정산 후 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 3. 20.)를 통해 위탁계약 송전선로 추가 역무 현황을 점검한 결과 총 x건의 송전선로 관련 추가 역무를 실적정산 하였다.

그러나 추가 역무의 경우 작업지시서 등 위탁자의 요청에 따라 시행하고 x분기에 일괄 실적정산 하여야 하나 D부 담당자는 20xx년 x분기 시행한 조류 등지 철거 작업에 대한 작업지시서를 발행하지 않았고, x분기 일괄 정산 대신 해당 분기 기성고 지급 시 정산하는 등 위탁계약에 따른 정산 절차를 준수하지 않아 업무처리가 부적정하였다.

또한 추가 역무는 정기점검 외 비정기점검 역무에 대해 시행하여야 하나 20xx년 x분기 시행한 추가 전지작업의 경우 ***에 대한 전지작업은 정기점검에 포함되는 사항임에도 D부 담당자는 이를 작업지시서에 포함하여 추가 역무로 시행하였고, x분기 실적정산 금액 산출 시 설계가에 계약낙찰률xx%)을 반영한 계약단가를 적용하지 않아 정산 금액을 과지급하여 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

이에 따라 송전선로 추가 역무 정산 시 과지급된 금액 총 xx원을 회수 할

필요가 있다.

관계부서 의견

이에 대해 관련 부서에서는 20xx년 x월 변경 계약으로 추가된 송전선로 유지·보수 업무 관련 계약조항을 충분히 숙지하지 못해 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 용역관리 및 기성고 정산 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 기성고 정산 시 과지급된 금액 xx원을 계약상대자로부터 회수하시고, (시정)

② 해당 용역의 추가 업무 관리 및 정산 업무를 소홀히 한 관련자에게 ***의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국남동발전(주) 상임감사위원

주의·개선요구 및 통보

【8】

제 목 사택운영 부적정 및 사택관리지침서 개정 필요

관 련 부 서 A본부 B실 C부

조 치 부 서 A본부 B실 C부

내 용

x. 업무개요

B처는 우리 회사 *** 등에 따라 ▽▽를 포함한 사업소 소재 지역 인근에 총 xx채의 사택을 매입 및 임차하여 사용하고 있으며 매입 및 임차사택에 대한 효율적관리와 합리적 운영을 위한 세부사항을 정하기 위하여 ***를 제정하여 운영하고 있다.

2. 정수를 초과한 사택 정리 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 ***에 따르면 본사 및 사업소별 사택확보기준은 비연고지 근무직원의 수, 사업소 소재지의 지역별 특성 및 주택보급 여건 등을 고려하여 그 기준을 조정할 수 있다고 되어 있다.

따라서 B실은 ***의 사택확보기준에 따라 사업소가 위치한 지역별 특성을 고려하여 사택을 운영하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.)를 통해 B실의 사택운영현황을 점검한 결과 ***의 사택확보기준과 비교하여 x채를 초과하여 운영하고 있다.

B실은 20xx. x. x. 조직개편으로 일부 업무와 인원이 A본부 소속으로 변경됨에 따라 ▽▽에 근무하는 정원이 감소되어 사택을 초과 보유하게 되었고, ◎◎ 사택의 경우 임대차 계약기간이 종료되었으나 임대인이 보증금을 지급하지 않아 초과 보유하고 있다.

그 결과 B실은 ▽▽와 ◎◎지역에 ***의 사택확보기준 대비 x채를 초과 보유하고 있었다.

3. 원거리 지역 임차사택 운영 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

***에 따르면 사택은 비연고지 근무직원에 대하여 제공함을 원칙으로 하고 위치는 당해 사업소 소재 지역 내에 확보하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있으며, 다만 사업소 소재 지역 내 사택확보가 어려운 경우에는 인근 지역에서 사택을 확보할 수 있다고 되어 있다.

B실 ***에 따르면 통상적으로 출퇴근이 가능한 지역 내에 본인 또는 배우자 소유의 가옥이 있는 자는 입주할 수 없다고 되어 있고 사업소별로 입주제한지역을 명시하였다.

따라서 B실 사택관리부서는 비연고지 근무직원을 대상으로 사택을 제공해야 하고, 사업소 소재 지역에 사택확보가 가능한 경우 우선적으로 지역 내에서 사택을 운영하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.)를 통해 B실에서 운영 중인 사택 소재 지역을 점검한 결과 ▽▽사업소에 근무하는 직원에게 ▷▷지역 소재 사택을 제공하였다.

Q파트와 안전지원팀이 근무하고 있는 ▽▽사업소는 현재 xx채의 사택을 지역 내에서 운영하고 있고, 부동산 관련 인터넷 사이트에서도 다량의 매매와 전세 물건이 확인되어 지역 내에서 추가 사택확보가 가능한 것으로 파악되었다.

또한 ▷▷지역 임차사택 전세 보증금은 xx원으로 같은 시기 ▽▽지역의 전세 보증금 실거래가와 비교할 경우 최대 xx원의 예산이 초과 소요되었다.

그 결과 B실은 ▽▽지역에 추가 사택확보가 가능함에도 출퇴근이 불가능한 원거리 지역(▷▷)에 사택을 운영하여 ***를 준수하지 않았고, 사택 관련 예산이 최대 xx원 만큼 초과 집행되는 결과를 초래하였다.

4. B실 「사택관리지침서」 개정 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

B실 ***이 정하는 바에 따라 B처 소속 직원에게 제공된 매입사택 및 전세사택에 대한 효율적 관리와 합리적 운영을 위한 세부사항을 정함을 목적으로 한다

고 되어 있고 ***에 따르면 이 내칙은 B처 사택 운영 및 관리에 관한 업무에 적용한다고 되어 있다.

A본부 사택의 효율적인 관리와 직원 복지 향상에 기여함을 목적으로 하고, 이 내칙은 A본부 소유 사택의 운영 및 관리에 관한 업무에 적용한다고 되어 있다.

따라서 B실은 조직개편 등으로 소속이 변경되는 경우 변경된 내용을 ***에 반영하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.)를 통해 B실 ***을 점검한 결과 C부는 20xx. x. x. 부의 조직개편 및 직제규정 개정사항을 반영하지 않았다.

그 결과 B실 직원에게 주거용으로 제공된 매입사택 및 전세사택에 대한 효율적 관리와 합리적 운영을 위한 세부사항을 정하는 경우 B실의 ***와 A본부의 *** 중 어느 것을 적용해야 하는지 혼선이 발생하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 정수를 초과한 사택의 정리가 필요하며 원거리 임차사택의 부적정 운영으로 초과 예산이 발생하였음을 인정하고, B실의 ***도 적기에 개정하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 향후 출퇴근이 불가능한 원거리 지역에 임차사택

이 운영되지 않도록 철저히 관리하시고, (주의)

② 조직개편 및 직제규정 개정사항을 반영하여 ***를 개정하시기 바랍니다.

(개선)

③ 정수를 초과하여 운영 중인 사택에 대하여 매각을 포함한 정리방안을 마련하시고, (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

【9】

제 목 ○○ 사택 임차보증금 회수 필요

관 련 부 서 A본부 B실 C부

조 치 부 서 A본부 B실 C부

내 용

1. 업무개요

20xx년 xx월 B실 C부는 H** 발전사업 건설을 위한 상주 직원의 안정적인 주거환경 조성을 위하여 H**을 수립하고 사업부지 인근인 ○○에 독신자형 임차사택 x채를 확보하기 위하여 ♡♡와 임대차 계약을 체결하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

***에 따르면 임대차 계약이 종료된 경우 임차인은 위 부동산을 원상으로 회복하여 임대인에게 반환하고 이러한 경우 임대인은 보증금을 임차인에게 반환하고 연체 임대료 또는 손해배상금이 있을 때는 이들을 제하고 그 잔액을 반환한다고 되어 있다.

따라서 사택관리부서인 B실 C부는 부동산을 임차하는 경우 임차보증금의 채권확보 방법 등을 미리 확인하여야 하며, 계약기간이 종료되면 임차보증금을 임대인으로부터 반환받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.)를 통해 B실에서 운영하는 사택 중 임차보증금 관리실태를 점검한 결과 계약기간이 종료된 이후에도 총 x개 사택의 임차보증금을 회수하지 못하고 있다.

확인 결과 B실 C부(이하 “담당부서”라 한다)는 건설기간 종료 후 20xx년 x월 임대인에게 유선으로 x차례에 걸쳐 임차보증금 반환을 요청하였으나 임대인은 자금 사정이 어렵다는 이유로 임차보증금을 지급하지 않고 있으며 담당부서는 임차보증금 회수를 위한 업무를 진행하였으나 20xx년 x월 감사일 현재 회수하지 못하고 있다.

또한 20xx. xx. x. 담당부서는 관리인을 만나기 위해 ○○○ 센트럴파크 관리 사무실을 방문하였으나 부재중이었고, 임차보증금 미회수 중인 x채 중 xx와 xx 호에 우리 회사에 통보 없이 다른 임차인이 거주 중인 사실을 우편물이나 집 앞 거치물 등을 통해 확인하여 권리관계를 설명하기 위해 해당 호실을 방문하였으나 임차인이 부재 중이라 만나지 못하였다.

현재 우리 회사 이외에 임대인인 ♡♡로부터 임차보증금을 회수하지 못한 채권자가 다수 있는 것으로 파악되어 담당부서는 임차보증금 회수를 위해 법무사와 공동 대응 등의 적극적인 회수 노력이 필요하다.

또한 담당부서는 임대인의 재산이나 채권 현황을 수시로 모니터링하고 향후 강제경매 등을 고려 시 주기적인 현장 방문 및 사택의 내부상태를 확인하여야

하나 소홀히 하였고 우리 회사의 동의 없이 x채의 사택에 다른 거주자가 거주하는 사실을 뒤늦게 파악하여 향후 전세권을 행사하는데 어려움이 발생하였다.

따라서 담당부서는 나머지 xx호도 우리 회사의 의사와 관계없이 다른 임차인이 거주하지 않도록 현재 비밀번호를 변경하고, 현재 우리 회사의 동의 없이 xx호와 xx호에 거주하고 있는 입주민에게도 우리 회사의 임대차계약서 상 권리 등을 충분히 설명하여 향후 전세권을 행사하는데 어려움이 없도록 조치를 취해야 한다.

그 결과 우리 회사의 동의 없이 x채의 사택에 다른 임차인이 거주하여 향후 전세권을 행사하는데 어려움이 있고, 임대인이 임차보증금을 지급하지 않아 xx원을 회수하지 못하고 있으며 해당 금액만큼 회사의 현금흐름이 악화되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 ○○○ 사택의 임차보증금 회수가 필요한 사실을 인정하고, 앞으로 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① 계약기간이 만료되었으나 회수하지 못하고 있는 임차보증금 xx원에 대한 회수방안을 마련하시고, (시정)

② 향후 임차사택의 전세권을 행사하는데 어려움이 없도록 적극적인 대응방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

【10】

제 목 청소용역 기성고 지급 부적정 및 검수자와 현장 감독자
지정 필요

관 련 부 서 A본부 B실 C부

조 치 부 서 A본부 B실 C부

내 용

x. 업무개요

A본부 B실 C부 Q파트(이하 “Q파트”라 한다)는 업무분장에 따라 H ** 발전 사업(이하 “○○○”이라 한다) 및 E 발전사업(이하 “○○”라 한다)과 관련하여 사업장 및 부대시설에 대한 청소용역을 x년 단위로 계약하고 있고 계약상대자와 협의를 통해 x개월 단위로 기성고를 지급하고 있다.

2. 청소용역 기성고 지급 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

R처 업무지원부에서 작성한 *** 재료비에 따르면 ‘지입재료비’는 표준재료비 외에 지입지시에 의해 지입한 재료로서 실적정산 한다고 되어 있고 표준재료비는 청소 연면적, 시설물의 개수 등에 의하여 산정되거나 월간 정기적으로 소모 되는 재료로서 별도로 정한 기준에 따라 계상, 구입하여 사용하는 재료라고 되

어 있다.

따라서 청소용역계약의 기성고 지급 시 재료비에 해당되지 않은 항목이 포함되지 않도록 관련 증빙을 철저히 검토하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.)를 통해 Q파트에서 시행한 ○○ 청소용역 기성고 지급현황을 점검한 결과 20xx년 x차 및 x차 기성고 지급시 재료비에 해당되지 않는 **이 재료비에 포함되어 있었다.

**는 소모성 비품으로 분류되어 별도 자본예산으로 구입하여야 하고, 예식장 갑은 청소와 관련 없는 제품으로 재료비에 포함되서는 안되는 품목이다.

그러나 Q파트는 ○○ 청소용역 기성고 지급 시 재료비에 해당하지 않는 제품을 검토 없이 지급하여 xx원만큼 예산이 낭비되는 결과를 초래하였다.

3. 청소용역 검수자 및 현장감독자 지정 필요

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

20xx년 x월에 작성한 C부 업무분장에 따르면 Q파트에서 공사, 용역의 계약 관리 및 각종 대금 지불을 담당한다고 되어 있다.

한편 ○○○과 ○○ 청소용역의 ***에 따르면 청소구역에는 전기실과 변전소가 포함되어 있으며 전기실과 변전소 청소 시 감독관이 상주한다고 되어 있다.

따라서 업무분장에 따라 Q파트는 ○○○과 ○○의 청소용역의 계약관리를 담

당하고 청소용역업체에서 전기실과 변전소를 청소하는 경우 안전사고 및 설비고장 예방을 위하여 현장 감독관이 상주하도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

이번 성과감사(2026. 3. 9. ~ 2026. 3. 20.)를 통해 ◎◎ 및 ○○의 청소용역 관리현황을 점검한 결과 업무분장에 따라 Q파트 담당자가 청소상태 확인 및 재료비 계상 등의 청소용역 검수 업무를 수행해야 하나, Q파트가 위치한 ▽▽에서 ◎◎과 ○○ 지역으로 이동이 어려워 실제 청소용역 검수는 ◎◎과 ○○의 현장 근무자가 대행하고 있다.

또한 청소용역 계약관리부서인 Q파트는 청소용역 근무자가 전기실이나 변전소를 청소하는 경우 안전사고 위험 및 설비고장 우려가 있어 현장 감독자를 지정하여야 하나, 별도의 지정 없이 Q파트의 구두 요청에 의하여 각 사업장의 근무자가 현장 감독관 업무를 대행하고 있다.

그 결과 업무분장에는 Q파트에서 ◎◎과 ○○의 청소용역 관리를 담당한다고 되어 있으나 별도의 담당자 지정 없이 각 사업장 근무자가 청소용역 검수 업무를 수행하는 경우 기성고 지급 시 증빙자료 검토 미흡으로 인한 과다 지급 등의 문제가 발생할 수 있고, 현장 감독관을 별도로 지정하지 않아 주요 전기시설 청소 시 안전사고 및 설비고장이 발생할 위험이 있는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 E 청소용역 기성고 지급 시 증빙자료 검토가 미흡

한 사실과 청소용역 검수자와 현장 감독자 별도 지정이 필요한 사실을 인정하고, 앞으로 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 A본부장은 ① E 청소용역 기성고 지급 시 정산내역서를 면밀히 검토하여 재료비에 해당되지 않는 제품이 포함되지 않도록 업무를 철저히 하시고, (주의)

② ◎◎과 ○○ 청소용역의 체계적인 관리 및 안전사고 예방 등을 위하여 청소용역 검수자와 현장 감독자를 별도로 지정하시기 바랍니다. (통보)