

통보(모범사례)

【24】

제 목 석탄취급설비 차단기 회로 개선으로 작업 안전 확보

소 관 부 서 ☐ 본부 ☑ 부

조 치 부 서 ☐ 본부 ☑ 부

내 용

☐ 본부 ☑ 부 계전파트는 석탄 취급 계통의 전기, 제어설비를 담당하고 있으며 각종 계기류와 스위치 및 제어로직과 더불어 특고압·고압·저압 전동기와 차단기 등 설비에 대한 유지 정비 업무를 수행하고 있다.

특히, 특고압 차단기의 경우 x개의 차단기 반으로 구성되어 있는데 ☐ 본부에 설치되어 있는 차단기는 별도의 투입방지 안전장치가 구비되어 있지 않은 형태로서 현장 운전원의 차단기 인출 작업 시점에 제어실 운전원의 차단기 투입 조작이 발생하면 감전 사고 및 아크로 인한 화재·폭발의 위험성이 있었다.

이에 ☑ 부는 특고압 차단기 인출·투입 작업의 안전을 확보하기 위하여 설비 개선 방안을 검토하였고, 기존 차단기 투입 신호 케이블 중간에 푸쉬 버튼을 추가하여 현장 운전원이 물리적으로 차단기 투입 신호를 연결 또는 분리할 수 있도록 개선하는 방안을 도출하였다.

또한 해당 케이블의 물리적 연결 여부를 확인할 수 있는 신호 램프를 추가 설치하여 현장에서 실시간으로 연결 상태를 확인 후 작업할 수 있도록 개선함으로써 차단기 인출·투입 작업의 안전성을 증대시켰다.

그 결과 현장 운전원의 작업 안전 강화는 물론 설비 사고 예방을 통한 불필요한 감발 또는 발전 정지를 최소화하는데 기여하였다.

조치할 사항

㉠ 본부장은

석탄 취급 계통 특고압 차단기 반의 회로 개선으로 불필요한 설비 사고 예방 및 작업 안전성을 제고한 사례를 널리 전파하고, 관련 부서에 대해 인센티브를 부여하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[통보]