

일련번호	1
수령자	㉠ 본부 ㉡ 부

현지조치사항 통보서

20xx년도 ㉠ 본부 운영실태 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하오니 즉시 조치하시기 바라며, 시정요구 사항에 대해서는 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제34조 규정에 따라 재심의를 신청하시기 바랍니다.

20xx. xx. xx.

감사실장 ○ ○ ○ (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액(만원)	인원
㉠ 본부 ㉡ 부	20xx	현지주의	-	-

제목: △△●●○ 건설 현장관리 일부 미흡

㉠ 본부는 1호기 대상 △△●●○ 공사를 20xx년 xx월에 착공하여 감사일 현재 약 xx%의 공정률로 공사가 진행되고 있다.

△△●●○ 혼소인프라 건설공사의 현장 안전관리는 건설사업관리 용역을 통해 총괄 관리하고 있으나 ㉡ 부는 해당 용역사의 건설사업관리 역무가 충실히 이행되는지를 확인, 관리하여야 한다.

한편, 20xx년 정부 출범 이후 연이은 발전소 안전사고로 인하여 산업재해를

최소화하기 위한 강도 높은 대책을 요구하고 있는 시점으로 이번 실지감사 기간 중 ㉠부, 건설사업관리 용역사, 시공사, 종합감사반 합동으로 △△●●○ 건설공사 불시 현장 점검을 x회에 걸쳐 시행하였다.

현장 점검 결과 ㉔㉔ 저장탱크 ㉔●●㉔ 지정 검토 필요, 화기 작업 전 안전
확인 절차 미준수, 크레인 인양 작업 슬링벨트 사용 부적정 등 현장 안전관리에
일부 미흡한 점이 확인되었다.

그 결과, 본부 내 건설 현장에서의 안전사고와 외부 기관 점검 시 지적의 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉠ 본부 ㉡부는 건설사업관리 용역사를 통한 건설 현장 안전 관리를 지속적으로 시행해 오고 있었으나 위 합동 현장 점검 결과 용역사 역무 이행 관리에 일부 미흡한 점이 있었음을 인정하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 더욱 철저한 현장 점검과 더불어 ㉢㉣ 탱크 내부는 ㉤㉥㉦㉧으로 지정하고 관련 법령을 준수하여 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

가 본부 파부장은

△△●●○ 혼소인프라 건설공사의 안전사고 예방을 위하여 실지감사 현장 점검 지적사항을 즉시 조치하고, 건설사업관리 용역사의 현장 총괄 관리 역무에 대한 충실한 이행 여부를 주기적으로 점검, 관리하시기 바랍니다. [현지 주의]