

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 건설근로자 안전보호구 착용 소홀

해 당 부 서

조 치 부 서

내 용

1. 업무개요

에서는 지구 배수개선사업, 농촌중심지활성화사업, 지표수보강개발사업, 온실신축사업(이하 “ 등 4개사업”이라 한다)을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	사업면적 (ha,개소)	사업내용	총사업비 (백만원)

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액 (천 원)	
■	■	■ ■	■	■	
■	■ ■	■ ■	■	■	
■	■	■ ■	■	■	
■	■	■ ■	■	■	

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조(보호구의 지급 등)에 따르면 사업주는 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업의 경우 안전모, 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업의 경우 안전대 등 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다고 규정하고 있으며

公社 「건설공사 안전관리지침」 제21조의4(작업장 출입 전 사전점검)에 따르면 감독원은 수급인이 근로자의 작업장 출입 전 개인보호구를 지급하고 개인보호구 지급 관리대장을 작성·관리하고 있는지 확인하여야 하며

같은 지침 제24조(안전교육 실시)에 따르면 감독원은 개인보호구 미착용 등 안전수칙을 위반한 작업자에 대하여 안전 수칙 등에 관한 안전교육을 의무적으로 이수하도록 조치하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 [redacted] 사업에서는 작업자에게 개인보호구 지급·착용여부를 확인하고 착용하지 않는 작업자에게 안전교육을 실시하는 등 안전관리를 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제


그런데 [redacted] 사업에서는 [표 3], [그림 1]과 같이 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 공사현장에서 안전모 또는 안전대를 착용하지 않고 작업을 실시한 사실이 있다.

[표 3] 보호구 미착용 현황

지사명	지구명	사업명	안전모	안전대	비고
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

자료: 부서 제출자료 재구성

[그림 1] 보호구 미착용 전경





자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따른 보호구 착용을 소홀히 하여 위험공종에 대한 안전을 확보하지 못하였고 그로 인해 안전사고에 따른 인명 피해의 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

에서는 해당 지적사항에 별다른 이의제기를 하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현장관리, 안전교육을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장(본부장)은 고평지구 등 4개 사업 공사현장에서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 위반하여 개인보호구 착용을 소홀히 한 근로자들에 대하여 「건설공사 안전관리지침」에 따라 안전교육을 실시하고, 해당 보호구 미착용에 대하여 사례 전파를 실시하시기 바랍니다.(통보)