

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의 요 구

제 목	전용공기구(Special Tool) 관리 미흡
소 관 부 서	❧❧발전본부 ♥♥부, △△△△부
조 치 부 서	❧❧발전본부 ♥♥부, △△△△부, ★★★★★부
구 분	공기구 관리
내 용	

1. 업무 개요

발전소의 주요 설비인 터빈, 보일러급수펌프 및 발전기 등을 분해·조립할 때 일반 공구와 구분되는 특수한 전용공기구(Special Tool)를 사용하고 있으며, 경상 정비공사 수행업체에 보관·관리를 위탁하고 정비 사유가 발생 시마다 이를 사용하고 있다.

2. 관계법령 · 규정 및 판단기준

발전소 기전설비 경상정비공사 계약서 「공사계약특수조건」 제12조(정비장비 제공 및 관리)에 “계약상대자는 정비업무 수행에 필요한 전용장비(특수공구 포함) 및 공작설비의 사용을 요청할 수 있고 별도의 무상임대차 계약을 사업소별로 체결하여야 한다.”로 명시되어 있으며, 발주자 소유의 장비를 사용 중 계약상대자의 부주의로 고장이 발생 되었을 경우 계약상대자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

❧발전본부 ♥♥부, △△△△부는 준공 이후 2025년 9월 감사일 현재 보유 및 사용 중인 전용공기구¹⁾에 대한 관리대장 운영 및 정기적인 현황관리를 시행하지 않고 있으며, ♥♥부는 공사계약특수조건에 따라 경상정비공사 수행업체와 무상 임대차 계약을 체결하지 않고 있다.

그 결과, 경상정비공사 수행업체가 변경될 경우 우리 회사 자산인 전용공기구의 인수인계가 되지 않거나 전용공기구 관리부실에 따른 훼손·분실 등으로 발전설비 정비에 지장을 초래할 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

상기 지적 사항에 이견이 없으며, 향후 관련 지침 및 기준에 따라 전용공기구 관리를 철저히 시행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

❧발전본부장은 ① 경상정비공사 계약서에 따라 전용공기구를 경상정비공사 수행업체와 무상임대차 계약을 체결 및 관리대장 운영, 정기적인 현황관리를 이행 하시고(시정), ② 전용공기구 관리부실 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소속	직급	성명	관리 기간	귀책 사유	조치
♥♥부	3	●○○	'23. 8. ~ '24. 12.	전용공기구 관리 미흡	주의
♥♥부	4	☒☒☒	'23. 8. ~ '25. 9.	전용공기구 관리 미흡	주의

1) Torque Wrench 등 121품목