

# 한국서부발전(주) 상임감사위원

## 시 정 · 주 의(기관) 요 구

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 제 목     | 공기구 및 휴대용 계측기 관리 미흡 |
| 소 관 부 서 | ❧❧발전본부 ◆◆◆◆부, ❧❧❧❧실 |
| 조 치 부 서 | ❧❧발전본부 ◆◆◆◆부, ❧❧❧❧실 |
| 구 분     | 공기구 관리              |
| 내 용     |                     |

### 1. 업무 개요

❧❧발전본부 ◆◆◆◆부, ❧❧❧❧실은 공기구 및 휴대용 계측기(이하 공기구)를 보유하여 설비 유지 정비, 운영, 시험, 측정 등의 용도로 활용하고 있으며, 주기적인 검·교정, 정수 관리, 전용 및 보수 등의 방법으로 관리하고 있다.

### 2. 관계법령 · 규정 및 판단기준

「공기구 및 휴대용 계측기 관리지침」 제6조에 따라 공기구는 보수기록 유지를 위하여 발전설비관리시스템을 이용, 품목별 관리카드를 작성하여야 하며, 1년 이상 계속 보유하고 있지 아니한 품목의 관리카드는 별도로 관리하되 정기실사 시 불용 조사를 실시하고 사업소 비유동자산 관리위원회에서 불용 심의를 시행하여야 한다.

또한, 동 지침 제10조에 따라 공인된 교정기관으로부터 검사를 받는 것을 원칙으로 하여 교정대상 및 교정주기는 국가교정기관 지정제도 운영요령 제9장 제40조에 규정되어 있는 것을 준용한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆부는 공기구의 품목별 관리카드를 별도 관리하고 있으나 발전설비 관리시스템에 등록하지 않았고, Flue Gas Analyzer 등 2품목에 대해 유효기간 내 검·교정을 시행하지 않았으며, 암모니아 가스측정기 등 4품목에 대해 품목별 관리카드에 누락하여 관리하고 있다.

또한, 〇〇〇〇은 보급형 열화상 측정장비 등 3품목에 대해 유효기간 내 검·교정을 시행하지 않았다.

그 결과, 적정 교정주기에 의하지 않은 공기구를 발전소 점검, 정비 등에 사용하여 발전설비 신뢰성을 저하시킬 우려가 있다.

### 관계부서 의견 및 검토 결과

상기 지적 사항에 이견이 없으며, 향후 관련 기준 및 지침에 따라 업무를 처리하여 동일 사례가 발생하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

### 조치할 사항

☘☘발전본부장은 ① 공구 및 휴대용 계측기에 대해 연간 검·교정 계획 수립 및 발전설비관리시스템에 등록하여 운영하시고(시정), ② 동일 사례가 발생하지 않도록 소속 직원들에 대해 관련 내용을 교육하여 주시기 바랍니다. (기관주의)