

순 번 8	
제 목	데이터 처리 시설 개선필요 및 데이터 복구 체계 미흡
소 관 부 서	#####처 ◇◇◇◇◇부, #####처 &&&&&부 ※※※※실, ○○○○처 ○○○○○담당
조 치 부 서	#####처 ◇◇◇◇◇부, #####처 &&&&&부 ※※※※실, ○○○○처 ○○○○○담당
구 분	데이터 관리
내 용	
	가. 관계법령·규정 및 판단기준 「#####지침」제00조(재난 방지대책), 「정보통신기반 보호법」제9조, 「행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준」제15조, 「지진·화산재해대책법」제14조 관련하여, 보 데이터를 이중화하여 관리·저장하고 주기적으로 백업하여 재난시에 업무에 필요한 데이터와 시스템을 복구할 수 있는 체계를 갖추어야 하며 「비유동자산관리 및 세부업무처리규정」제13조 (비유동자산의 취득)에 따라 예산 집행부서에서 취득을 해야 하며, 「물자관리규정」제38조(유탐물자의 관리)에 따라 유탐품은 적시에 전용하거나 매각하여야함 나. 감사결과 확인된 문제점 등록된 18개의 재해복구시스템 중 실제 복구를 시행한 시스템은 15개으로써 복구 능력에 대한 검증이 미흡하며, 사내 자산인 리튬이온배터리 철거 과정에서 자산관리 및 처분 절차가 적절하게 이행되지 않은 것으로 확인됨.
조치할 사항	
	- 시정(재해복구훈련 미이행 시스템 복구 신뢰도 검증) - 개선(기술지원 종료 데이터서버 운영체제 개선) - 개선(DR센터 이전시 내진 설계 및 면진 보강 적용) - 권고(전기·소방시설물 보강) - 신분상 조치(주의 1명) - 시정(제조사 이관 리튬이온배터리 회수하여 규정에 맞게 자산처리) - 기관주의(자산처리 누락 방지 교육 시행)