

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
3	□ 예방점검시스템(EMAS) 설비 이력관리 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) 「시설물 관리 절차서」 6.2항(예방점검)에 따르면 시설담당자는 예방점검 결과를 예방점검시스템(EMAS)에 입력하고 시설담당팀장의 승인을 득하여야 하며, 11.2항(시설물의 이력관리)에 따라 각 시설물에 대한 점검, 결함, 고장에 관한 내용은 예방점검시스템(EMAS)을 활용하여 이력을 작성하고 수명이 다할 때까지 유지하여야 함 ○ (문제점) 그런데 ▲▽지사 예방점검시스템(EMAS) 확인 결과, 점검결과에 따른 설비 NG미조치리스트 및 조치 오더가 종결되었으나(X건) 시스템 완결처리를 하지 않아 설비 이상에 대한 조치가 완료되지 않은 상태로 관리됨 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ▲▽지사장은 예방점검시스템(EMAS)의 설비 이력관리를 철저히 하시기바람 (현지조치)	[관계부서] ▲▽지사 [조치부서] ▲▽지사