

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [16] 보조기기 경상정비 안전관리 미흡

관 련 부 서 ○○ ◀실

조 치 부 서 ○○ ◀실

내 용

1. 업무 개요

○○ ◀실은 발전설비 유지보수를 담당하고 있으며, 주기기를 제외한 보조기기 경상정비를 20##년까지는 외부 정비업체와의 용역계약을 통하여 수행하였으나, 20##년부터는 ◀실에서 직접 수행하고 있다.

그리고 ○○는 「산업안전보건법」과 같은 법 시행령에 따라 4부에 공정안전 보고서를 제출하여 심사받고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」에 따르면 사업주와 근로자는 공정안전보고서의 내용을 지켜야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙을 보면 공정안전보고서의 세부내용으로 안전작업허가 사항을 포함하도록 되어 있다.

이에 따라 ○○는 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)지침을 제정하여 운용하고 있으며, 작업부서는 작업허가서의 작업내용에 대하여 작업조건이 안전하다는 것을 확인한 후 작업허가서를 작성하여 관리감독자의 승인을 득한 후 작업에 착수할 수 있다고 규정하고 있다.

따라서 ○○는 작업을 수행하기 전 「산업안전보건법」과 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)에 따른 안전작업허가 절차를 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ○○에서 20##년 이후 직접 수행한 보조기기 경상정비 관련 안전작업허가 실태를 점검한 결과, 현재까지 작업허가서가 1건도 발행되지 않았고, 이로 인해 작업 전 안전 위해요소를 파악하지 못하여 산업안전사고 발생 위험이 있으며, 「산업안전보건법」 위반에 따른 법적 리스크에도 노출되어 있는 것으로도 확인되었다.

관계부서 의견 ○○는 감사결과를 수용하면서 직접 정비의 경우 작업부서와 작업허가부서가 동일하여 작업허가 절차의 실효성이 없다고 판단하였으며 이에 따라 직접정비에 대한 작업허가서를 발행·승인하지 않았으나, 향후 「산업안전보건법」과 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)에 따라 직접 수행하고 있는 보조기기 경상정비 작업에 대해서도 작업허가서를 발행하여 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 「산업안전보건법」과 「안전작업허가」(PSM-NGE-430)에 따라 직접 수행하는 보조기기 경상정비에 대해서도 작업허가서 발행 후 관련 작업이 수행될 수 있도록 방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다.(통보)