

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [18] 「작업안전분석지침」 작성 미흡

관 련 부 서 ○○ ◀실

조 치 부 서 ○○ ◀실

내 용

1. 업무 개요

○○ ◀실은 발전설비 정비작업과 관련된 유해·위험요인을 파악하고 이를 지속적으로 관리·개선하기 위하여 작업별 위험성 평가 등의 내용을 포함한 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 제정하여 운용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」에 따르면 사업주는 유해·위험 요인을 찾아내어 근로자의 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하도록 되어 있고, 위험성평가에 대한 상세한 기준이 제시된 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부고시 제20##-##호)을 보면 작업의 일부 또는 전부를 도급하는 경우 도급한 사업주와 수급받은 계약상대자가 위험성평가를 각각 실시하여야 한다고 되어 있으며, 위험 가능성과 중대성을 조합한 빈도·강도법 등을 고려하여 위험성평가 방법 중 한 가지 이상을 선정하여 실시할 수 있도록 되어 있다.

한편, ○○에서는 「산업안전보건법」과 현장 적용의 가교역할을 할 수 있도록 기술지원규정(Korea Occupational Safety Health Agency, 이하 “KOSHA Guide”이라 한

다)을 제정하여 제공하고 있는데, 위험성평가에 대한 기술지원규정인 KOSHA Guide(P-140-2020)를 보면 작업위험성평가(Job Risk Assessment, 이하 “JRA”이라 한다)는 모든 작업에 대하여 유해위험요인을 파악하고 안전한 작업절차를 마련하기 위해 수행하는 작업위험성분석(Job Risk Analysis, 이하 “JRA”이라 한다), 작업안전성분석(Job Safety Analysis, 이하 “JSA”이라 한다), 절차적실행분석(Procedure Implementation Analysis, 이하 “PIA”이라 한다), 사전작업위험분석(Pre-task Hazard Analysis, 이하 “PTA”이라 한다) 등의 모든 작업 유해위험요인을 분석하는 방법이라고 정의되어 있고, 사업장과 작업의 특수성을 고려하여 작업 위험성평가 기법을 적용할 수 있으며, 같은 가이드라인 4.3.2항에는 위험성 평가팀장의 역할에 대하여 팀원에 대한 위험성 평가 교육, 평가에 필요한 자료 수집, 평가진행 및 평가결과 기록 등으로 규정되어 있다.

따라서 ○○는 관계법령인 「산업안전보건법」 및 「사업장 위험성평가에 관한 지침」과 KOSHA Guide를 준수하여 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)에 작업위험성평가 기법과 위험성 평가팀장의 역할 등을 반영하고, 작업 시 이를 반드시 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○ 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 검토한 결과, 작업안전성분석(JSA) 기법만 규정되어 있고, 다른 작업위험성평가(JRA) 기법은 정의되어 있지 않아 KOSHA Guide(P-140-2020)와 맞지 않게 작성된 것으로 확인되었다. 또한, ○○에서는 장기 서비스계약업체인 FCE사 양식을 승인하여 작업을 수행하고 있는데 이는 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 위반한 것으로 오해할 소지가 있다.

그리고 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)에 KOSHA Guide(P-140-2020)와 다르게

위험성평가 팀장의 역할에 평가팀장의 자격 요건이 기술되어 있어 지침을 개정해야 하는 것으로도 확인되었다.

관계부서 의견 ◀실은 감사결과를 수용하면서 관계법령에 따라 협력사에서 사용하는 다른 작업위험성평가 기법도 허용하고, KOSHA Guide (P-140-2020)에 따라 위험성평가 팀장 역할을 명확히 할 수 있도록 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 관계법령과 KOSHA Guide(P-140-2020)에 따라 모든 작업위험성평가 기법(JRA, JSA, PIA, PTA 등)도 허용할 수 있도록 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 개정하고(통보1)
- ② KOSHA Guide(P-140-2020)에 따라 위험성평가 팀장의 역할을 명확히 할 수 있도록 「작업안전분석지침」(PSM-NGE-320)을 개정하시기 바랍니다.(통보2)