

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |         | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|---------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원) |      |
| 37   | 개 선 1<br>통 보 1 | 주 의       | 1   | -         | -       | 사 후  |
| 업무유형 | 기술관리           |           |     | 행위유형      | 기 타     |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 통 보

제 목 댐 계측 시스템 유지관리 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ▶발전소(③), ◁발전소(③),

◆처 ▼부(②), ●건설소 ▲부(①)

내 용

#### 1. 업무 개요

직원T는▶발전소 ◇파트에서 근무하면서 댐 계측시스템 유지관리 업무를 담당하였고, ♠본부 예하 발전소는 댐 계측시스템 유지관리 업무를 담당하고 있다.

#### 2. 관계 법령 및 판단기준

♠본부는 수력양수 표준절차서 「댐 계측시스템 유지관리 절차서」(ISO표준-01-===) 7.6.1에 따르면, “사업소 담당자는 월 1회 이상 계측설비의 현장조사를 통하여 이상유무를 확인하고 점검결과를 점검기록표에 기록해야 한다” 라고 되어 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

「댐 지진발생시 대응절차서」((ISO표준-01-++\*))에 따르면, ♠본부는 지진 발생 시 댐 및 기기의 건전성을 저해할 수 있는 상황에서 체계적인 대응조치를 취하고자 가속도계 및 지진기록계 등 지진계측기<sup>21)</sup>를 설치하여 운영하고 있다.

그러나, 양수댐을 포함하여 수력댐에 설치되어 있는 지진계측기들은 「댐 계측시스템 유지관리 절차서」의 점검 대상 목록에 포함되어 있지 않아, 지진 계측기에 대한 유지관리 매뉴얼이 부재한 실정이다.

한편, ♠본부 예하 댐 계측기 점검기록을 점검한 결과, 댐 계측설비 점검기록이 일부 누락되었거나, 「댐 계측시스템 유지관리 절차서」의 점검기록표가 아닌 다른 절차서의 양식을 사용한 사례가 있다.

**관련자 의견**      감사결과를 수용하면서 규정에 따라 댐 계측설비 유지관리 관리 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항      1. ◀ 건설소장은

① 댐 계측설비를 주기적으로 점검하지 않은 아래 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 처분하시기 바랍니다.(주의 1)

#### 2. ◆처장은

② 양수댐 및 수력댐에 설치된 속도계 및 지진기록계 등 지진계측기의 건전성을 확보할 수 있도록 「댐 계측시스템 유지관리 절차서」를 개정하시기 바랍니다.

(개선 1)

21) 수력댐: 가속도계 27개, 지진기록계 18개 / 양수댐: 가속도계 22개, 지진기록계 15개

### 3. ♠본부장은

③ 「댐 계측시스템 유지관리 절차서」의 점검기록표를 사용하여, 적기에 댐 계측 설비를 점검할 수 있도록 방안(예를 들면, 해당 사항에 대해 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하기 바랍니다. (통보 1)