

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시 정 1 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 측정 및 시험장비 관리 미흡

관 련 부 서 □소 ♣부

조 치 부 서 □소 ♣부

내 용

지 적 요 지

- ❖ 측정 및 시험장비에 대하여 관리시스템을 활용한 측정장비 대출신청/반납 미시행, 검교정 미시행(#건), 차년도 검교정 연간계획 미수립하는 등 관련 절차를 준수하지 않은 사실이 확인됨

1. 업무 개요

□소 ♣부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 전기식압력계조정기 등 #종의 시험장비를 보유 및 유지보수하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

ㄷ 표준절차서 「시험장비 관리」(ISO표준-01-083)에 따르면 측정 및 시험장비를 “측정 및 시험장비 관리시스템”(Measurement and Test Equipment Management

System, 이하 “MTES”라 한다)에 등록한 후 교정주기를 입력하여 교정관리를 하도록 되어 있고, 시험장비의 대출은 MTES를 통해 신청한 후 장비 사용 후 즉시 반납하도록 되어 있다.

그리고 표준절차서 「공구 및 휴대용 계측기 관리」를 보면 매년 #월 말까지 연간 검·교정계획서를 내부결재 받아 검·교정을 수행하도록 되어 있다.

따라서 □소는 보유하고 있는 측정 및 시험장비 #종을 MTES에 등록하여 교정관리와 대출관리를 하여야 하며, 매년 #월 말까지 연간 검·교정계획서를 수립하여 그에 따라 차년도 검·교정을 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 중 □소에서 관리하고 있는 전기식압력조정기 등 #종의 시험장비 관리현황을 점검한 결과, MTES에 등록하여 관리는 하고 있으나, 용수전도계 등 #개의 측정장비는 교정기한이 초과된 상태였으며, 시험장비 대출은 MTES에서 통해 관리하지 않고 있었고, 20##년, 20##년, 20##년의 공구 및 휴대용 계측기의 연간 검·교정계획은 미수립되어 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관련자 의견 □소 ♣부는 감사결과를 수용하면서 관련 절차서에 따라 교정기한이 초과한 설비는 즉시 교정을 실시하고, MTES를 통해 시험장비 대출을 관리하며, 매년 11월 말까지 차년도 연간 검·교정계획서를 수립하겠다고 하였다.

조치할 사항 □소장은

① 교정기한이 초과된 용수전도계 등 #개의 측정장비에 대해서는 교정을 실시하고,(시정)

- ② 보유하고 있는 #종의 시험장비에 대한 대출관리를 「시험장비 관리」절차서에 따라 MTES에서 관리될 수 있도록 관리방안을 수립하여 시행하시고,(통보 1)
- ③ 매년 #월 말까지 관련 절차에 따라 차년도 연간 검·교정계획서가 수립될 수 있도록 관련 직원 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 2)