

우수활동(모범) 사례 추천서

일련번호	2025-☆종합-32	관계부서	☆ 제○발전소 ◆부
제 목	☆ △ 호기 고압차단기반 열화상 점검창 기술문제 해결		
<내용> 해당 직원은 분장업무와 직접 관련이 없음에도 회사 이익을 위해 주도적으로 기술 검토 수행함 ① 내진·내환경 검토 : FSAR 3.2 근거표로 검토 대상 아님 확인 ② 전자기 적합성·화재 검토 : 점검창 SPEC을 ◆원에 전달하여 검토 의뢰 → 영향 없음 확인 ③ 기능적 측면 검토 : 차단기반 기능에 영향 없음 확인 ④ 타 사례 검토 : ♡ △ 호기 설계변경 제안서 취소 확인 → 본 건 설계변경 불필요, 20□ ■.7.25 품질부에 통보			
참고사항	사례공유		