

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사1부장

□ 감사기간 : 2025. 9. 8. ~ 9. 19.

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부																				
1	○ 저장등급에 맞도록 자재 보관 필요(□처 ○부) - 표준절차서 「발전소 운영용 자재관리」에 따르면, · 자재의 저장등급별 저장조건이 아래 [표 1]과 같이 명시되어 있다. [표 1] 자재의 저장등급별 저장조건 <table border="1"> <thead> <tr> <th>저장등급</th><th>보관장소 조건</th><th>온습도</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>건물내 환기 및 온습도 조절 장치 보유</td><td>온도: 15℃~25℃ 습도: 30%~70%</td><td></td></tr> <tr> <td>B</td><td>건물내 환기 잘 되는 장소</td><td>온도: 5℃~40℃</td><td></td></tr> <tr> <td>C</td><td>건물내</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>D</td><td>옥외</td><td>-</td><td></td></tr> </tbody> </table> - ☆본부 통합자재창고 내 자재를 확인한 결과, · 자재마스터의 저장등급(A, B)보다 낮은 저장등급의 창고(B, C)에 보관중인 자재(15품목)를 확인하였다.	저장등급	보관장소 조건	온습도	비고	A	건물내 환기 및 온습도 조절 장치 보유	온도: 15℃~25℃ 습도: 30%~70%		B	건물내 환기 잘 되는 장소	온도: 5℃~40℃		C	건물내	-		D	옥외	-		●에서 동일한 INC간 저장등급이 불일치하는 자재들의 저장등급 일치화로 인하여 자재의 저장등급보다 보관중인 창고의 저장등급이 낮은 자재(15품목)를 자재의 저장등급에 맞는 창고에 보관하도록 조치하시기 바랍니다.	결과회보 불요
저장등급	보관장소 조건	온습도	비고																				
A	건물내 환기 및 온습도 조절 장치 보유	온도: 15℃~25℃ 습도: 30%~70%																					
B	건물내 환기 잘 되는 장소	온도: 5℃~40℃																					
C	건물내	-																					
D	옥외	-																					
2	○ 전근여비 집행 미흡(□처 ■부) - 사규 「총무규정」 제156조(전근여비)에 따르면, · 국내전근자가 부양가족을 동반하였을 때에는 12세 이상의 가족은 직원신분에 따른 일비, 식비의 3분의 2에 상당하는 금액을 지급하고, 12세 미만인 가족에 대하여는 3분의 1에 상당하는 금액을 지급한다. - ☆본부의 전근여비 집행내역 점검 결과, · 국내전근자가 동반한 12세 이상의 가족에게 직원과 동일한 일비, 식비를 지급한 사례가 있다.	과다하게 지급된 전근여비를 회수할 것	결과회보 불요																				