

감사결과 처분요구서

－ ○○ 자재관리 부실 조사 －

2025. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	2
4. 감사 결과 처리	2
II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사배경 및 목적

2025. 3.경 한국수력원자력(이하 ‘한수원’ 또는 ‘우리 회사’라 한다)에 납품된 기자재 가운데 하나인 베어링¹⁾이 정식 제조사의 제품이 아닌 비순정품으로 판명되는 사건이 발생하였다. 이에 등급상향 베어링에 대하여 전사 확대점검을 수행하였으며, ○○본부의 경우 2025. 5. 16. 점검 결과를 통보받았다.

그러나 ○○본부 ◇◇부는 비순정 베어링 점검이 진행되던 중에 정비 작업을 위하여 베어링을 출고 요청하였고, □□부는 점검을 위하여 분류해 두었던 비순정 베어링을 출고 처리하였으며, 결국 비순정 베어링이 현장 설비에 설치되는 사건(이하 이 보고서의 ‘사건’이라 한다)이 발생하게 되었다.

정부기관은 이번 사건에 대하여 모조품으로 의심되는 자재의 관리 부실을 지적하면서 자체 감사를 요구하였다. 이에 관련 직원들의 자재관리 업무처리 미흡 사항 등을 확인하여 상응하는 조치를 취할 목적으로 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 ○○본부 소속 □□부, ◇◇부 그리고 ●●본부 소속 ◆◆부의 사건 관련자들을 대상으로 비순정 베어링과 관련한 업무처리 및 저장자재 관리 부실에 대하여 우리 회사 규정 및 절차를 준수하였는지 확인하였다. 또한, 정부기관은 이번 사건과 관련한 후속조치로 절차서 개정 등 제도개선 방안을 마련하도록 우리 회사로 통보하였으며, 우리 회사는 관련 절차서를 개정하는 등 이미

1) 베어링(BEARING): 회전하는 기기의 축을 지지하여 마찰을 줄여주는 기자재이며, 우리 회사는 펌프, 밸브, 전동기 등의 설비에 설치하여 사용하는 부품이다.

재발방지 대책을 수립하여 진행 중이므로 이번 감사는 사건 관계 직원들의 업무 처리 미흡 등 과실 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 ○○본부 자재창고의 비순정 베어링 보관·격리현황 점검 등 사건 관련 자료를 수집하였으며, 수집·분석한 자료를 바탕으로 예비조사를 시행하고 2025. 11. 17.부터 같은 해 11. 21.까지 감사인력 1명을 투입하여 감사 대상자들로부터 문답서 등을 청구하며 실지감사를 수행하였다.

4. 감사결과 처리

수집·분석한 자료 및 감사대상자들의 소명자료 등을 종합하여 주요 과실을 확인하고 감사결과를 도출하였으며, 도출된 감사결과에 대하여 관련부서 및 관련자 의견 등을 적극 수용하고, 확인된 문제점과 과실의 경중에 대하여 감사실 내부 검토 과정을 거쳐 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

□ ★★본부

(단위: 건, 명)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	금액 (인원)
1	○○처	감찰	징계 및 경고·주의	자재관리 등 업무처리 부적정	- (6)

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 및 경 고·주 의 요 구

제 목 자재관리 등 업무처리 부적정

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ★★본부 ◎◎처

내 용

1. 관련자 및 업무 개요

가. 관련자 및 담당업무

○○본부 □□부 AA는 2024. 1. 11. □□부로 부임하여 ○○본부 자재검수, 입·출고, 저장물자 관리 등의 업무를 수행하며, 같은 부서 BB는 2016. 12. 21. □□부에 부임하여 물자의 저장, 창고관리 업무 등을 수행하였고 현재는 자재 인수검사, 입·출고 업무 등을 수행하고 있다.

○○본부 ◇◇부 CC는 2024. 12. 19. 부서장으로 부임하여 필수 운전설비에 대한 정비업무를 총괄하며, 같은 부서 DD는 2025. 1. 9. 파트장으로 부임하여 엔지니어링 업무를 담당하고 있으며, 같은 부서 EE는 2023. 9. 9. 파트에 부임하여 정비업무를 수행하고 있다.

●●본부 ◆◆부 FF는 2022. 2. 24. 파트에 부임하여 품질자재 인수검사 및 자재 품질관련 업무를 수행하고 있다.

나. 사전 개요

2025. 3.경 △△본부에 납품된 일부 베어링이 정식 제조사의 제품이 아닌 비순정 모조품으로 확인되는 사건이 발생하였고, 관련 내용을 정부기관에 보고하였다. 이후 우리 회사는 비순정 베어링 납품 사건에 대하여 언론 보도자료를 배포함으로써 해당 사건은 대내외적으로 중요한 사안이 되었으며, CGID가 완료된 베어링에 대하여 전사 확대 점검을 수행하게 되었다.

전사 확대 점검의 일환으로 ○○본부 비순정 베어링 점검이 진행되던 가운데 2025. 4.경 ◇◇부는 작업을 위하여 베어링 출고를 요청하였고, 2025. 5. 19. □□부는 점검을 위하여 분류해 두었던 비순정 베어링을 출고 처리하였으며, 출고된 비순정 베어링이 현장 설비에 설치되는 사건이 발생하게 되었다.

결국 규제기관은 정기검사 기간중 비순정 베어링이 사용된 사실을 확인하고 2025. 8.경 ‘불일치 품목의 식별 및 격리 미흡’의 지적사항표를 발행하여 시정조치를 요구하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정한다.

「하부직제」 및 「발전소 운영용 자재관리」(표준구매-9250) 표준절차서에 따르면 자재의 저장, 재고관리, 불출업무, 입출고 관리 등의 업무는 본부별 □□부의 책임사항이다. 그리고 「불일치품목보고서 발행 및 관리」(품질15-1001) 품질보증 절차서 5항에 따라 자재창고에 보관중인 불일치품목보고서(이하 ‘NCR’이라 한다) 발행 자재의 격리 및 출고관리도 □□부의 업무이고, 품질등급 불일치품목 꼬리표

부착, 제거 및 관리 업무는 ◆◆부서의 책임사항으로 되어 있다.

한편, 「사내 등급상향 베어링 순정품 여부 확인을 위한 전사 확대점검 계획」(전략(검증)-666, '25. 4. 1., 이하 '점검계획안'이라 한다)에 따르면 점검 대상 베어링의 사전 분류, 분리보관, 점검대상 목록의 해당 베어링 출고금지 조치 업무 등을 사업소별 □□부에서 수행하도록 지시하고 있다.

따라서 ○○본부 □□부는 위 사규, 절차서, 점검계획안에 따라 점검 대상 베어링의 분류, 보관, 출고관리 업무를 성실히 완수하여야 한다. 또한, 우리 회사는 「원자력안전법」 제20조에 따라 원자력안전위원회에 제출한 '운전에 관한 품질보증계획서'를 준수할 의무가 있으므로 이 계획서에 따라 기자재의 식별관리, 불일치품목의 관리 등을 적절하게 이행하여 관련 법률을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 자재출고 업무처리 부적정

○○본부 □□부는 점검계획안에 따라 점검대상 베어링을 각 발전소 자재창고에서 인수검사 대기장소로 이동·분류해두었으나, ◆◆부로부터 점검결과가 전자우편으로 통보된 2025. 5. 16.(금) 이후인 2025. 5. 19.(월)에 비순정품으로 확인된 베어링을 ◇◇부로 출고해 주었다.

점검계획안에 따라 사업소 □□부는 점검 대상 베어링에 대한 사전분류, 분리보관, 출고금지 조치 등의 업무가 부여되었으며, 특히 점검결과 완료일 이후 7일까지 베어링의 별도 보관 및 출고 금지를 유지하도록 정하고 있다. ○○본부 □□부는 다음 [사진 4]과 같이 점검 대상 베어링을 분류하여 분리보관하고 있었다.

[사진 4] 점검 대상 베어링 분류 현장

자재창고 인수검사 대기장소



그러나 위와 같이 점검을 위하여 베어링을 분류하여 보관하던 상태에서 ○○본부 □□부 BB는 점검계획안의 분장업무에도 불구하고 점검결과에 따라 비순정 베어링으로 판명된다면 NCR 발행이 예상되어 현장에 사용할 수 없는 점검 대상 베어링 2개를 불출하였다.

1) BB의 경우

위 사람은 점검계획안과 직상위자의 지시에 따라 자재창고의 베어링을 인수검사 대기장소로 이동·분류하는 작업을 직접 수행하였고, 2025. 5. 19. ○○본부 자재창고에서 비순정 베어링 2개를 ◇◇부 EE에게 직접 불출해줌으로써 직무상 의무를 위반하였다.

위 사람은 점검계획을 받았지만 점검계획안은 본 사실이 없다고 주장하나 2025. 4. 7. 파트장으로부터 점검계획안을 전자우편으로 받으면서 ‘조사가 완료될 때까지 출고금지’라는 업무지시도 받았다. 이에 위 사람도 점검을 위하여 분류된 베어링을 출고를 하면 안된다는 사실을 명확하게 인지하고 있었다. 그럼에도

불구하고 점검 대상 베어링을 출고처리 하였다.

또한, 베어링을 불출할 당시에 EE에게 2025. 5. 16.에 통보된 베어링 점검 결과에 대하여 물어보았고, 문제가 없을 것으로 판단하여 베어링을 불출해 주었다고 주장하나 베어링 점검결과와 관련없이 점검계획안에 따라 점검 대상 베어링을 불출해 주면 아니 된다. 더욱이 점검결과의 세부 내용을 확인하였다면 비순정 베어링으로 판명된 해당 베어링을 절대로 불출해 주어서는 아니 된다. 그리고 점검결과가 있다는 사실을 명확하게 인지하고 있었으므로 베어링을 출고하기 전에 문제가 없는지 점검결과를 다시 한번 확인하는 등 주의를 기울였어야 했다.

그 결과 우리 회사는 정부기관으로부터 ‘불일치 품목의 식별 및 격리 미흡’이라는 지적사항 발행과 함께 ‘추적성 확보 미흡 및 의심품목 관리 미흡’이라는 제도개선 사항이 발생하게 되었고, 설비를 다시 분해하여 베어링을 교체하는데 불필요한 정비비용이 발생하게 되었다.

이로써 위 사람은 상사의 직무상 지시를 위반하고, □□부 책임사항인 자재 출고 업무 등의 직무에 태만하여 우리 회사 「취업규칙」 제10조 성실의무를 위반하게 되었다.

2) EE의 경우

위 사람은 비순정 베어링 2개를 출고 요청하여 2025. 5. 19. ○○본부 자재 창고에서 □□부 담당자 BB로부터 베어링을 불출하여 설비에 설치하는 정비작업을 수행하였다.

위 사람은 전사적으로 현안 사항으로 대두된 비순정 베어링에 대한 점검 계획안과 점검결과를 알지 못하였다고 주장하였다. 물론 ◇◇부로 해당 사건이

직접 공유되지 않은 것은 사실이지만, 각 발전소에 해당 사건이 공유되어 ◇◇부도 충분히 이를 인지할 수 있었다.

그리고 자재창고의 저장위치에 출고할 베어링이 존재하지 않았고, 모조품 여부를 점검하기 위하여 이동·분류해둔 베어링을 출고해야 하는 비정상적인 상황에 대하여 의문을 가지는 태도를 보이지도 않고 베어링을 출고하였다. 출고당시에 □□부 담당자와 베어링 점검결과에 대하여 대화를 하였지만 이에 대하여 확인하지 않았고, 일반적이지 않은 자재출고 상황에서는 업무처리에 더욱 주의를 기울였어야 했다.

나. 베어링 점검 결과에 대한 업무처리 소홀

○○본부 □□부 파트장과 ◇◇부 부서장 및 파트장은 2025. 5. 16. 베어링 점검결과를 전자우편으로 받았지만, 이를 부하직원에게 적절하게 공유하지 않고 업무지시도 하지 않았다.

베어링의 점검결과는 ▲▲실로 통보가 되었으며,▲▲실은 공문을 발송하기 전 2025. 5. 16.에 ◆◆부로 사전통보하였다. □□부 파트장은 같은 날 ◆◆부로부터 점검결과를 전자우편으로 받았고, ◇◇부 부서장과 파트장도 같은 날 △△부로부터 점검결과를 전자우편으로 받았다.

전자우편에 첨부된 엑셀파일에는 이번 사건 출고 베어링에 대한 자재번호, 계약번호, CGID 번호 등이 명시되어 있어 이 문서를 부하직원과 공유하거나 적절한 업무지시를 하였더라면 이 사건 베어링을 출고하지 않았을 가능성을 배제할 수 없으므로 비록 정식 공문으로 지시가 내려온 문서는 아니지만 베어링 점검 결과에 대한 후속 업무처리가 소홀하였다.

각 발전소에 공유된 베어링 사건에 대하여 ○○발전소의 경우 아침 회의에 해당 사건을 언급한 사실이 있어 ◇◇부도 이를 충분히 인지할 수 있었을 것이므로 베어링 점검결과 공유 여부와 관계없이 베어링을 출고하는 업무를 수행할 경우 더욱 주의를 기울였어야 했다.

다. 불일치품목보고서 작성 관련 업무처리 미흡

●●본부 ◆◆부 FF는 점검결과에 따라 비순정 베어링으로 판명된 자재에 대하여 2025. 5. 20.경 NCR을 발행하였고, 약 2~3주가 지난 후에 꼬리표를 작성하여 비순정 베어링에 부착하였다.

위 사람은 「불일치품목보고서 발행 및 관리」 절차서에 따라 NCR을 시의적절하게 발행하였지만, 품질등급 불일치품목 꼬리표를 부착할 당시에 베어링이 출고된 사실을 인지하지 못함으로써 NCR과 꼬리표의 수량이 불일치하는 상황이 발생하게 되었다.

NCR 발행 이후 꼬리표를 부착하는 시기가 늦어지고 수량이 불일치함으로써 규제기관으로부터 지적사항이 발생하게 만드는 등 불일치품목보고서 작성 관련 업무처리가 미흡하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 이번 사건 관련자들은 비순정 베어링 출고로 인하여 물의를 일으켜 죄송하다고 하며, 후속조치를 적절히 이행하였으니 모든 사항이 원만하게 해결되었으면 좋겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정 ○○본부 □□부 BB는 점검계획안과 직상위자의 지시에도

불구하고 비순정 베어링을 출고처리하였고, 규제기관 등에 지적사항이 발생한 결과를 초래함으로써 상사의 직무상 지시를 따르지 않아 우리 회사 「취업규칙」 제10조 성실의무를 위반하였다.

위 위반사항을 종합하여 볼 때 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제73조 제1호 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때에 해당하여 징계사유를 충족한다. 다만, 베어링의 점검결과를 명확하게 알지 못한 상황에서 고의로 비순정 베어링을 불출한 것이 아닌 점, 자재 출고를 원하는 ◇◇부에 도움을 주고자 한 점 등을 고려하면 비위가 무겁다고 보기 어렵고, 이번 사건의 후속조치가 적절하게 이루어짐으로써 과실이 크다고 볼 수 없다.

조치할 사항 사장은

- ① 베어링 점검계획안과 직상위자의 지시에도 불구하고 베어링을 출고처리하여 「취업규칙」 제10조를 위반한 ○○본부 □□부 BB에 대하여 징계하시고,(징계)
- ② 자재 출고 관련 업무처리 및 불일치품목보고서 작성 관련 업무를 비롯하여 후속 업무처리를 미흡하게 수행한 관련자들에게는 「인사관리규정」 제105조에 따라 엄중 ‘경고’ 하시고,(경고)

[관련자]

○○본부 ◇◇부 EE

●●본부 ◆◆부 FF

- ③ 베어링 점검결과에 대한 업무처리에 소홀한 관련자들에게는 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

○○본부 □□부 AA

○○본부 ◇◇부 CC

○○본부 ◇◇부 DD