

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [13] 밀폐공간 작업 프로그램 미수립

관 련 부 서 ○○ ◎팀

조 치 부 서 ○○ ◎팀

내 용

1. 업무 개요

○○ ◎팀은 발전설비의 안정적 운영과 산업안전에 담당하고 있는 부서로서, 산업안전관리를 위하여 「정비 작업 관리 절차서」와 「안전작업허가」지침을 제정하여 운용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따르면 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안 등의 내용을 포함한 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하도록 규정되어 있다.

그리고 최근 20##. ##. ##. 경북 ㄱ시 소재 폐기물 가공업체에서 수조 배관 공사 중이던 작업자 #명이 질식으로 사망하는 사고가 발생한 것과 관련하여, ♣부에서는 공문을 모든 대상 사업장에 송부하면서 밀폐공간 작업에 대한 안전수칙 준수를 강조하였다.

따라서 ○○에서는 위 ♣부에서 강조한 밀폐공간 작업 안전수칙 준수와 산업안전 예방을 위하여 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을

수립·시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○ 소화약제실, 우수조 맨홀 등과 같은 밀폐공간에 대한 밀폐공간 작업 프로그램 수립·시행 현황을 점검한 결과, 「정비 작업 관리 절차서」와 「안전작업허가」지침에 밀폐공간 작업허가에 대한 절차는 기술되어 있으나, 사업장의 밀폐공간 위치 등 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 요구하는 내용은 포함되어 있지 않아 밀폐공간 작업 프로그램 관련 법령 위반과 산업안전 사고가 발생할 위험에 노출되어 있다.

관련부서 의견 ○○는 감사결과를 수용하면서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 즉시 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하고, 수립된 밀폐공간 작업 프로그램에 대하여 모든 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)