

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [9] 정전작업 특별교육 미시행

관 련 부 서 □□ 0실

조 치 부 서 □□ 0실

내 용

1. 업무 개요

□□ 0실은 연료전지 발전소의 최적 상태 유지 및 안전운전을 위해 설비의 이상 정보 및 고장 등이 발생될 때 유지보수를 위한 작업오더 발행, 작업 허가 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

□□ 「TM(Trouble Memo) 작업처리 절차서」에 따르면 운전중인 설비의 정보 (Trouble Alarm) 또는 비정상 상태가 발전상황실에 발생되면 현장 상태를 확인하고 TM작업 오더를 발행해야 한다.

또한 □□ 「안전작업허가 지침서」에 따르면 전기설비에 의한 불꽃으로 인화성 물질의 점화원이 되거나 전기 구동기계 및 전기회로에서 작업하는 작업자가 작업수행 중 감전의 위험이 있다고 판단되는 작업을 할 경우에는 정전작업 허가서를 발급받아야 한다.

한편 「산업안전보건법」에 따르면 사업주는 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때에는 안전보건교육 외에 ♣

부령으로 정하는 바에 따라 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육(이하 “특별교육”이라 한다) 을 추가로 하여야 하며 이를 위반할 경우 #원 이하의 과태료를 부과한다고 명시되어 있다.

그리고 「산업안전보건법 시행규칙」에 따르면 일용근로자 및 근로계약기간이 #주일 이하인 기간제 근로자의 경우 특별교육은 #시간 이상 시행해야 하며, 전압이 #볼트 이상인 정전 및 활선작업의 경우 전기의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항 등에 대한 교육을 시행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□에서 시행한 작업일보를 검토한 결과 #건의 설비 유지보수 작업을 시행하면서 TM 작업오더 시트에는 안전작업 여부에 ‘정전작업 허가서’가 체크되어 있고 안전작업허가 지침서에 따라 ‘정전작업 허가서’를 발급받아 시행하였으나 「산업안전보건법」에 따른 사전 특별교육은 시행하지 않은 것으로 확인되었다.

정전작업의 경우 감전, 전격 등 중대재해로 직결될 가능성이 높은 작업으로 특별교육은 형식적인 절차가 아니라 사고 예방을 위한 핵심 안전조치에 해당하고 특별교육 미시행 시 법률에 따라 과태료를 부과받을 수 있으므로 사전 교육시행이 누락되지 않도록 관리방안을 수립하여 시행할 필요가 있다.

관련부서 의견 ①실은 감사결과를 수용하면서, 산업안전보건법의 취지와 현장작업 여건, 범위, 형태 등을 고려하여 정전작업허가 절차기준을 수립할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□ 사장은 정전작업 전 특별교육이 미시행되어 법률을 위반
하는 사례가 재발하지 않도록 내부 절차를 보완하시기 바랍니다.(통보)