

| 지적번호 | 조치요구           | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|----------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |                | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 23   | 시 정 1<br>통 보 2 | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 안 전 관 리        |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 시정요구 및 통보

제 목 안전관리계획서 관리 부적정

관 련 부 서 ○○ ▣부, ♣부

조 치 부 서 ○○ ▣부, ♣부

내 용

#### 지 적 요 지

❖ 공사감독자는 공사 시공과정에서 발생 가능한 안전사고를 사전에 방지하기 위해 착공일까지 안전관리계획서를 검토하고 산업안전보건관리부서장의 승인을 받아야 하는데 이를 준수하지 않음.

#### 1. 업무 개요

○○ ▣부는 ○○의 기계·전기·제어분야 발전설비 정비 업무를 총괄하는 부서로서, 발전설비 정비를 위하여 공사 및 용역 계약을 발주하여 수행하고 있고, ♣부는 ○○의 산업안전 등을 담당하는 부서로서, 소방시설 유지보수, 산업안전보건관리 등의 업무를 수행하고 있다.

## 2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102) 지침서에 따르면, 공사·용역감독부서장은 산업안전보건관리비 지급대상 공사·용역계약에 대하여 공사·용역 착수 2일 전까지 협력회사로부터 안전관리계획서를 접수받아 검토하고, 보완조치가 필요한 경우 협력회사에 개선을 요구하여야 한다고 되어 있으며, 개선조치가 완료되면 우리 회사 드림스(DREAMS)의 안전관리비 관리시스템에 착공일까지 안전관리부서에 승인을 요청하여야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 지침에는 모든 안전관리비 대상 공사·용역의 안전관리계획서는 반드시 안전관리비 관리시스템을 통하여 관리 및 결제되어야 한다고 규정하고 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 공사·용역 계약에 대한 안전관리계획서 관리 현황을 점검한 결과, 공사·용역 감독자가 공사·용역 착공일까지 안전관리계획서가 안전관리비 관리시스템에 등록되지 않았고, 이로 인해 안전관리계획서가 안전관리비 관리시스템을 통한 산업안전보건관리부서의 승인도 누락된 것으로 확인되었다.

특히, 안전관리계획서는 안전보건관리조직, 안전보건교육, 공정별 주요 안전대책, 비상시 조치계획, 안전관리비 사용계획 등을 포함하고 있는 산업안전 관련 중요문서로서, 안전관리비 관리시스템에 등록·관리되지 않을 경우, 안전관리계획서 미접수, 검토 및 산업안전보건관리부서 승인 누락 등의 위험이 있어 관련 지침에 따라 관리하여야 한다.

**관계부서 의견** ○○는 감사의견을 수용하면서 향후 관련 지침을 철저히 준수하여 동일한 사항이 발생하지 않도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항      ○○장은 ① 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-1102)에 따라 안전관리비 관리시스템에 미등록된 ‘안전관리계획서’를 즉시 등록하고,(시정)

② 향후 안전관리계획서에 대하여 안전관리비 관리시스템 등록이 누락되지 않도록 전(全) 직원을 대상으로 교육을 실시하며,(통보 1)

③ 동일 사항이 재발되지 않도록 관리방안(예를 들면 안전관리비 관리시스템 주기적 점검 등)을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)