

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 정수장 응집제 선정·사용 재검토

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사는 ○○지역 등에 수돗물 공급을 위해, 2개의 정수장을 운영중이다.

지사는 수돗물을 생산하는 과정에서 응집제 소독제 등의 수처리제(정수약품)를 사용하고 있다. 이 중 응집제의 비중이 가장 높다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도수질관리 업무기준」 제13조(정수약품 주입)에 따르면 정수약품의 최적 주입률 결정 등에 대한 세부 사항은 「수처리공정 운영 가이드라인」을 따른다고 명시하고 있다.

「수처리공정 운영 가이드라인」 ‘6.4. 수처리제 선정 및 사용기준’에 따르면 원수 수질, 수질 목표, 운영관리 편리성, 여과지속시간, 추가 수처리제 주입 필요성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 적정 응집제를 선정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

한편, ㉡㉡(정)은 소독제 변경 등으로 정수장 공정관리 여건이 변화되었으나, 사용하는 응집제의 최적 응집제 선정 검토는 '17년 이후로 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, ㉢㉢㉢㉢(정)은 별도의 최적 응집제 선정 검토 없이 ㉡㉡(정)과 동일한 응집제를 사용하고 있는 것으로 확인되었다.

관련부서 의견 ㉢㉢㉢지사는 감사의견을 수용하면서 ㉡㉡ 및 ㉢㉢㉢㉢(정)의 공정운영 개선을 위해 최적 응집제 선정 검토를 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉢㉢㉢지사장은 ㉡㉡ 및 ㉢㉢㉢㉢(정) 운영여건 및 수질 등을 고려하여 최적 응집제를 선정하시기 바랍니다. (통보)