

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 상수도관망시설 운영관리 미흡
소 관 부 서 <<<<처, ○○○지사, □□□지사
조 치 부 서 <<<<처, ○○○지사, □□□지사
내 용

1. 업무 개요

□□□지사와 ○○○지사는 광역상수도 스마트 관망관리 인프라 구축사업을 통해 관로상 수압계 및 전동밸브를 구축하여 운영중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「상수도관망시설 유지관리업무 세부기준(환경부고시 제2021-43호)」에 따르면 수돗물 공급과정에서 관로, 밸브 및 밸브실, 배수지 가압장, 기타시설(유량계, 수압계, 수질계측기 등을 포함한다) 등 상수도관망시설의 성능이 지속적으로 유지될 수 있도록 효율적이고 체계적인 운영 및 유지관리를 위해 점검정비 계획을 수립하고 이를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사기간 동안 □□□지사와 ○○○지사의 상수도관망시설의 관로상 수압계와 전동밸브의 운영현황을 점검한 결과 아래와 같이 미흡한 사항이 확인되었다.

□□□지사는 수압계 변실의 내부 균열 등 침수위험에 취약한 구조로 인해 침수방지시설의 고장이 발생하였고, 이러한 요인으로 인해 다수의 압력계가 계측이 불가능한 상태로 확인되었다. 또, 전동밸브의 경우 15개 지점에서 밸브 장애가 발생하였고, 그 중 일부 설비는 오작동 우려로 현재 전원을 차단하여 운영중이었다.

그리고 ○○○지사는 ㉔㉔면 및 ㉕㉕리에 설치된 수압계 2개소가 설비 장애로 인해 비정상적인 계측값이 원격감시시스템을 통해 표출되었고, 전동밸브 1개소는 설비고장으로 인해 설비 상태가 정보 확인이 불가하였으며, 2개소는 펜스 미설치 등으로 인해 미인가자에 대한 접근 통제가 되지 않아 임의조작 우려가 있어 전원을 차단하여 운영중이었다.

따라서, 스마트 관망관리 인프라 구축사업을 통해 도입된 시설물을 안정적인 운영을 위해 체계적인 관리가 시급한 실정이다.

관계부서 의견 <<<<처, □□□지사, ○○○지사는 감사의견을 수용하며, 상수도관망시설 유지관리에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① <<<<처장은 스마트 관망관리 인프라 구축사업으로 도입된 상수도관망시설의 운영현황을 전수 조사하고, 원활한 운영을 위해 확인된 문제점에 대해 개선방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② □□□지사장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 상수도관망시설의 운영 및 유지관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)

③ ○○○지사장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 상수도관망시설의 운영 및 유지관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)