

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ㉠㉠㉠㉠(정) 수질연속자동측정기기 운영관리 미흡

소 관 부 서 ㉠㉠㉠지사

조 치 부 서 ㉠㉠㉠지사

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠㉠지사에서는 ㉠㉠㉠㉠(정)의 안정적인 용수공급을 위해 수질연속자동측정기기를 설치하여 운영관리중에 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

관리부서의 장은 「수질연속자동측정기기 설치 및 운영관리 가이드라인」 제17조에 따라 주 1회 이상 일상점검을 통해 데이터를 확인하고 측정기기별 정해진 주기에 따라 시약을 적기에 교체하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그리고 감사기간 중 수질연속자동측정기기 현장점검을 실시한 결과 ㉠㉠㉠㉠(정)에 설치된 원수 알카리도계의 경우 시약이 적기에 보충되지 않아 계측이 불가능한 상태로 구동중이었으며, 약품투입동에 설치된 pH계는 수조 청소 등의 관리가 미흡하여 수질 데이터의 정확도를 저하시키는 요인이 될 수 있어 개선이

시급하였다.

다만, 미흡사항은 감사기간 동안 시정완료하였다.

관계부서 의견 ○○○지사에서는 감사지적사항을 수용하였으며 수질연속자동 측정기기 운영관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○지사는 향후 유사사례가 발생하지 않도록 수질연속 자동측정기기 운영관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. **(통보)**