

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 암판정 절차에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○○○단, ○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○○○단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○○단은 ○○○광역시 송수계통의 단수 사고 발생을 대응하기 위한 복선화 관로 설치사업을 시행하고 있으며, 일부 구간의 암질변경에 따라 암판정을 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제65조(암판정)에 따라 공사 감독원은 시공 중 암이 노출되었을 때는 해당 부분에 대한 시공을 중지하도록 조치하고 암판정위원회의 암판정을 받도록 하여야 하며, 「암판정업무기준」(이하 “업무기준”이라 한다) 제7조(암판정)에 따라 암종류 및 암선을 결정하여야 하며, 발파암 이상인 경우에는 암 시료를 채취한 후 외부 공인기관에 시험을 의뢰하여야 하고 시험의뢰 결과를 확인 후 암판정을 완료하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

‘○○○광역상수도 송수관로 복선화사업 시설공사’를 시행하면서 *구간이 당초 토사와 풍화암으로 설계되었으나 실제 굴착 결과 경암이 발견되어 시편 채취 후 공인시험기관에 시험을 의뢰한 후 객관적인 시험 결과를 통해 사후 암판정위원회의 확인을 받았어야 하나 이를 이행하지 않았다.

관계부서 의견 ○○○○○○○단은 감사 결과를 수용하며 향후 「암판정업무기준」에 따라 암판정 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○단은 향후 「암판정업무기준」에 따른 암판정 업무절차를 철저히 이행하시기 바랍니다. (통보)