

일련번호	45	감사자	기계 4급 홍순태		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ㉞㉞(정) 소석회 주입설비 관리 미흡

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사

내 용

1. 업무 개요

□□□지사는 ●●강의 낮은 pH 원수 유입 대비를 위해 '05. 12월에 ㉞㉞(정) 소석회 주입설비를 설치하였으나 설치 이후 현재까지 운영이력이 없고, '20. 8월 구매한 소석회1)(5톤)를 현재까지 장기 저장 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제26조에 따라 관리부서의 장은 영구·장기·단기유희 또는 비상시 활용시설 등 유희시설 유형별로 시설물을 구분하고, 적정한 유지관리를 실시하여야 한다.

「수도수질관리 업무기준」 제15조에 따라 관리부서의 장은 응집보조제 및 기타제제 등 사용량이 적은 약품의 경우, 공급 업체에서 보증하는 보관기간 이내 사용을 원칙으로 하나, 보관기간이 초과한 약품을 사용하고자 하는 경우에는 사전 품질검사를 시행하여 검사결과 유해한 성분이 기준을 초과하지 않으면 사용

1) 1) 소석회(수산화칼슘) : 원수 pH 조정 및 알칼리도(OH⁻) 보충하는 약품으로 투입 시 pH 상승.

할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, □□□지사는 '05. 12월부터 장기 미사용 중인 ㉠㉠(정) 소석회 주입설비의 운휴시설 유형별 구분이 되어있지 않고, 그에 따른 유지관리 방안이 부재한 상황으로 시설물 유지관리의 효율성과 용수공급의 안정성이 저하되는 결과를 초래하였다.

또한, '20. 8월부터 장기 저장 중인 소석회(5톤)는 공기 중의 이산화탄소 및 수분과의 반응으로 인해 유효 성분 함량이 줄어들면서 적정 투입량 및 성능 보장이 어려워지는 등 적정 품질 확보가 불확실한 상황으로, 해당 정수약품에 대한 구체적인 처리방안이 요구되는 실정이다.

관계부서 의견 □□□지사는 감사지적 사항을 수용한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① □□□지사장은 장기 미사용 중인 ㉠㉠(정) 소석회 주입설비에 대한 운휴설비 수준결정 및 유지관리 방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)
- ② □□□지사장은 장기 보유 중인 ㉠㉠(정) 소석회 처리방안을 수립하시기 바랍니다. (통보)