

가. ○○권지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
○○권-01	계획단수 완료보고 철저	수계전환, 관로이설 등으로 인해 단수계획 수립 후 계획단수 완료보고 미이행	향후 계획단수 완료보고 이행 철저	회보불요
○○권-02	○○○○정수장 관리 철저	○○○○ 정수장 경계펜스 수목으로 인해 펜스 인식 불가	정수장 경계펜스 수목 제거작업 조치 시행	회보불요
○○권-03	건설공사 안전관리 철저	㉠㉠ ㉢㉢댐 둘레길 건설공사 시 발전기 안전조치 일부 미흡	발전기 사용이 수반되는 건설공사 시행 시 접지 등 안전관리 철저	회보불요
○○권-04	점검정비용역 계획정비 대가정산 미흡	부가세 중복계상 확인 (51건 중 1건 미흡, 중복계상금액 4만원)	환수조치(4만원) 및 향후 점검정비용역 계획정비 대가정산 철저	회보불요
○○권-05	보호구역 지정 및 관리 미흡	상시출입자 명단 미비치 및 블루벨리 통신실 시건장치 부재	보호구역 지정 및 관리 철저	회보불요
○○권-06	점검태그 관리 미흡	○○○○(정) 점검태그 일부 설비 미부착	점검태그 관리 철저	회보불요
○○권-07	영상감시장치 저장기간 미준수	○○○○(정) 영상감시장치 저장기간(30일) 미달	영상감시장치 저장기간 적정 확보	회보불요
○○권-08	실시간수도정보 시스템 현행화 미흡	태그 일부 현행화 미흡 및 ○○○○(정) 일반현황 미구성	실시간수도정보 시스템 현행화 실시	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
○○권- 09	용수댐 옥외용 레이다 수위계 운영 부적정	과기정통부 미허가 주파수대역의 레이다 수위계 지속 존치	부적합 레이다 수위계 즉시 철거	회보불요
○○권- 10	수용가 TM 관리 미흡	현대제철 제2공장 폐쇄에 따른 TM 운영 불필요	수용가 TM 관리 철저	회보불요
○○권- 11	표준과업지시서 미반영	탈수슬러지 처리용역 관련 표준 과업지시서 및 용역 안전관리 표준과업지시서 미반영	용역 발주시 표준 과업지시서 반영 철저	회보불요
○○권- 12	차아염소산나트륨 농도계 관리 철저	차아염소산나트륨 농도계 농도 미일치	차아염소산나트륨 농도계 관리 철저	회보불요
○○권- 13	시험기기 관리대장 관리 철저	시험기기 관리대장 점검결과 업데이트 누락	시험기기 관리대장 관리 철저	회보불요

나. ◇◇권지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
◇◇권-01	정수장 펜스 보수 필요	◇◇정수장 경계 임시펜스 훼손에 따라 보안 및 안전사고 방지 위한 보수 시행	원인자를 통한 임시펜스 보수 시행	회보불요
◇◇권-02	수열원 냉난방설비 관리 미흡	◇◇(정) 및 ㉡(정) 수열원 냉난방설비용 관형 열교환기 미세척	◇◇(정) 및 ㉡(정) 수열원 냉난방설비용 관형 열교환기 세척	회보불요
◇◇권-03	탄소중립 모니터링 시스템 관리 미흡	시스템 데이터 오류 등	탄소중립 모니터링 시스템 관리 철저	회보불요
◇◇권-04	유량계 등록 관리 미흡	운영통합정보시스템 상의 유량계 등록관리 미흡	「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제16조에 따른 유량계 관리 철저	회보불요
◇◇권-05	보호구역 상시출입자 관리 미흡	보호구역 내 상시출입자 명단 미비치	보호구역 내 상시출입자 명단 비치	회보불요
◇◇권-06	모바일기기 관리 미흡	‘24년 구매한 지사 감시환경 개선 모바일기기 관리 미흡	모바일기기 관리 철저	회보불요
◇◇권-07	통신회선 관리 미흡	적정요금제 미적용 및 불필요 부가서비스 이용 등	통신회선 관리 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
◇◇권- 08	㉢㉢(정) 안전시설 미흡	여과지 발끝막이판 미흡, 관리동 내부 출입문 단차 넘어짐 위험	안전시설 관리 철저	회보불요
◇◇권- 09	산업안전보건관 리비 계상 미흡	설계변경 검토 시 산업안전관리비 조정 미흡	설계변경 시 산업안전관리비 계약변경 철저	회보불요
◇◇권- 10	전기방식 운영보고 미흡	최근 3년간 운영관리 현황 및 실적 보고 기간 미준수	운영관리 협황 및 실적보고 철저	회보불요
◇◇권- 11	분말활성탄 보관관리 미흡	◇◇(정) 내 분말활성탄 보관상태 미흡	분말활성탄 보관관리 철저	회보불요

다. □□권지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
□□권-01	댐계측관리 철저	댐 시설관리 업무기준에 따라 분기별 계측보고서 점검결과 제출기한 미준수	댐 계측기기 보고서 제출기한 준수	회보불요
□□권-02	㉞㉞(정) 약품주입배관 식별	배관 내 유체종류 및 유체흐름 방향 등을 식별하기 위한 표시부 부재	배관식별 표시장치 설치	회보불요
□□권-03	㉞㉞(정) 배관 보온재 커버	배관 보온재 커버의 노후화로 미관 저해	배관 보온재 커버 재시공	회보불요
□□권-04	탄소중립 모니터링 시스템 관리 미흡	에너지 절감량 데이터 오류 에 따른 탄소중립을 산정 오류 등	탄소중립 모니터링 시스템 관리 철저	회보불요
□□권-05	유량계 등록 관리 미흡	운영통합정보시스템 상의 유량계 등록관리 미흡	「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제16조에 따른 유량계 관리 철저	회보불요
□□권-06	보호구역 상시출입자 관리 미흡	보호구역 내 상시출입자 명단 미비치	보호구역 내 상시출입자 명단 비치	회보불요
□□권-07	하자관리 미흡	하자만료 및 정기하자 검사 미시행	하자검사 철저	회보불요
□□권-08	분말활성탄 처리 방안 마련	㉞㉞(취) 및 ㉞㉞(정)에 장기 보관중인 분말활성탄 처리 필요	활성탄 흡착성능 등을 고려하여 적정 처리방안 마련	회보불요
□□권-09	고체소독제 처리 방안 마련	㉞㉞(정)에 고체소독제(클로로칼키)를 장기 보관 중	활용방안 검토 후 적정 처리방안 마련	회보불요

라. ○○○○○○○○단

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
○○○ ○○○ ○단-01	작업허가서 서명 철저	위험 작업허가서 내 수급자 안전담당자 서명 미흡	위험작업허가서 서명 철저	회보불요
○○○ ○○○ ○단-02	PE 방호벽 물채움 시행	도로구간 내 설치된 PE 방호벽 내 물채움 미흡으로 교통안전 확보 미흡	교통안전시설 관리 철저	회보불요
○○○ ○○○ ○단-03	가시설 뒷채움 철저	흙막이 가시설 설치 후 굴착부 뒷채움 미흡	흙막이 가시설 시공관리 철저	회보불요
○○○ ○○○ ○단-04	시스템비계 시공관리 철저	시스템 비계 설치 시 바닥면 정리 후 설치 필요	시스템 비계 시공관리 철저	회보불요
○○○ ○○○ ○단-05	시공사 일일 자체안전점검	건진법 제62조에 따른 시공사 일일 자체안전점검 일부 누락	시공사 일일 자체안전점검 철저	회보불요
○○○ ○○○ ○단-06	보호구역 지정 및 관리 미흡	보호구역 및 상시출입자 미지정(상시출입자 명단 미비치 포함)	보호구역 지정 및 관리 철저	회보불요
○○○ ○○○ ○단-07	정보통신실 물리적보안 미흡	제한구역인 정보통신실의 출입 시건장치 부재	정보통신실 시건장치 설치	회보불요
○○○ ○○○ ○단-08	무선랜 보안관리 미흡	무선침입방지시스템 미구축	무선침입방지시스템 구축	회보불요
○○○ ○○○ ○단-09	통신망 및 설비 운영관리 미흡	업무망 보조통신망 및 예비전원설비 미구성	보조통신망을 포함한 통신망 개선 및 예비전원설비 구성	회보불요