

1. 현지조치사항 명세

가. >>>지사

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
01	자산관리 미흡	2024년 이후 신규취득 물품에 대해 바코드부착 등 미시행	자산보유여부 확인 및 바코드 부착 시행	회보
02	수돗물 공급규정 준수	수돗물 사용량 추산 시 추산물량 고객 안내 미흡	고장, 정전 등 사용량 추산 시 고객 안내 철저	회보불요
03	정수장 내 유휴부지 정리	ㄱㄱ정수장 내 유휴부지에 방치된 비품 정리 필요	방치된 비품 정리	회보불요
04	여과지동 지붕 복구	여과지동 지붕기와 일부가 무너져있어 안전상 조치 필요	여과지동 지붕기와 복구	회보불요
05	원격 전기방식설비 관리 미흡	시범구축 단계로 원격감시데이터와 현장측정값 간의 오차 발생(8개소), 일부 전위 미달 발생(4개소) 확인	하자기간 내 개선계획 수립을 통한 적정조치 및 체계적 유지관리 철저	회보불요
06	전기방식 J/B 접지저항 기준치 초과	J/B 접지저항 기준치 초과(4개소)로 낙뢰나 서지피해 취약점 노출	낙뢰 및 서지피해 방지를 위해 접지보강 또는 서지보호기 설치 검토	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
07	비상발전기 유지관리 미흡	ΣΣ(정)은 연간 1회 부하시험을 실시하고 있으나, UU(가) 등 9개의 무인사업장은 부하시험 미실시, 전기안전관리 위탁 사업장은 비상발전기 관리대장이 아닌 점검결과 형식으로 시운전 이력 관리	관련 규정에 따라 주기적 부하시험 실시 및 사업장별 비상발전기 대장관리 철저	회보불요
08	비상발전기실 산업재해(소음) 예방대책 검토	비상발전기 가동 시 발생하는 소음으로 인한 난청 등 건강장해 예방대책 필요	비상발전기실 내 청력보호구 비치	회보불요
09	수배전반 자동소화장치 관리 미흡	∞ ∞ 가압장 정류기반 자동소화장치 적정압력 미달 확인	자동소화장치 저장용기 교체 및 관리철저	회보불요
10	ΣΣ(정) 소수력발전기 유입배관 관리 미흡	ΣΣ(정) 소수력발전기 유입배관 누수	ΣΣ(정) 소수력발전 유입배관 보수	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여부
	제 목	내 용		
11	물질안전 보건자료 비치 미흡	산업안전보건법 제111조에 의거, 제조사로부터 MSDS를 제공받아 비치해야하나, 전기실 소화약제의 경우 비치 미흡	소화약제 관련 MSDS 현장 비치	회보불요
12	정보통신 감리결과 지자체 통보누락	「정보통신공사업법 시행령」 제35조에 따라 공사를 발주한 자는 감리결과보고서의 사본을 지자체장에게 제출 필요	법적 신고사항에 대한 관리 철저	회보불요
13	정보통신설비 보안관리 강화	「정보보안업무규정」에 따라 네트워크 장비에 대해 미사용 LAN 및 USB 포트 물리적 차단 미조치	「운영 중인 정보통신설비의 모든 미사용 포트에 대해 물리적 차단 설치 및 보안점검 철저	회보불요
14	UPS 법정 정기검사 철저	「전기안전관리법」에 따라 정기검사 대상(리튬계 20kWh초과) 수검 필요	미수검 설비에 대한 정기검사를 시행하고, 가이드라인에 명시된 점검기록표 작성·비치하여 향후 이력 관리 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
15	보안성검토 결과 이행보고 미준수	「정보보안업무규정」에 따라 보안성 검토 결과 반영에 따른 이행 결과를 사업 준공 10일전까지 제출해야하나, 이행 결과 보고 없이 준공 처리	누락된 2건에 대한 보안성 검토 이행결과를 즉시 보고하고 향후 철저히 준수하도록 관리 강화 * ♡♡담(광) 화상감시설 비 제조구매설치, ♡♡담 계통 광역상수도 전기방 식설비 보강공사	회보불요
16	취수원 수질계측기실 특별관리물질 취급일지 미비치	취수원 수질계측기실에 설치된 T-P 계측기에 사용되는 시약은 특별관리물질(pH2이하 황산)을 포함하므로 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제439조에 따라 사용시 취급일지를 작성하여야 하나 미작성	관련 규정에 따른 취급일지 비치·관리 철저	회보불요

일련 번호	지 적 사 항		조치할 사항	결과회보 여 부
	제 목	내 용		
17	수처리제 MSDS 미비치 및 최신화 미이행	산업안전보건법에 따라 수처리제 취급 장소에 적절한 MSDS를 비치하여야 하나, 탈수기동(폴리머) 및 약품투입동(분말활성탄)에 보관중인 수처리제의 MSDS 최신화 미이행 * (폴리머) MSDS상 CAS번호 오류, (분말활성탄) 최신 입고년월이 '25.9월이나, '24년에 입고한 활성 탄의 성적서, MSDS를 비치	관련 법령에 따른 MSDS 최신화	회보불요
18	수도시설물 청소계획 수립 범위 부적정	「수도수질관리 업무기준」 제30조에 따라 매년 전체수도시설물에 대한 청소계획을 수립해야하나, 흡수정에 대해서만 계획을 수립	정수지 등 관련 규정에서 정한 전체 수도시설물을 포함하여 연간 청소계획 수립 철저	회보불요