

일련번호	13	감사자	-		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

시정요구(기타) 및 통보

제 목 보호지역 내 제어시스템 등에 대한 보안관리 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆◆처, ○○○○○○처, ●●●●●●처, ◇◇◇◇◇◇처,
△△△△처, ■■■■■■처

조 치 부 서 ◆◆◆◆처, ○○○○○○처, ●●●●●●처, ◇◇◇◇◇◇처,
△△△△처, ■■■■■■처

내 용

1. 업무개요

보호지역은 접근에 대한 물리적인 통제관리가 필요하며, 보호지역 내 주요 정보통신기반시설에 대해서는 제어시스템에 대한 접근 차단 및 네트워크·USB 포트 등 허가 접점 외 물리적인 차단이 필요하다.

2. 관계규정 및 판단기준

관계 규정에 따르면 제한·통제구역별로 보호지역 출입자 명부를 비치하고 지정된 상시출입자 이외 출입을 모두 기록하여야 하며, 지정된 상시출입자 명단을 작성하여 부착 및 비치하여야 한다.

한편, 관련 가이드에 따르면 제어시스템의 물리적 접근통제 점검 기준으로 제어시스템의 합체·랙에 대한 접근 차단 및 네트워크 포트, USB 포트 등 허가 접점 외엔 모두 물리적으로 차단하도록 제시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 본사 내 보호지역에 대한 정보보안 점검을 실시한 결과 미흡사항을 확인하였으며, 정보보안 사고 예방을 위해 시정조치가 필요하다.

특히, *****센터는 도어락으로 출입을 통제하고 있었으며, ★★★★★센터는 내부에 별도 출입통제 장치가 설치되지 않아 카드리더기 형태 출입 통제장치 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆처 등 6개 부서는 감사 지적사항을 수용하며, 정보보안 점검 지적사항에 대해 시정 및 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

①◆◆◆◆처장은 보호지역 정보보안 점검 미흡 사항에 대해 시정하시기 바랍니다. (시정요구(기타))

②○○○○○○처장은 보호지역 정보보안 점검 미흡 사항에 대해 시정하시기 바랍니다. (시정요구(기타))

③●●●●●처장은 보호지역 정보보안 점검 미흡 사항에 대해 시정하시기 바랍니다. (시정요구(기타))

④◇◇◇◇◇처장은 보호지역 정보보안 점검 미흡 사항에 대해 시정하시기 바랍니다. (시정요구(기타))

⑤△△△△처장은 보호지역 정보보안 점검 미흡 사항에 대해 시정하시기 바랍니다. (시정요구(기타))

⑥■■■■■처장은 보호지역 정보보안 점검 미흡 사항에 대해 시정하시기 바랍니다. (시정요구(기타))

⑦◆◆◆◆처장은 유역수도지원센터, ★★★★★센터에 카드리더기 형태 출입통제 장치를 설치하시기 바랍니다. (통보)