

관리번호	4
------	---

현지조치 요구서

2026년도 한국식품연구원 제1차 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바랍니다. 단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사위원회 등의 감사사무처리규정」 제28조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 3. 31.

소관 부서	시행년도	현지조치종류	금액(원)	비 고
시설관리실	즉시	주의	-	-

제 목 : 흡연시설 설치 및 관리 부적정


【현 황】

- ☐ 한국식품연구원(이하 ‘연구원’이라 한다)은 「국민건강증진법」 제9조(금연을 위한 조치)에 따라 시설 전체를 금연구역으로 지정·관리하여야 하며, 흡연실을 설치할 경우 동법 시행규칙에 따른 밀폐 구조 및 환기 시설 등 법적 설치 기준을 엄격히 준수하여 쾌적하고 안전한 업무 환경을 조성할 의무가 있다.

【위법 부당한 내용】

- ☐ 그런데 연구원은 청사 내 흡연 시설을 관리하면서 [표]와 같이 본관동 각 층 테라스에 밀폐 및 강제 환기 시설이 없는 흡연 구역을 운영하고, 건물로 진입하는 주출입구와 인접(약 5m)한 위치에 흡연부스를 배치하는 등 직원 및 이용객의 간접흡연 피해를 방치하여 관련 법령 및 설치 기준을 준수하지 않는 사실을 확인하였다.

[표] 흡연시설 운영 사진

위치	현장사진	위치	현장사진
흡연부스 (본관동)		흡연부스 (연구A동)	
본관동 3층 테라스		본관동 4층 테라스	
연구A동 과 연구B동 통로		건물 중앙	

【조치방향】

- ▶ 시설관리실장은 법적 기준(밀폐 및 환기)을 충족하지 못하는 ‘본관동 테라스’ 등 흡연 구역을 즉시 폐쇄하고, 출입구 인근 흡연부스를 이용자 동선과 분리된 외곽 지역으로 이전하고, 향후 법적 기준 위반 사례가 재발하지 않도록 금연구역 지역 재지정 등 법령을 준수하시기 바랍니다.