

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 검사대상기기 관리자 선임자격 기준 미준수

소 관 부 서 서울지역본부

조 치 부 서 서울지역본부

내 용

1. 업무 개요

서울지역본부는 「에너지이용 합리화법」 제69조 및 동법 시행령 제51조에 따라 검사대상기기관리자(이하 “관리자”라 한다)의 선임·해임 또는 퇴직 신고의 접수 및 관리자의 선임기한 연기에 관한 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

현재 서울시에는 관내 설치된 검사대상기기 □,□□□대에 대하여 총 ■,■■■명의 관리자가 선임되어 있으며, 서울지역본부는 기존 관리자의 변경 사항 및 신규 관리자 선임 승인 이력 등을 검사시스템 내에서 종합적으로 관리하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

「에너지이용 합리화법 시행규칙」 제31조의26 및 [별표 3의9]¹⁾에서는 관리자

1) 검사대상기기관리자의 자격 및 조종범위(에너지이용 합리화법 시행규칙 [별표 3의9])

관리자의 자격	관리범위
에너지관리기능장 또는 에너지관리기사	용량이 30t/h를 초과하는 보일러
에너지관리기능장, 에너지관리기사 또는 에너지관리산업기사	용량이 10t/h를 초과하고 30t/h 이하인 보일러
에너지관리기능장, 에너지관리기사, 에너지관리산업기사 또는 에너지관리기능사	용량이 10t/h 이하인 보일러
에너지관리기능장, 에너지관리기사, 에너지관리사업기사, 에너지관리기능사 또는 인정검사대상기기관리자의 교육을 이수한 자	1. 증기보일러로서 최고사용압력이 1MPa이하이고, 전열면적이 10제곱미터 이하인 것 2. 온수발생 및 열매체를 가열하는 보일러로서 용량이 581.5킬로와트 이하인 것 3. 압력용기

가 보유하고 있는 자격에 따른 검사대상기기 관리 범위를 규정하고 있다. 이에 따라 용량이 10t/h 이하인 보일러는 에너지관리기능장, 에너지관리기사, 에너지관리산업기사 또는 에너지관리기능사의 자격을 보유한 관리자를 선임해야 한다.

한편, 「에너지이용 합리화법 시행규칙」 제31조의28에 따라, 검사대상기기의 설치자는 관리자를 선임·해임하거나 관리자가 퇴직한 경우에는 [별지 제25호서식]의 신고서를 작성하여 공단 이사장에게 제출해야 하며, 부득이한 사유로 선임 기한을 연기하는 경우에는 [별지 제28호서식]의 연기신청서를 작성하여 관할 시·도지사에게 제출하여야 한다.

따라서 서울지역본부는 검사대상기기의 설치자가 제출한 신고서의 관리자 선임자격 기준과 검사대상기기 용량이 적합한지 확인해야 하며, 선임기한의 연기가 필요한 경우에는 설치자가 관할 시·도지사의 승인을 받을 수 있도록 신청 절차를 적극적으로 안내하여, 관리자의 부재 또는 자격 미달로 인한 사고가 발생하지 않도록 노력해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간(2025. 7. 14~18.) 동안 서울지역본부에 설치되어 있는 검사대상기기 □, □ □ □ 대의 관리자 선임자격 기준을 확인한 결과, [표]와 같이 선임자격 요건을 충족하지 않은 관리자가 선임된 사례를 ■건 확인하였다.

[표] 선임자격 기준 부적정 관리자 현황

사업장	검사증 번호	형식	용량(t/h)	관리자	선임요건	보유자격	대수
-----	--------	----	---------	-----	------	------	----

~~(기재 생략)~~

■■■■(주)와 ○○○○○(주) 강서점은 각각 강철노연증기 보일러 □대 (2.5t/h ■대, 3.0t/h ◇대)와 강철관류증기 보일러 □대(3.0t/h)를 관리하기 위해 에너지관리기능사 이상의 자격을 보유한 자를 선임했어야 하나, 이보다 하위 자격인 인정검사대상기기 관리자 양성교육 이수증을 보유한 관리자가 선임된 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 서울지역본부는 검사대상기기 설치자에게 부적정한 선임 현황을 안내하고 자격 요건을 충족하는 관리자가 다시 선임될 수 있도록 조치해야 했으나, 해당 업체에 관련 내용을 통보한 사실은 확인할 수 없었다.

관련부서 의견 서울지역본부는 선임자격을 충족하지 않은 자를 검사대상기기 관리자로 선임한 것에 대하여 인정하면서, 해당 업체에 관련 사실을 통보하고 빠른 시일내에 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 서울지역본부장은 해당 업체에 부적정한 선임 현황 등 관련 사실을 즉시 안내하여 법적 자격 요건을 충족하는 관리자가 선임될 수 있도록 조치하시기 바라며, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 검사대상기기 선임 관리에 만전을 다해주시기 바랍니다.(주의)