

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [8] 안전지도서 발행공사 감리사 제재 소홀

관 계 부 서 : 경남본부

조 치 부 서 : 경남본부

내 용

1. 업무 개요

경남본부 ♣▶★▣▢ 공사현장 안전점검 담당자는 함안의령지사에서 발주한 ‘♣♣●○▣ ○★●(◆▼■□目) ○★●◆ ♠□ ▲☎▶ 지장전주 이설공사’의 현장 안전 점검 시 아래와 같이 안전지도서¹⁾를 발행하였다.

[그림 1] 안전지도서 발행 내역

안전지도서 발행 내역		안전지도서
공 사 명	♣♣●○▣ ○★●(◆▼■□目)○★●◆ ♠□ ▲☎▶ 지장 이설공사	익명화
공사번호	00◇0-0000-0000	
발 행 일	2025.4.15.	
발행부서	♣▶★▣▢	
발행사유	·고임목 미설치 ·신호수 미배치 ·안전장구 미착용 ·후진 시 유도자 미배치	

1) 당사가 발주한 계약의 이행 중 법령 및 당사의 안전규정(기준)을 준수 위반할 경우 위해요인을 제거하여 안전을 유지할 목적으로 발행됨

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전공사감리업무 수행기준」 2.3.5 안전관리. 다.(안전점검)에 따르면 감리원의 자체안전 점검 소홀로 공사업자가 발주자 또는 대외기관으로부터 안전지도서(계도서)를 받을 경우 발주자는 감리업자에게 안전지도서(계도서)를 발행하고, 부실벌점 부과기준에 의거 벌점을 부과한다.

[표 1] 감리회사 및 참여감리원에 대한 부실벌점 부과기준(고시금액 미만)

번호	단계별	업무종류	부실내용	부실벌점 부과기준		
				감리업체	감리원	부실벌점
2.7	안전	안전관리 (5개)	·안전관리 계획서 검토확인 소홀		○	1.0
	·		·안전관리 지도·감독 소홀		○	0.3
	품질		·공사현장 안전점검 소홀		○	0.3
	·		·안전지도서 발행	○	○	1.0
	환경		·감리업무 소홀로 안전사고 발생시(중대재해)	○	○	3.0
			(산업재해)	○	○	2.0

주3) 준공된 공사(준공검사 등 준공에 필요한 모든 행정절차가 완료된 경우)인 경우에는 부실벌점 부과대상은 아니나, 공사중 발생하여 시정요구 등 행정조치를 이행하지 않는 경우 발주자의 판단에 따라 벌점부과 가능

또한 동 기준 [별표 13] ‘공사감리의 부실벌점 부과 및 관리기준(고시금액 미만)’에 따르면 부실벌점 부과에 이의가 있는 업체 또는 전력기술인 등은 부실벌점 통보를 한 날로부터 30일 이내에 발주자에게 한전의 전산시스템으로 이의신청을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

안전지도서 내용 확인결과 ‘고임목 미설치’, ‘신호수 미배치’, ‘안전장구 미착

용' 등의 사유로 안전지도서가 발행되었는데, 이는 해당공사 감리원의 자체안전 점검 소홀로 볼 수 있어 감리사에 대한 안전지도서도 발행했어야 하나 누락하였고 2025.7.18. 준공 완료되었다. (감리용역 2025.7.23. 준공)

해당 사실을 인지한 감사일 현재라도 감리사에게 안전지도서 발행 및 제재 조치를 시행하여야 하나 해당 공사는 현재 준공완료로 부실벌점 부과 대상이 아니고, 감리사 안전지도서 발행에 따른 부실벌점이 통보됐다면 감리사는 30일 내에 이의제기를 신청할 수 있었는데 당시 안전지도서 발행 및 제재조치를 시행하지 않아 감리사의 소명 기회가 부재했던 점으로 볼 때 준공 완료된 공사에 대해 안전지도 발행 및 제재조치는 불가한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

안전지도서를 발행한 ♣▶★▣▢ 담당자는 안전지도서 발행 당시 감리사의 현장 안전교육일지를 확인하였는데, 감리원이 주관하는 시공회사 교육내용에 안전지도서 발행 사유가 된 내용을 포함한 작업 시 주요 주의사항이 기재되어 있어 감리원의 명백한 안전관리 소홀로 보기에에는 힘들어 감리사에 대한 안전지도서는 발행하지 않았다고 답변하였다.

하지만, ①안전지도서 발행 사유가 된 지적사항(고임목 미설치, 신호수 미배치, 안전장구 미착용 등)이 작업 시 필수적이고 기본적으로 준수해야 할 사항인 점, ②감리원이 약간의 주의를 기울였으면 개선할 수 있는 내용이라 감리사의

자체 안전관리가 소홀했다고 볼 수 있는 점, ③이로 인해 시공사의 안전지도서가 발행된 점 등을 종합해 보면 감리사의 안전지도서 발행 사유가 될 수 있다고 판단되며 이를 소홀히 한 점은 업무상 과실이 명확하기에 신분상 조치가 필요하다고 볼 수 있다.

조치할 사항

경남본부장은

- ① 감리사 안전지도서 발행을 소홀히 한 직원에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)
- ② 공사현장 안전지도서 발행 시 감리원의 안전관리 소홀이 명백할 경우 감리사에 대한 안전지도서를 발행할 수 있도록 부서 자체 교육 및 사업소로 강조 공문을 발송하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

경남본부 ♣▶★☒☒

과 장 □ ☒ ☎ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	통보 1	-	주 의 1	경남본부	경남본부