

한국전력공사 상임감사위원

통보

제 목 : [1] 예비전력 사용고객 계약 정상화 필요

관 계 부 서 : 서대전지사

조 치 부 서 : 영업처, 서대전지사

내 용

1. 업무 개요

서대전지사는 ◆◆◆◆◆◆◆◆ (계약전력 상용 14,000kW, 예비 2,000kW) 고객에 대하여 '88.9.30.부터 전용공급선로 2회선(●▲S/S ☆★#1,2D/L)로 전기를 공급하고 있다.

[표 1] ◆◆◆◆◆◆◆◆ 고객 전기공급 현황

계약번호	고객명	계약종별	계약전력	공급방식	송전일자
익명화	◆◆◆◆◆◆◆◆	일반용(을)고압A	14,000kW	22.9kV	익명화
		예비전력(갑)	2,000kW	전용선로 2회선	

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제63조에 따르면 고객이 희망하고 기술적으로 가능한 경우 상용전력을 대체하기 위한 예비전력을 공급할 수 있고, 이 경우 예비전력의 요금을 별도로 적용해야 한다.

예비전력의 계약전력은 원칙적으로 상용전력과 동일해야 하나 고객이 희망할 경우 상용전력의 계약전력 이내에서 상용전력과 다르게 결정할 수 있으며, 이때 계약 전력 산정은 「기본공급약관」 제19조(계약전력 결정 기준)에 따른다.

3. 감사결과 확인된 문제점

고객 예비전력의 계약전력이 상용전력과 상이함에 따라 예비전력 계약전력의 산정 적정성을 검토한 결과, ◆◆◆◆◆◆◆◆ 고객이 제출한 단선결선도 등에 따르면 고객은 최초 송전 시부터 상용전력과 예비전력을 사용설비 또는 변압기설비의 구분 없이 설비 전체에 대해 예비전력이 투입될 수 있는 형태로 구성하고 있어 예비전력의 계약전력을 상용전력과 동일하게 결정하여야 함에도 이를 달리하여 공급받고 있었다.

이와 관련한 경위를 확인한 결과 해당 고객은 '88년 12,000kW의 상용전력의 신규 전기사용신청과 함께 예비선로의 설치를 신청하였는데, 당사에서는 공사비 고객 부담 하에 상용·예비에 대해 전용공급설비 2회선을 신설하며 예비전력의 계약 없이 상용전력 12,000kW에 대해서만 계약을 체결하였다.

이후 고객은 '02. 9. 24. 계약전력 14,000kW로 증설을 신청하였고 서대전지사에서는 '05. 10. 7. 증설분에 해당하는 2,000kW만 예비전력 계약을 체결하였는데, 이는 '90. 7. 1. 기설 예비선로 구성 고객은 상용전력 증설 시 증설되는 용량에 한해

예비전력 요금을 적용하도록 한 개정 영업업무처리지침에 따른 조치였으며, 당시 지침의 내용으로 미루어보았을 때 개정 이전인 '88년 고객의 전기사용신청 당시는 기본공급약관 및 관련 규정 상 예비전력요금에 대한 부과 기준이 없었으며 이에 서대전지사는 별도의 예비전력 계약을 체결하지 않았던 것으로 추정된다.

<영업업무처리지침, '90. 7. 1.>

제3장(계약종별) 바. 예비전력 적용대상 구분

(1) 적용대상

(가) 기설수용

1. 89. 4. 17. 이후 계약전력 증설수용은 증설용량(kW)

다만, 최대수요전력에 의하여 요금적용 전력이 결정되는 경우에는 증설 전, 후의 계약전력 비율로 배분하되, 상시전력과 예비전력의 계약전력의 계약전력이 상이함에도 상시전력과 동일계량 할 경우에는 예비전력 증설용량

2. 90. 6. 30. 이전 당사부담으로 예비전선로를 설치하여준 수용도 90. 7. 1. 이후 계약전력을 증설하는 경우에는 “1”과 같이 적용하되 “(2)의 (나)”에 해당되는 수용은 적용하지 아니한다.

(나) 신설수용

1. 예비전선로를 신설하여 예비전력에 따른 수급계약을 89. 4. 17. 이후 체결한 수용...(후략)

하지만 현행 약관 및 관련 규정에 따르면 예비전력요금 부과 조항 신설 이전 예비전력을 사용하고 있던 기설 고객에 대한 요금적용 예외 기준이 없고, 약관 제3조에 따르면 약관 변경 시 요금 및 기타 공급조건은 변경된 약관에 따르도록 하고 있으므로, 모든 고객은 변경된 약관에 따라 동일한 조건으로 전기를 사용하여 다른 고객과의 형평성 및 공정한 전력거래 질서를 확보할 필요가 있다고 보여진다.

이에 고객과 전기사용 재계약 시 현행 약관에 따라 14,000kW에 대한 예비 전력 계약을 체결하여 계약을 정상화하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

조치할 사항

서대전지사장은 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 고객의 현행 약관에 따른 계약 정상화를 검토하여 주시고 그 결과를 회신해 주시기 바랍니다.(통보)

영업처장은 본 건의 사례와 같이 예비전력 요금 부과 기준 신설 이전 예비 선로를 설치하여 현재까지 예비전력요금 납부를 면제, 또는 과소 청구하고 있는 고객에 대해 전사 현황을 파악하고 계약 정상화하는 방안을 검토해 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	통 보 2	-	-	서대전지사	영업처 서대전지사