

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [5] 휴지고객 관리 미흡관련 제도개선 필요

관 계 부 서 : 영업처, 대구본부

조 치 부 서 : 영업처

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 「기본공급약관」 제81조에 따라 농사용 전력 또는 농수산물의 건조, 냉동 및 저온 보관하는 경우 등 전기사용 용도의 특성상 일정기간만 전기를 사용하는 고객의 요금부담을 경감시켜 주기 위하여 수급거래는 중지되나 전기사용계약은 해지되지 않는 휴지제도를 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제81조 및 「영업업무처리지침」 제2장 제3절 8. 에 따라 저압 5kW 초과 고객¹⁾이 휴지 신청 시 전력량계 2차측을 분리한 뒤 휴지안내 스티커를 부착하고 고압고객은 수급지점을 개방하고 휴지안내 스티커를 부착하여야 한다.

그리고 「영업업무처리지침」 제2장 제3절 9. 에 따라 본사에서는 1년 이상 휴

1) 「기본공급약관시행세칙」 제64조에 따라 농사용 5kW 이하 고객은 휴지·재사용이 생략되어 사용량이 있는 달에만 요금을 부과함

지 고객에게 전기사용 의사여부 및 임시해지 제도를 분기별 1회 우편으로 안내하며, 고객은 동봉된 회송용 봉투를 이용해 임시해지 동의 여부를 한전으로 통보하여야 한다.

또한 「요금업무처리지침」 제2장 제1절에 따라 휴지고객에 대한 확인 검침을 반기 1회 이상 시행하여야 하며, 관련 문서²⁾에 따라 MDMS(계량데이터관리시스템, Meter Data Management System)에서 제공하는 ‘휴지기간 사용고객 탐지 서비스’를 활용하여 무단 사용 여부를 상시 확인하고 예방하여야 한다. 그리고 확인 검침 및 탐지 서비스 활용 시 무단 사용으로 확인된 고객에 대해서는 「요금업무처리지침」 제5장 1절에 따라 위약금을 산정·청구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 고객의 휴지 신청에 따른 휴지시공 절차와 휴지고객 관리 절차 전반을 검토한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 휴지시공 업무절차 표준화 필요

「영업업무처리지침」 제2장 제3절 8. 에 따르면 저압 5kW 초과 고객이 휴지 신청 시 [표 1]과 같이 전력량계 2차 측을 분리한 뒤 [그림 1] 과 같이 휴지안내 스티커를 부착하여야 한다.

2) 마케(전략)-690('23.11.23.) “AMI 신서비스 개발완료 및 담당자 교육 안내”

[표 1] 영업업무처리지침 제2장 제3절 8.

구분	관 련 규 정
저압	계기부서에서 전력량계를 철거하지 않고 전력량계 2차 측을 분리한 뒤 휴지안내 스티커를 부착한다

[그림 1] 휴지안내 스티커 양식

전기사용 휴지 안내	
☐ 휴 지 일 :	년 월 일
☐ 휴지지침 :	
☐ 현재 고객님의 전기는 휴지기간 중에 있으며, 휴지기간 중에 전기를 사용하시면 위약금 이 부과됩니다.	
☐ 전기를 재사용하실 경우에는 고객번호(또는 전력량계 번호)를 확인 하시어 사전에 한전 ○○지사(☎123-4567)로 연락하시기 바랍니다.	
	한국전력공사 ○○지사

그러나 「전기계기업무기준」 6.2.4.2. 계기일반업무에 따르면 저압 5kW 초과 고객이 휴지 신청 시 [표 2]과 같이 계기 2차측 주개폐기 개방 후 [그림 1]과 같이 휴지안내 스티커를 부착하는 것으로 규정되어 있어 「영업업무처리지침」 휴지 시공 절차와 상이하였으며, 휴지시공 시 계기 2차측 주개폐기를 개방하더라도 휴지기간 중에 고객이 주개폐기를 조작하는 경우 무단사용이 용이한 것으로 확인되었다.

[표 2] 전기계기업무기준 6.2.4.2

구분	관 련 규 정
저압	저압계기 2차 측 주개폐기를 개방한 후 휴지용 스티커 부착

대구본부 내선계기 담당자는 휴지고객의 무단사용 예방의 필요성은 인정하면서도, 「영업업무처리지침」에 따라 계량기 2차 측을 분리하여 휴지시공을 하게 되면, 계량기에 개폐기가 없어 활선 작업을 하게 되어 안전사고가 우려된다고 답변하였다. 현재 계량기 1차 측에 별도 개폐기 설치가 불가능한 상황을 고려하면 「영업업무처리지침」에 따라 휴지시공을 하는 것은 어려울 것으로 판단된다.

따라서 「영업업무처리지침」과 「전기계기업무기준」을 현실에 맞게 개정하여 휴지시공 절차를 표준화하여 무단사용을 예방하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

나. MDMS 활용 및 휴지고객 안내 절차 개선 필요

「영업업무처리지침」 제2장 제3절 9.에 따라 본사는 1년 이상 휴지 고객에게 우편으로 전기사용 의사여부 및 임시해지 제도에 대한 안내를 시행하고 있다.

그런데, MDMS AMI서비스에서 제공하는 ‘휴지기간 사용고객 탐지 서비스’를 확인한 결과 현재(2025.7월) 휴지고객 중 재사용 신청 없이 무단으로 전기를 사용하고 있는 것으로 탐지된 고객(농사용 5kW 이하 고객 제외)은 대구본부 관내 493호, 전국 4,958호로 확인되었으며, 대구본부 관내 무단사용이 탐지된 고객을 대상으로 조사를 수행한 결과, 조사 대상 173호 중 157호가 휴지기간 중 재사용 신청없이 전기를 무단으로 사용하고 있는 것으로 확인되어 고객 안내 절차에 대한 개선의 필요성이 있는 것으로 판단된다.

대구본부 영업운영 담당자는 MDMS에 ‘휴지기간 사용고객 탐지 서비스’가 있다는 사실은 인지하고 있어 확인검침관련 업무시 참고하였으나, 상시 활용은 하고 있지 않다고 답변하였다.

따라서 관련 지침을 개정하여 원격검침이 가능한 고객의 경우에는 휴지기간 중 MDMS에 무단사용이 확인되는 경우 담당자에게 통지하여 즉시 고객 안내를 시행하고, 원격검침이 불가능한 고객의 경우에는 확인검침을 정기 시행하여 무단 사용을 예방하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견

영업처 휴지제도 담당자는 「영업업무처리지침」과 「전기계기업무기준」의 휴지시공 절차 표준화 필요성에 공감하며 현장 여건 등을 종합 고려하여 휴지시공 절차를 개선하고, 휴지 중인 고객에 대한 관리 강화 및 안내 절차 개선을 추진할 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항

영업처장은

- ① 저압 휴지고객에 대한 휴지시공관련 지침 개정을 검토하여 주시기 바람,
(개선)
- ② 휴지고객 안내 절차를 개선하고 MDMS를 휴지고객 관리에 적극 활용할 수

있도록 지침 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 2	-	-	영업처 대구본부	영업처