

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [11] 전력량계 하자처리비용 산정 기준 재검토 필요

관 계 부 서 : 배전운영처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전운영처

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

전력량계 사용부서는 고장 또는 불량 전력량계에 대한 원인조사 결과 전력량계 제조사의 하자로 판단되는 경우 고장 발생일로부터 15영업일 이내 NCR¹⁾ 발행을 통해 전력량계 제조사에 하자확인을 요청하고, 전력량계 제조사의 귀책으로 하자가 판정될 경우 하자보상조치를 취하고 있으며, 2022년부터 2025년 7월 현재까지 NCR이 완료된 하자발생 수는 [표 1]과 같다.

[표 1] 전사 계기장치 하자발생 현황('22년~'25년 7월)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년 7월 말	합계
하자대상(대)	익명화				
사후처리비용(원)					

2. 관계규정 및 판단기준

「하자관리지침」 3.에서 하자교체비용은 하자품의 교체에 소요되는 계약 상

1) 부적합보고서(Non Conformance Report)를 의미하며, ERP를 통해 발행하고 있음

대자가 부담해야 할 실 집행금액(설계금액에 해당사업소 평균낙찰률 적용 금액)으로 정의하고 있으며, 동 지침 13.에 따르면 하자교체 시 비용부담은 해당 공사에 소요된 실 집행금액을 계약상대자가 부담하며, 불가피하게 우리회사 직영으로 시공할 경우에도 실 집행금액을 부담할 것을 명시하고 있다.

배운(스마)-147(2025.2.5.), “’25년 상반기 전력량계 및 부속장치 배상금 산정 기준 알림”에서는 배상금 산정기준을 장부가액(잔존 자재가액)과 소요공사비를 합산한 금액으로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1]의 전사 하자발생 건수는 40,718건, 사후처리비용은 총 4,879,231,717원으로 특히 2023년은 전년 대비 23.2%(2,343대), 사후처리비용은 29.5%(346,514,605원) 증가하였고, 전력량계 및 변류기, 전자점속기와 같은 전력량계 부속장치별로 처리된 하자처리 현황을 확인한 결과 [표 2]와 같았다.

[표 2] 설비종류별 하자발생 현황

구분	전력량계				부속장치 등 기타	합계
	AE	G-Type	Amigo	고압		
하자처리(대)	익명화					

한편 전력량계 사용부서는 전력량계 하자판정 시 [표 3]의 전력량계 배상금 산정기준²⁾에 따라 산정된 사후 처리비용을 전력량계 제조사에 요청하고 있다.

2) 배운(스마)-147(’25.2.5.), “’25년 상반기 전력량계 및 부속장치 배상금 산정기준 알림”

[표 3] 전력량계 배상금 산정기준

산정기준	장부가액(잔존 자재가액) + 소요공사비
세부내용	- 장부가액(잔존 자재가액) : 취득원가 - 감가상각액 누계 - 내용연수 별 감가상각률 : 자산단위 별(정액법) ※ 부설·철거공사 중 일부만 배상금이 발생하는 경우 해당 부분만 산정

그런데 현재 적용중인 전력량계 배상금 산정기준은 하자품의 교체에 소요되는 실 집행금액이 아닌 전력량계 자재비 및 교체비용만을 청구하고 있어 전력량계 하자로 인한 원격검침 불량시 수반되는 인력검침 비용과 하자 전력량계 교체에 따른 통신 재개통 비용을 우리회사 부담으로 집행하고 있는 문제점이 있다.

따라서 전력량계 하자로 인해 발생하는 인력검침 비용과 통신 재개통 비용을 전력량계 제조사에 추가 청구할 수 있는 전력량계 배상금 산정기준의 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

배전운영처 전력량계 하자업무 담당자는 인력검침 및 통신개통 비용에 대한 사후처리비용 추가 청구 필요성에 대해서 인정하였으나, NCR 하자완료 입력 시 인력검침 시행기간이나 통신개통 비용이 미확정된 상태이기 때문에 인력검침비용 및 통신개통 비용 적용에 대한 추가 검토가 필요하다고 하였다.

조치할 사항

배전운영처장은 전력량계 하자발생으로 인한 사후비용 청구시 우리회사에서 부담하고 있는 인력검침비 및 통신재개통비도 계약상대자에게 청구가 가능하도록 전력량계 배상금 산정기준을 재검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1	기 타 [470,932,889원]	-	배전운영처 전 지역본부	배전운영처

※ 재정상조치 금액 산출 : 인력검침비용 + 통신재개통비용 = 470,932,889원

1) 인력검침비용 : 3년간 발생수량 기준 × 향후 3년간 인력검침 평균단가 = 76,648,186원

구분	하자발생 수(건)	인력검침 평균단가(원)*	검침비용(원)	합계(원)
저압 전력량계	39,515	1790.6	70,755,559	76,648,186
고압 전력량계	1,087	5,421	5,892,627	

* 광역시·시·읍·면 단가를 평균하여 산출한 검침단가에 매년 인력검침단가 평균인상을 3%를 적용함

2) 통신재개통비용 : 3년간 발생수량 15,083호* × 통신 재개통 비용 26,141 = 394,284,703원

* 신설계기 통신 재개통일이 전력량계 철거 당일 또는 1개월을 초과한 기준으로 집계한 수량임