

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 전기요금 오류 포착으로 사손방지

관 계 부 서 : 강원본부 태백지사 고객지원팀

모 범 직 원 : 강원본부 태백지사 고객지원팀 유민경

내 용

위 직원은 2022년 3월부터 현재까지 태백지사 고객지원팀에 근무하면서, 적극적인 고압 요금업무 수행으로 과소청구된 요금을 포착하고, 정정하여 55,297,400원을 추가청구하여 2025년 6월 18일 기준 전액 수납하여 손실 처리될 수 있었던 금액을 회수하였다.

고압고객의 전기요금은 시간대별 사용량 및 최대수요전력에 따라 산정된다. 측정은 계기지침에 계기배수를 곱한 값으로 계산되므로 정확한 계기배수의 입력이 필수적인데, 최초 송전 시 전력공급팀 담당직원이 계기배수를 정상수치의 10분의 1 수준(正 : 40,414배, 誤 : 4,200배)으로 착오 입력하여 배수 산정 시 송전용 전기설비이용용량 미반영으로 요금이 과소 청구된 것이다.

정확한 내용 파악을 위해 전력공급팀 담당자와 수 주에 걸쳐 협의를 진행하였다. 계기배수 산정은 본래 고객지원팀의 고유업무가 아님에도 불구하고, 정확한 수치를 파악하기 위해서 본부 담당자에게 질의를 통해 직접 계산하며

이중 체크하였으며, 파악된 사항들을 기반으로 일상감사를 완료하고 고객에게 추가청구를 진행하였다.

수납 이후 추가청구에 있어서는 고객측, 한전측 사유를 불문하고, 고객측의 협조가 필수적이다. 특히 이번과 같이 6개월 이상 지나 고액을 추가청구하는 경우에는 고객의 거부감이 매우 큼에도 불구하고, 위 직원은 추가 청구 사유에 대해 명확한 근거 규정을 제시하고 고객과의 지속적인 협의를 통해 납부의사를 이끌어냈다. 또한 고객의 사정에 맞춰 분할납부 방안을 제시하고, 납부 일정에 대한 합의를 도출하여 2025년 6월 18일을 기준으로 전액 55,297,400원을 수납받아 회사의 재무손실을 방지하는데 크게 기여하였다.

[그림 1] 「요금 정정 안내문 발송」 및 「일상감사 요청」

 26010 강원도 태백시 반딧불길 7 태백지사 고객지원팀 사원 유민정 ☎ 0377-248 mkyou22@kepc.co.kr FAX 0377-123 문서번호 태백지(고객)-178 등록일 2024. 3.26. 보존기간 5년 공개구분 공개 수신 오미산풍력발전소 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>입안 보조</td> <td>결 재</td> <td>사원 유민정</td> <td>담당 최성원</td> </tr> <tr> <td>직무 관련</td> <td>15.3.3</td> <td>장</td> <td>동보 합의</td> </tr> </table> 참조 집번호 부장님 제목 오미산풍력발전소 요금 정정 안내 1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 오미산풍력발전소 계기 배수 과소 입력으로 인한 전기요금 정정을 다음과 같이 진행하고자 합니다. 가. 고객사항 ○ 고객명 : 오미산풍력발전소 ○ 고객번호 : 17-1947-6866 나. 계기 배수 정정 ○ 정정 사유 : 계기 배수 선정 시 송전용 전기설비비용 용량 미반영으로 인한 계기 배수 과소 입력 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>구분</th> <th>정</th> <th>오</th> </tr> <tr> <td>배수</td> <td>40,414 배</td> <td>4,200 배</td> </tr> </table> (PT비: (154000/√3)/110=808.29배, CT비: 250/5=50배, 배수=808*50=40414배) 다. 요금 정정 ○ 정정 근거 : 기본공급약관 제76조(요금의 제개산에 따른 환불 및 추가청구) 라. 정정 기준일 : 2023. 8.22 (최초송전일)	입안 보조	결 재	사원 유민정	담당 최성원	직무 관련	15.3.3	장	동보 합의	구분	정	오	배수	40,414 배	4,200 배	 26010 강원도 태백시 반딧불길 7 ☎ 0377-248 FAX 0377-123 태백지사 고객지원팀 대리 이준행 haeng@kepc.co.kr 문서번호 태백지(고객)-1128 등록일 2024.12. 3. 보존기간 5년 공개구분 공개 수신 강원본부장 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>감사 김준영</td> <td>결 재</td> <td>대리 이준행</td> <td>팀장 최성원</td> <td>지사장 서배상</td> </tr> <tr> <td>입안 보조</td> <td></td> <td>동보 합의</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>직무 관련</td> <td>15.8.1</td> <td>지사장</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 참조 전략경영부장 제목 요금정정 일상감사 검토요청(오미산풍력 발전소) 오미산풍력발전소 계기 배수 과소 입력으로 인해 전기요금을 정정하고자 하오니 일상감사 검토 요청드립니다. 1. 고객정보 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>고객번호</th> <th>고객명</th> <th>주소</th> <th>정정일</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>17-1947-6866</td> <td>오미산 풍력발전소</td> <td>경상북도 봉곡군 석포면 중부길 109</td> <td>30</td> <td>154kV 수전고객</td> </tr> </table> 2. 요금정정 사유 ○ 계기 배수 선정 시 송전용 전기설비비용 용량 미반영으로 인한 계기 배수 과소 입력 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>구분</th> <th>정</th> <th>오</th> </tr> <tr> <td>배수</td> <td>40,414배</td> <td>4,200배</td> </tr> </table> (PT비: (154000/√3)/110=808.29배, CT비: 250/5=50배, 배수=808*50=40414배) 3. 요금정정 내역 ○ 정정 근거 : 기본공급약관 제76조(요금의 제개산에 따른 환불 및 추가청구) ○ 정정 내역 : 청구금액 기준 55,297,400원 추가청구 붙임 : 1. 태백지(전력)-136("24.2.6) 요금정정 요청 공문 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>발행 일자</td> <td>일 주</td> <td>AY04 1202 14 00</td> </tr> <tr> <td>작성 인원</td> <td>제 본</td> <td>2024 12 03</td> </tr> <tr> <td>등록번호</td> <td></td> <td>11</td> </tr> </table>	감사 김준영	결 재	대리 이준행	팀장 최성원	지사장 서배상	입안 보조		동보 합의			직무 관련	15.8.1	지사장			고객번호	고객명	주소	정정일	비고	17-1947-6866	오미산 풍력발전소	경상북도 봉곡군 석포면 중부길 109	30	154kV 수전고객	구분	정	오	배수	40,414배	4,200배	발행 일자	일 주	AY04 1202 14 00	작성 인원	제 본	2024 12 03	등록번호		11
입안 보조	결 재	사원 유민정	담당 최성원																																																				
직무 관련	15.3.3	장	동보 합의																																																				
구분	정	오																																																					
배수	40,414 배	4,200 배																																																					
감사 김준영	결 재	대리 이준행	팀장 최성원	지사장 서배상																																																			
입안 보조		동보 합의																																																					
직무 관련	15.8.1	지사장																																																					
고객번호	고객명	주소	정정일	비고																																																			
17-1947-6866	오미산 풍력발전소	경상북도 봉곡군 석포면 중부길 109	30	154kV 수전고객																																																			
구분	정	오																																																					
배수	40,414배	4,200배																																																					
발행 일자	일 주	AY04 1202 14 00																																																					
작성 인원	제 본	2024 12 03																																																					
등록번호		11																																																					
고객 안내문 발송	일상감사 요청 공문																																																						

계약종합조회

*계약번호

17-1947-6866

미지계약검색

Copy

1719476866 오미산...

관심계약등록

관심계약목록

TV종합조회

사용자정보

사용자

지불자

건물주

토지주

전기사용변경

전기사용장소

주소 (36272)

경상북도 봉

공동주택/상호

외 9필지/오

검침월/납기일

30 / 18

검침방법

2 고압원격

고객명

오미산풍력발전소

(2023-07-27)

전화번호

고객식별번호

175711-0011886

법인고객

휴대폰번호

010-3295-3348

추가연락처

고객관리번호

90-4499-4612

이메일

omisan250101@gmail.com

한전ON

ID관리

팩스번호

증합

계약정보

요금징구

검침수납

자동이체

정전/휴전

요금시물레이션

민원이력

알림이력

사용자이력

고객캘린더

청구년월

2025-05

0

번대

사용기간

2025-05-01 ~ 2025-05-31

납기일

2025-06-18 일까지

청구내역

기본 요금	2,950,350
전력량요금	3,936,111
기후환경요금	250,974
연료비조정액	139,430
역률 요금	-29,503
정산 요금	6,075,370
전기요금계	13,322,732
부가가치세	1,332,273
전력 기금	456,690
원단위절사	-5
당월요금계	15,111,690

계약사항

계약 종별	산업용(을)고압8
정기검침일	30
계량기번호	24226012183
계량기배수	40414
역률	100
계약 전력	1441
선택 요금	1

미납내역

미납월	금액

전기요금 상세내역

• 청구금액 : 15,111,690 원

• 당월수납 : 15,111,690 원

• 미납합계 : 0 원

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)