

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [4] 우수지 배수펌프장 계약전력 산정 잘못

관 계 부 서 : 보령지사

조 치 부 서 : 보령지사

내 용

1. 업무 개요

보령지사 관내 보령시청 고객은 '24.4.24. 자체 시행 사업인 「송학 자연재해 위험개선지구 정비사업」에 따라 우수지 배수펌프시설에 대해 상시·예비 2회선으로 전기를 신청하였고, 보령지사에서는 이를 접수하여 각각 계약전력 800kW로 전기를 공급하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제20조 및 동 시행세칙 제12조에 따르면 고압 고객은 변압기설비용량 또는 사용설비용량 중 선택하여 계약전력을 신청할 수 있고, 사용설비용량을 기준으로 계약전력을 신청할 경우 사용설비 내역서를 작성하여 제출해야 하며, 담당자는 고객이 제출한 사용설비 내역서를 기준으로 환산율을 적용하여 계약전력을 산정하여야 한다.

단, 「영업업무처리지침」 제3장 3절에 따르면 전기차 충전설비, 우수지 배수 펌프장 등 설비가 동시에 사용될 가능성이 있는 경우 환산율을 적용하지 않고 전체 설비용량을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

보령시청의 전기사용신청 건에 대해 계약전력 산정 적정성을 확인한 결과 고객은 약관에 따른 환산율을 적용하여 사용설비 내역서를 작성하여 제출하였는데, 고객이 신청한 시설은 우수지 배수펌프시설로 전체의 펌프 설비가 동시에 가동될 수 있으므로 환산율을 적용하지 않아야 함에도 보령지사 접수담당자는 이를 면밀히 검토하지 않고 고객이 제출한 내역으로 계약전력을 결정, 접수하여 관련 업무를 미흡하게 처리하였다. [표 7]

[표 7] 표준시설부담금 착오 청구 내역

(단위 : 원)

고객명	계약전력 (kW)	계약종별	표준시설부담금 청구내역		차액	담당자
			정	오		
◆◆◆◆	800 → 1,077	농사용(갑)	25,848,000	19,200,000	13,296,000	♣♣♣
	800 → 1,077	예비전력(갑)	25,848,000	19,200,000		

고객이 제출한 사용설비 내역서에 따르면 [그림 2]와 같이 200kW 배수펌프 4대를 포함하여 총 1,077kW의 설비가 존재하므로 이를 단순 합산한 계약전력의 재산정이 필요하다.

[그림 2] ◆◆◆◆ 고객이 제출한 사용설비 내역서

익명화

조치할 사항

보령지사장은

- ① 과소 산정된 계약전력에 대해 계약정상화 및 시설부담금 13,296,000원을 추가
청구해 주시고,(시정)

② 유사 사례가 발생하지 않도록 신규업무 담당자 대상으로 관련 교육을 시행해 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
4	시 정 1 통 보 1	추 정 [13,296,000원]	-	보령지사	보령지사