

한전KDN(주)

개선요구

제 목

본사(특수사업소) 임차사무실 소방시설 관리기준 미흡

소 관 부 서

●●●●●●●●(●●●●●●●●)

조 치 부 서

●●●●●●●●(●●●●●●●●)

내 용

1. 업무 개요

●●●●●●●● ●●●●●●●●은 본사 사옥 운영·관리 및 본사사옥 임대차 계약 관리 등 자산(부동산) 관리 업무와 매년 본사 사옥 소방계획을 수립하고 시행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「직제규정세칙」 [별표 6] 본사 분장업무에 따르면 ●●●●●●●● ●●●●●●●●은 본사 사옥 운영 및 관리와 본사사옥 임대차 계약관리, 사옥관제센터 운영 및 관리, 본사 소방안전관리 계획 수립 및 교육·훈련 업무를 수행하고 있다.

「사옥관리지침」 제21조, 제22조에 따르면 관리책임자(해당 사업소장)는 소방안전관리자를 선임하여 업무를 수행한다고 되어 있으며, “○○○○년도 본사사옥 소방계획 수립 및 시행”(●●●●●●●●-645, 2025. 2. 21.)에 따르면 소화기는 월 1회 이상 외관 점검을 하는 것으로 되어 있다.

그리고 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따르면 특정소방대상물의

관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 하며, 「소방기본법」 제2조(정의) 제3호에 따르면 “관계인”이란 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자를 말한다고 되어 있다.

따라서 본사 소속의 임차사무실 등 소방안전관리에 사각지대가 없도록 연간 소방안전계획 및 이행에 포함하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 한다.

3. ◁◁◁◁ 확인된 문제점

●●●●●●●●은 본사사옥 임대차 계약관리 업무와 본사 소방안전관리 계획 수립 및 교육·훈련 업무를 담당하고 있으며 매년 본사사옥 소방계획을 수립하고, 일상적 안전관리계획의 소방시설 관리항목 중 소화기는 월 1회 이상 외관 점검을 하도록 기준을 수립하였다.

그러나 시스템기술부,  등 2개 부서가 근무하고 있는
임차사무실()에 비치된 소화기 점검내역을 확인한 결과 [사진]과 같이 최초 1
회 점검(점검자: 

□□□□□ 이외에도 ●●●●● ◐◐◐◐◐ 임차사무실()을 확인
한 결과 □□□□□ 사무실과 동일한 상태였으며, ▶▶▶▶▶ 임차사무실()
은 소화기 점검표가 없었고 건물 임대인이 구입하여 비치한 소화설비로 확인되
었다.

그리고 ○○○○○○에서 수립한 소방계획서는 본사 사옥으로 한정하여 수립한 계획으로 본사와 특수사업소의 임차사무실은 대상에 포함되지 않아 소방 안전의 사각지대로 확인되었다.

[사진] 본사 및 특수사업소 임차사무실 소방관리 현황

따라서 「사옥관리지침」과 본사사옥 소방계획 수립 대상에 포함되지 않는 본사 및 특수사업소 임차사무실에 대한 소방관리 업무분장, 책임과 권한, 적용범위, 위임사항 등 명확한 기준을 수립하여 소방안전 관리를 철저히 하여야 한다.

관계부서 의견

●●●●●●●●은 소방안전 관리에 대한 사각지대가 있다는 사실을 인지하게 되었으며 이를 개선하기 위해 전반적인 점검을 시행하고 개선을 하겠다는 내용과 임차사무실 노후 소화기에 대한 전반적인 교체 등 소방시설 현황 파악하여 개선 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●●●●●●장은 연간 소방관리계획의 관리 대상에 포함되지 않은 임차사무실 등 소방관리 사각지대를 파악하여 소방관리 계획과 관리방안을 마련하기 바랍니다. (개선)