

현지조치사항 내역서

감사반장: 종합감사부장 ○ ○ ○ (인)

감사기간: 20xx. x. xx. ~ x. xx.

부서장: □□본부장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 20xx- xxx- 현04	○ 자재창고 관리 소홀 - 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제21조 (통로의 설치)에 따르면 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하고, 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하며 통로의 주요 부분에 통로 표시를 하여 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. - 그러나 □□본부 < <지사는 자재 창고 내 통로에 사용 자재가 적재되어 있어 작업자 이동을 위한 통로 확보가 미흡하였으며, 통로 표시 또한 설치 되어 있지 않아 보행 통로가 명확히 식별하기 어려운 것으로 확인되었다.	○ □□본부장은 자재 창고 내 보행통로를 확보하고 통로 표시를 설치하는 등 작업자가 안전하게 통행할 수 있도록 창고 환경을 개선하기 바랍니다.	결과 회보