

일련번호	△△△-5
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보 받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 6. 1.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△△화장실 전기분전함 정비 필요(시건, 노후)

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△사무소는 공원 이용객의 편의시설 제공을 위해 △△△ 화장실을 조성하여 운영 중에 있으나, 건물 뒤편 전기분전함의 경우 시건 장치가 되어있지 않고, 건물에 매립된 분전함의 경우 노후가 심각하여 감전사고 등의 위험이 있는 실정으로 시건 및 정비 조치가 필요함.

(사진대지)

--	--

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】
- △△△화장실 전기분전함 정비 필요(시건, 노후)