

일련번호	△△△-4
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보 받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 6. 1.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△△~△△△ 탐방로 초입부 자동통제시스템 정비 필요

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△사무소는 △△△~△△△ 탐방로 초입부에 자동통제 시스템을 설치하여 운영하고 있으나, 자동통제시스템 기계함 개폐장치가 훼손 되어있는 실정으로 정비가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】
 - △△△~△△△ 탐방로 초입부 자동통제시스템 정비 필요