

종합감사 결과 처분서

기관명 : 서울특별시 장애인치과병원

연번	지적사항	처분
4	시설 내 적치물 방치 부적정 □ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리) 및 서울시 장애인치과병원 「화재안전지침」, 의료기관평가인증원 「4주기 치과병원 인증기준(Ver. 4.1.)」에 따라 병원은 환자 및 직원의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전과 복리 증진을 위해 비상시 신속한 대피가 가능하도록 피난시설 및 방화구획을 최적의 상태로 유지·관리해야 할 의무가 있으며, 특히 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위는 관련 법령에 의해 엄격히 제한됨. □ 감사일 현재, 기계실 입구 및 지하 1층 주요 통로 내 공공의료사업용 물품 및 각 부서별 화물 등이 적치되어 있음. 동 사안은 “24년 서울특별시 하반기 지도점검(“24.10.2.)” 시 기지적된 사안으로 재발 방지를 위한 노력이 요구됨. □ 따라서, 해당 적치물을 즉시 정비·이동하여 피난시설 및 통로를 상시 확보하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 물품 적치 관리에 대한 점검 및 관리·감독을 강화하여 관련법 및 내부지침 등을 철저히 준수하시기 바랍니다.	○ 시정 - 비상시 신속한 대피를 위해 피난시설 및 방화구획 등을 최적의 상태로 상시 유지하시고, 시설물 안전관리 및 점검 등을 강화하여 관련법 등을 철저히 준수하시기 바랍니다.