

# 한국전력공사 상임감사위원

## 통보(우수사례)

제 목 : [3] 선제적 고장 예방활동을 통한 시민재해 근절 및 획기적인  
정전감소

관 계 부 서 : 경기북부분부 남양주시사 전력공급부

모 범 직 원 : 경기북부분부 남양주시사 전력공급부 이예진

내 용

위 직원은 '25년 1월부터 ☐☐▲지사 전력공급부 배전운영팀에서 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 시민재해 예방 및 공중 배전설비 진단 업무를 성실히 수행하여 동료 직원들에게 모범을 보여주었으며, 특히 지지물 특별점검 및 구형(25년 이상) 자기제 LP애자 관리대책 수립을 통해 시민재해 근절 및 '24년 대비 '25년 정전건수 18건(△ 40.9%)을 감축하여 배전계통 신뢰도 향상에 기여하였다.

### 1. 배전 지지물 특별점검 및 보강을 통한 시민재해 근절

위 직원은 시민재해를 예방하기 위해 불평형 하중 발생이 우려되는 특고압 전주를 집중점검 대상으로 선정하여 정밀진단을 수행하였으며, 차량충돌방지판 700기를 선제적으로 교체하여 시민재해 발생가능성을 차단하였다. 또한, 전주 410기는 내부진단을 통해 내부 철근 파단여부를 확인하여 즉각적인 보수 공사를 시행함으로써 설비전도 위험을 근절하였다.

[그림 1] 지지물 특별점검 및 진단 시행현황

|          |             |
|----------|-------------|
| 익명화      | 익명화         |
| 지지물 특별점검 | 콘크리트전주 내부진단 |

## 2. 구형 LP애자 전수조사 및 선제적 교체를 통한 배전계통 공급신뢰도 확보

25년 이상 사용하여 고장발생 확률이 높은 자기제 LP애자 1,334개를 중점 관리대상으로 선정하고 체계적인 관리계획을 수립하였다. 먼저, NDIS 도면에 해당 노후설비의 경과년수와 이력을 주석으로 상세히 표기하여 인접한 장소에서 설계를 진행할 때, 누락없이 보수여부를 검토할 수 있도록 관리체계를 구축 하였다. 또한, 배전설비 진단을 통해 불량설비를 사전에 적출하였고 적출된 애자를 교체함으로써 기자재 불량으로 인한 정전가능성을 감축하였다.

[그림 2] 구형 자기제 LP애자 관리계획 수립현황

|                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 익명화                                                                                                          | 익명화                      |
|  지사 자기제 애자 관리방안('25.4.16) | 본사 자기제 애자 관리방안('25.4.24) |

위와 같은 배전설비 특별점검 및 노후 기자재 교체 등 선제적으로 배전운영 업무를 시행한 결과, '25년 정전건수를 '24년 대비 18건(△40.9%) 감축하는 성과를 달성하였다. 시민재해를 예방하는 안전경영을 실현함과 동시에, 배전계통 공급신뢰도를 대폭 높여 대국민 서비스 품질을 제고하는데 크게 기여하였다.

[표] 최근 2년간 지사 정전 감소현황

| 일 시 |     |                 | 순 간 |     |                | 합 계 |     |                  |
|-----|-----|-----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|------------------|
| '24 | '25 | 증감              | '24 | '25 | 증감             | '24 | '25 | 증감               |
| 3건  | 1건  | △2건<br>(△66.7%) | 41건 | 25건 | △16건<br>(△39%) | 44건 | 26건 | △18건<br>(△40.9%) |

#### 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)