

주 의 요 구

1. 제 목 : 소화기 점검 관리 부적정
2. 관계기관 : ◇◇보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

◇◇보훈병원에서는 화재가 발생할 경우 신속하게 초기진압을 위해 소화기 (455대)를 병원 각 구역에 설치하고 있으며, 매월 정기적으로 점검하고 소화기 점검표에 점검결과를 기록하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항 제5호, 제7호에 따르면 소방안전관리자는 소방 관련 시설의 유지관리 및 그밖에 소방안전관리에 필요한 업무를 수행해야 한다고 정하고 있으며, 한국화재안전기준(KFS-1000 소화기기준)에 따라 소화기의 압력, 파손여부 등 장비의 기능점검을 확인하고 매월 소화기 점검표에 이상여부를 점검하여야 합니다.

따라서, 소화기 관리직원은 소화기의 정상 작동을 확인 및 사용이 가능한지 상태를 매월 점검하고 점검결과를 기록하는 등 관리를 철저히 하여 비상시에 정상 작동되도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 설 명절 공직기강 점검 시 ◇◇보훈병원 내 비치된 소화기 점검상태를 확인 결과, 본관 x, x층 구역에 설치된 일부 소화기는 'xx. xx. xx. 마지막으로 점검하고 '21. x월 현재까지 점검을 하지 않은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

◇◇보훈병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇보훈병원장은

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
◇◇보훈병원	-	A	-	'xx.xx.xx.~현재	좌동	주의