

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 3	주 의	#	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 저장품 재고 관리 미흡

관 련 부 서 ○○ ●팀

조 치 부 서 ○○ ●팀

내 용

지 적 요 지

- ❖ 「물자관리규정」에 따라 입고 물자는 취득가액을 기준으로 재고를 관리하여야 하나 취득가액이 ‘#원’으로 입력·관리되고 있는 저장품이 #품목 확인됨
- ❖ 20##년 정기재물조사 당시 저장수명이 경과한 시한성품목이 #개 있었는데도 재물조사결과보고서에 해당 시한성품목이 없는 것으로 보고함

1. 업무 개요

○○ ●팀은 발전소 정비 및 운영에 필요한 물자에 대하여 설비의 신뢰성 및 안전성 제고를 위한 물자 저장 관리 업무를 담당하는 물자관리부서로서, 매년 #회 이상 재물조사를 실시하여 수량과 상태를 장부와 대조·확인하고 물자의 관리 및 저장 상태를 확인하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리규정」에 따르면 입고 물자는 취득가액을 기준으로 재고를 관리하여야 하고, 같은 규정에서는 저장품으로 입고되는 물자의 입고가액은 구입원가에 유효 적절히 소요된 비용을 가산한 금액으로 한다고 명시하고 있다.

한편, ㅅ 표준절차서에 따르면 물자관리부서는 정기(상시) 재물조사 또는 반기 #회에 다음 차수 만기가 도래하는 시한성품목의 저장수명과 입고 일자를 확인하여 시한성 저장품목에 대한 관리상태를 확인하여야 하고, 상태점검 후 ●부서 및 품질관리부서에 점검을 의뢰하여야 하며, 시한성품목의 저장수명이 경과된 자재는 출고되지 않도록 드림스(DREAMS) 시스템으로 통제하여야 한다.

따라서 물자관리부서인 ●팀에서는 입고 물자를 취득가액을 기준으로 재고를 관리하여야 하며, 시한성품목의 경우 관련 절차서 등에 따라 저장수명 등을 관리하고, 저장수명이 경과된 자재는 관련 부서에서 점검하도록 하는 한편, 재고 관리시스템으로 통해 출고되지 않도록 통제하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사 대상 기간 중 ○○의 입고 물자의 재고관리 실태를 점검한 결과, 드림스(DREAMS) 시스템에 물자의 취득가액이 “#원”으로 되어 있는 저장품 48개를 확인하였다.

또한 시한성품목에 대한 재물조사 적정성을 점검한 결과, 20##. #. ##. 정기재물조사 당시 저장수명이 경과한 시한성품목이 #개가 있었는데도 정기재물조사 결과를 보고할 때, 저장수명이 경과한 시한성품목[“사용불가(시한성품목)” 항목]은 없는 것으로 보고하였다.

다만 ●팀에서는 시한성품목 해소를 위하여 20##. #. #.부터 ●부서 등 관련

부서에 저장수명이 경과한 시한성품목에 대하여 주기 점검 등을 요구하여 해당 시한성품목 전체의 저장수명을 연장하는 것으로 20##. ##. ##. 결정하였으나 실지감사일까지 관련 정보(연장된 저장수명)를 드림스(DREAMS)에 반영하지 않은 것을 확인하였다.

관계부서 의견 ●팀에서는 관련 규정 및 절차서에 따른 입고 물자의 취득가액 관리 부적정 및 재물조사결과보고의 부정확성 등에 대한 감사 결과를 수용하면서 필요한 후속 조치를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○장은

- ① 「물자관리규정」 등에 따라 저장품 관리 업무를 소홀히 한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바라며,(주의 1)
- ② ○○의 정비 및 운영에 소요되는 저장품이 「물자관리규정」에 따라 취득가액을 기준으로 재고가 관리될 수 있도록 드림스(DREAMS) 재고관리시스템에 취득가액을 입력하고,(통보 1)
- ③ ●부서 등 관련부서의 검토로 저장수명이 연장된 시한성품목에 대하여 해당 정보를 드림스(DREAMS) 재고현황 시스템에 반영하시기 바랍니다.(통보 2)
- ④ 또한 정확하고 신뢰성 있는 재물조사가 시행될 수 있도록 시한성품목에 대한 재물조사 시 유의사항을 포함하여 전 직원 대상 관련 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보 3)