

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 전기사용신청고객 시설부담금 단가 착오 적용
관 계 부 서 : 영업처, 광주전남본부 화순지사, 장성지사, 담양지사
조 치 부 서 : 영업처, 광주전남본부 화순지사, 장성지사, 담양지사
내 용

1. 업무개요

광주전남본부 화순지사, 장성지사 및 담양지사는 고객의 희망에 따라 신규로 전기공급하거나 기존 계약전력을 증가시키는 경우 또는 전기공급 설비를 변경하는 경우, 신청고객이 이에 수반되는 시설부담금을 부담하도록 업무 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제9장(시설부담금) 제83조, 제84조, 제93조 및 별표 4, 그리고 「영업업무처리지침」 제8장 제2절(표준시설부담금)에 의거 일반공급설비를 통해 전기를 공급받는 고객은 공사발생 유무나 공사내역에 관계없이 계약전력과 공사 거리에 따른 단가로 산정한 금액(이하 “표준시설부담금”이라 함)을 부담하는데, 표준시설부담금은 기본 및 거리 시설부담금의 합계로 하며, 거리시설부담금은 공중과 지중 배전선로를 각각 200m와 50m를 초과할 경우에 적용하며, 신설거리시설부담금과 첨가거리시설부담금을 합한 금액으로 한다.

또한 「영업업무처리지침」 제8장 제1절 10.(시설부담금의 청구 및 수납)에 따라 시설부담금은 접수시점의 업무처리 기준에 따라 산정하여 청구하여야 한다.

[표 1] 시설부담금 산정방법

구 분	산 정 방 법
기본시설부담금	신설(증설) 계약전력 × 기본시설부담금 단가
거리시설부담금	[신설(첨가)거리 - 기본 공제거리*] × 거리시설부담금 단가

* 공중배전선로 200m, 지중배전선로 50m

3. 감사결과 확인된 문제

(1) 공중가공설비 공급고객 지중표준시설부담금 착오청구

화순지사 ◆▶♡팀 신규접수 담당자는 전기사용신청 접수시 공중 공급설비로 전기를 공급받은 고객((주)♣♠☎)에게 공중표준시설부담금을 청구하여야 하나 지중 표준시설부담금을 적용하여 금액을 산정함으로써 시설부담금을 과다 청구하였다.

[표 2] 공중가공설비 공급고객 지중표준시설부담금 착오청구 내역

(단위 : kW, 원, VAT 포함)

순번	지사명	계약번호	고객명	계약전력	시설부담금		환불금액	담당자
					誤	正		
1	화순지사	익명화		42	6,385,500	5,261,300	1,124,200	♡♡♡
합계							1,124,200	

(2) 지중설비 공급고객 공중표준시설부담금 착오청구

장성 및 담양지사 ◆▶♡팀 신규접수 담당자 3명은 전기사용신청 접수 당시

지중 공급설비를 통해 전기를 공급받은 고객(▷▷▷ 외 3호)에게 지중 표준시설 부담금을 청구하여야 하나 공중 표준시설부담금을 적용하여 산정함으로써 시설 부담금을 과소 청구하였다.

[표 3] 지중설비 공급고객 공중표준시설부담금 착오청구 내역

(단위 : kW, 원, VAT 포함)

순번	지사명	계약번호	고객명	계약전력	시설부담금		추징금액	담당자
					誤	正		
1	장성지사	익명화		5	336,600	646,800	310,200	☒□*
2				3	336,600	646,800	310,200	☒□*
3				3	336,600	646,800	310,200	☒☒☒
4	담양지사	익명화		21	2,466,200	3,128,400	662,200	■ ■ ■
합계							△1,592,800	

4. 관계부서(관련자) 의견 및 검토결과

영업처 담당차장은 시설부담금 단가 착오 적용과 관련해서 영업배전정보시스템 개선을 통한 단순 업무실수 감소 취지와 필요성에 동의하였다.

거리시설부담금을 착오 산정한 신규접수 담당자들은 단순 착오로 배전선로 유형(공중 또는 지중)을 잘못 입력하였다고 답변하여 본인들의 실수를 인정하였다.

신규접수 담당자의 과실로 총 2,717,000원의 시설부담금을 추가로 정산하는 등 불필요하게 행정력을 낭비하고 고객의 신뢰를 저하시키는 결과를 초래하였으나, 해당 업무를 담당한 기간이 1년 미만이었고, 고의·중과실로 업무처리 하였다고 보기 어렵다는 점을 감안할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

영업처장은 전기사용신청고객의 시설부담금 청구시 공급유형(공중/지중) 착오 적용이 발생하지 않도록 영업배전시스템실(TF)과 협의하여 시스템 개선방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

화순지사장, 장성지사장, 담양지사장은

- ① 착오청구한 표준시설부담금을 환불 및 추가청구하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1 통 보 2	환 불 [1,124,200원] 추 징 [1,592,800원]	-	영업처 화순지사 장성지사 담양지사	영업처 화순지사 장성지사 담양지사